



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО –174- ПР/2008 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, на представена писмена документация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

инвестиционно предложение за ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за водоползване на подземни води за охлаждане- резервно водоснабдяване на 2-ри охлаждащ контур на ИРТ-2000

местоположение: Площадката на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, адрес: бул. "Цариградско шосе" № 72, ж.к. "Младост", район Младост гр. София – 1784

възложител: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, ЕИН 000665231, адрес: бул. "Цариградско шосе" № 72, ж.к. "Младост", район Младост гр. София – 1784, представляван от Йордан Николов Стаменов- Директор

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 1 бр. тръбен кладенец с дълбочина 100,0 м за охлаждане – резервно водоснабдяване на 2-ри охлаждащ контур на ИРТ-2000. Изграждането на водовземно съоръжение на подземни води (тръбен кладенец) има за цел да бъде осигурено необходимото количество вода за два басейнови резервоара с обем по 400 м³. Водата от тези резервоари се използва за охлаждане на 2-ри контур на реактора, като ежегодно резервоарите се изпразват почистват и след това се пълнят отново. Проектния дебит за водовземане на подземни води е 0,05 l/s. Планът за експлоатация на реактора изисква резервоарите с вода за охлаждане на 2-ри охлаждащ контур на ИРТ -2000, да се пълнят за 40 часа или кладенецът да има технически възможен дебит 5,5 l/s.

Предвижда се тръбния кладенец да е разположен в граница на площадката на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. За изграждането му е необходима временна площ от 80 м².

позиция: т.10, буква "н" от Приложение № 2 на ЗООС.

МОТИВИ:

1. Водовземното съоръжение се предвижда да бъде изградено в граница на площадката на Института за ядрени изследвания и ядрена енергия, която е изцяло инфраструктурно обезпечена и не се налага усвояване на нови допълнителни площи.
2. Изграждането и експлоатацията на обекта не е свързано с отделяне на вредни емисии във въздуха, които биха довели до промени в качеството на атмосферния въздух в района. Очакваното въздействие върху атмосферния въздух, в резултат на възможни прахови емисии при извършване на изкопните работи, е с временен характер и в границите на строителната площадка.
3. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на почвите или водите.
4. При реализацията на инвестиционното предложение се засягат земни недра в смисъла на преминаване на сондажната конструкция през съществуващ геоложки разрез и в тази връзка не се очакват отрицателни въздействия върху засегнати земни недра.
5. От реализирането на инвестиционното предложение (строителство и експлоатация) не се очакват вредни физични фактори- шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.
6. Територията на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Площадката на инвестиционното предложение попада в силно урбанизирана градска среда.
7. Възложителят е уведомил кмета на район Младост и засегнатото население за своето инвестиционно предложение. Не са получени устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя на инвестиционното предложение за ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за водоползване на подземни води за охлаждане- резервно водоснабдяване на 2-ри охлаждащ контур на ИРТ-2000 да изпълнява изискванията Закона за опазване на околната среда и други специални закони и под законови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл.84 от АПК, или пред Административен съд – гр. София съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр. 30/2006г.)

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата 15.9.2008

ДИРЕКТОР:

/ Гертана Благиева /

