

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;

Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО-189-ПР/2007 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

инвестиционно предложение за изграждане на "Локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води" от офис сграда в м. "кв. Бояна", р-н Витоша-СО

местоположение: имотът се намира в УПИ IX-751, кв. 29, м. "кв. Бояна", р-н Витоша-СО, гр. София

възложител: „Собел сървис“ ООД, Булстат 175154789, дан. № 4220706198, рег. по фир. дело 12017/2006г. на СГС, с адрес: гр. София - 1164, ул. "Галичица" № 54б, район Лозенец – Столична община, Управител – Александър Николаев Вузов, ЕГН 8301166645

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда на собствен терен да бъде изградена локална пречиствателна станция за отвеждане и пречистване на битови отпадъчни води от офис сграда с капацитет около 30 екв. жители. Съгласно представената информация в сградата ще бъдат обособени кафене и джакузи с душ в сутерена, като водоснабдяването ще бъде от съществуващ уличен водопровод. Технологичната схема на модулното пречиствателно съоръжение AS-NIKKOL-2.5 на ASIОGROUP-Чехия предвижда механично и биологично пречистване с биоконтактор и със стабилизиране на утайката. Последната ще се извозва за последващо третиране до ПСОВ. Съоръжението е компактно, "моноблоково". Приемник на пречистените отпадъчни води заедно с дренажните води от площадката ще бъде дере. Дъждовните води ще заустват в съществуващата дъждовна канализация. При аварийна ситуация се предвижда извозванена битово-фекалните отпадъчни води-обема на съоръжението ще се използва за изгребна шахта.

позиция: т. 11, буква "в"от Приложение 2 от ЗООС.

ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

1. С реализирането на обекта ще се осигури пречистване на формираните битово-фекални отпадъчни води от офис-сграда в кв. Бояна, район Витоша – Столична община.

2. С изграждането на пречиствателното съоръжение ще се предотврати заустването в повърхностен воден обект на непречистени битово-фекални отпадъчни води.
3. Предложената технологична схема на пречистване - механично и биологично пречистване с "активна утайка" осигурява качество на пречистените отпадъчни води, което отговаря на нормативните изисквания за заустване във II-ра категория водоприемник.
4. При правилна експлоатация на ЛПСОВ не се очаква негативно въздействие върху повърхностните и подземните води в района.
5. Предвидено е извозване на битово-фекалните отпадъчни води при аварийни ситуации.
6. Генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта - битови, строителни и утайки от пречиствателното съоръжение, при екологосъобразното им третиране няма да доведат до въздействие върху компонентите на околната среда.
7. На обекта не се предвижда оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
8. Възложителят е уведомил район Витоша на Столична община за инвестиционното предложение. Няма данни за постъпили възражения относно реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 84 от АПК, или пред Административен съд - гр. София съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр. 1/2007г.)

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата..... 07. 08. 07

ДИРЕКТОР:

Дергана Благнева/