



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул. "Цар Борис III" № 136; ет.10;

Деловодство: 955 55 98; Зелен тел.: 856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riw-sofia@riw-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО-195-ПР/2007 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

инвестиционно предложение за изграждане на "Локална пречиствателна станция за отпадъчни води от пет жилищни сгради" в м. "Вилна зона Симеоново-Драгалевци II част, р-н Витоша, гр. София

местоположение: УПИ XXVI-876, 1007, 1009 в кв.22 м. "Вилна зона Симеоново-Драгалевци II част, р-н Витоша по плана на гр. София

възложител: „Алфа Грисин имоти“ АД, БУЛСТАТ 131479539, Дан. № 4220144866, рег. по ф.д. 12092/2004 на СГС с адрес: гр. София, ж.к. Младост – 4, "Бизнес парк София", сграда 11б, офис 306 с управител – Тодор Кънев Тодоров, ЕГН 6311017624

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда на собствен терен да бъде изградено двустъпално модулно пречиствателно съоръжение за пречистване на битови отпадъчни води от пет жилищни сгради с капацитет около 140 екв. жители. Съгласно представената технологична схема се предвижда: физико-механично пречистване с аерируема решетка за улавяне на грубите механични примеси и буферен резервоар за елиминиране на хидравличните пикове на постъпващите отпадъчни води; и биологично пречистване за аерация с помощта на въздуходувка, вторичен утайтел, от който част от утайката рециркулира, а част от излишната утайка се подава към буферен резервоар за излишната утайка. От там тя периодически /1 път на два месеца/ се изтегля и транспортира към ГПСОВ за последваща обработка. Очаква се да се генерира утайка в количество до 10 куб.м/мес. След ЛПСОВ пречистените води заедно с дъждовните води по общ канализационен колектор ще заустват в р. Копаница. Трасето на канала ще бъде с дължина около 60 м и ще минава в сервитута по улица в регулация съгласно приет и одобрен ПУП за района.

позиция: т. 11, буква "в" от Приложение 2 от ЗООС.

ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

1. С реализирането на модулната пречиствателна станция ще се осигури пречистване на формираните битово-фекални отпадъчни води от група жилищни сгради в м. "Вилна зона Симеоново-Драгалевци II част", район Витоша.

2. С изграждането на пречиствателното съоръжение ще се предотврати заустването в повърхностен воден обект на непречистени битово-фекални отпадъчни води, което ще доведе до подобряване на екологичното състояние в района.
3. Предложената технологична схема на пречистване е съобразена със съвременните технологии за пречистване на отпадъчни води – комбинирано съоръжение за механично и биологично пречистване. Биологичното стъпало работи в режим на продължителна аерация, при което утайките са стабилизирани в аеробни условия.
4. При правилна експлоатация на ЛПСОВ не се очаква негативно въздействие върху повърхностните и подземните води в района.
5. Строителните отпадъци, генерирани при реализацията на инвестиционното предложение да се депонират на депо за неопасни отпадъци в съответствие с изискването на чл.18 от Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ бр.86/2003г.).
6. Да се спазват изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/1999г.
7. На обекта не се предвижда оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
8. Възложителят е уведомил район Младост за инвестиционното предложение. Няма данни за постъпили възражения или нови писмени искания относно реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 84 от АПК, или пред Административен съд – гр. София съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр. 1/2007г.)

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата... 27.10.02

ДИРЕКТОР:



/Гертана Благиева/