



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;

Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО-204-ПР/2008 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, на представена писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл.40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

на инвестиционно предложение за изграждане на "Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ЛПСОВ/ към жилищна сграда" в м. Карпузица, кв. Княжево, район Витоша, гр. София.

местоположение: УПИ VI-316, кв. 75, ул. „Лазурна“ м. Карпузица, кв. Княжево, район Витоша – СО, с обща площ на имота - 780 кв.м, а за ЛПСОВ - 50кв.м

възложител: „РИМЕКС-НР“ ООД. Булстат 175395256, вписано в рег. на СГС с решение №1/25.10.2007г. по ф.д.№16082/2007 г. със седалище и адрес на управление: гр.София 1303, р-н Възраждане, ул. "Антим I" №19, Управител-Николай Григоров Иванов, ЕГН

характеристика на инвестиционното предложение: Пречиствателното съоръжение ще се разположи на площадката на сградата, закопано в земята и е предвидено да бъде за макс. 100 екв. жители. На площадката ще се изгради разделна канализация, за дъждовни и битови отпадъчни води. Технологичната схема на ПСОВ предвижда механично и биологично пречистване с „активна утайка“ в условията на висока степен на нитрификация и денитрификация, ниско утайково натоварване и аеробна стабилизация на утайката до необходимите изисквания на действащото в момента у нас екологично законодателство с възможност за редукция на фосфорни съединения и обеззаразяване в случай на епидемия (при доказана необходимост). Биореакторът, като основна част от пречиствателното съоръжение, включва в един съд всички процеси на биологичното пречистване на формираните замърсени битови отпадъчни води. Обемът за излишната активна утайка е вграден в контейнера, с което се постига компактност. При пречиствателните процеси не се отделят неприятни миризми. Пречистената отпадъчна вода ще може да се използва за поливане. Строителството ще бъде изпълнявано по "монолитен" метод. Оборудването на ПСОВ ще се извърши чрез комплексна доставка на модула. След пречиствателното съоръжение пречистените отпадъчни битови води ще се отвеждат в общ колектор с дъждовните води в р. Владайска - приемник II категория, ляв приток на р. Искър. Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Най-близко разположените до имота защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа са ЗЗ за опазване на дивите птици

„Витоша” с код BG0000113, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на МС и 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Витоша” с код BG0000113, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на МС
позиция: т. 11, буква “в” от Приложение 2 от ЗООС.

МОТИВИ:

1. С реализирането на ЛПСОВ ще се осигури пречистване на битово-фекални отпадъчни води формирани от жилищна сграда, разположена в район където няма изградена канализационна мрежа.
2. Пречиствателната станция ще бъде разположена в жилищната сграда, вкопана в земята, с автоматично управление на процесите.
3. Предложената технологична схема на пречистване с механично и биологично стъпало с аеробна стабилизация на утайката е съобразена със съвременните изисквания за пречистване на отпадъчни води.
4. При правилна експлоатация на пречиствателната станция не се очаква негативно въздействие върху подземните и повърхностни води в района, както и отделяне на неприятни миризми.
5. Генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта – битови, строителни и утайки от пречиствателното съоръжение, при екологосъобразното им третиране няма да доведат до въздействие върху компонентите на околната среда.
6. На обекта не се предвижда оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
7. Не се очаква инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони поради следните мотиви:
 - инвестиционното предложение не попада в границите на защитени;
 - реализацията на обекта няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в ЗЗ;
 - не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.
8. Не се очаква инвестиционното предложение да предизвика промени в биологичното разнообразие.
9. Няма данни за наличие на представители от флората и фауната, при които вече да са нарушени естествените връзки в екосистемите или които могат да бъдат засегнати от инвестиционното предложение.
10. На територията на инвестиционното предложение няма защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии
11. Възложителят е уведомил район Витоша и засегнатото население за инвестиционното предложение. С писмо изх. № 70-00-1824/08.08.2008г. Район Витоша-СО уведомява, че в законоустановения срок на публично обявяване не са постъпили писмени искания и възражения срещу реализацията на обекта.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други

специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 84 от АПК, или пред Административен съд – гр. София съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр. 30/2006г.)

При промяна на инвестиционното предложение за изграждане на “Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ЛПСОВ/ към жилищна сграда” в УПИ VI-316, кв. 75, ул. „Лазурна”, м. Карпузица, кв. Княжево, район Витоша, гр. София, на възложителя или на някоя от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата.....05.09.2008

ДИРЕКТОР:

/Гергана Благиева/