



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО-239-ПР/2008 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, на представена писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл.40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

на инвестиционно предложение за изграждане на "Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ЛПСОВ/ от жилищна сграда с капацитет 250 екв. жители" в м. "Гърдова глава", ул. "Карамфил" № 16, район Витоша, гр. София

местоположение: в УПИ IV - 426, от кв.14, м. "Гърдова глава", ул. "Карамфил" № 16, район Витоша – СО, с обща площ на имота - 2115 кв.м

възложител: „Планет комерс“ ЕООД, Булстат 130491937, вписано в рег. на СГС с последно решение от 12.03.2001 по ф.д. № 2713/2001 г. със седалище и адрес на управление: гр.София ж.к. Дървеница, бл.18А, вх. А, ап.22, Управител–Николай Григоров Иванов

характеристика на инвестиционното предложение: Поради липса на изградена канализационна мрежа в района, се предвижда изграждане на ЛПСОВ за 250 екв. жители от жилищна сграда, за която има издадено разрешение за строеж № 535/22.12.2006г. За формираните битови отпадъчни води е предложена технологична схема за механично и биологично пречистване на битовите отпадъчни води, която се основава на активното действие на суспендирана във водна среда биомаса и включва: денитрификационна зона, нитрификационна зона, зона за обеззаразяване. Денитрификационната зона е разположена в предната част на съоръжението, непосредствено след решетката представлява анаеробна среда за отстраняване на образуваните нитрати и частично снижение на органичното замърсяване по показател БПК. Нитрификацията протича във втората обособена зона и е завършваща фаза на биохимичното разграждане на органичните замърсители с окисление на азотните съединения до нитрати. Рециркулацията на получената утайка се осъществява с помощта на ерлифт. Източник на кислород са аераторите, разположени на дъното на съоръжението. Пречистените отпадъчни води се отделят от образуваната утайка в сепаратор и се изливат чрез изходната тръба и канал в мястото на заустване, което представлява дере в местността "Гърдова глава".

позиция: т. 11, буква "в"от Приложение 2 на ЗООС.

МОТИВИ:

1. С реализирането на ЛПСОВ ще се осигури пречистване на битово-фекални отпадъчни води формирани от жилищна сграда и ще се предотврати заустването в

- повърхностен воден обект на непречистени битово-фекални отпадъчни води, в район без изградена канализационна мрежа.
2. Технологичната схема на ЛПСОВ предвижда механично и биологично пречистване на съвременно ниво, като показателите на изход пречиствателната станция ще отговарят на нормите, определени в Наредба № 6/2000г. за ЛПСОВ под 2000 екв. жители и Наредба № 7/1986г. за водоприемник II-ра категория.
 3. При правилна експлоатация на ЛПСОВ не се очаква негативно въздействие върху подземните води в района.
 4. Генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта – битови, строителни и утайки от пречиствателното съоръжение, при екологосъобразното им третиране няма да доведат до въздействие върху компонентите на околната среда.
 5. На обекта не се предвижда оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
 6. На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и елементи от Националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
 7. Не се очаква инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
 8. Няма данни за наличие на представители от флората и фауната, при които вече да са нарушени естествените връзки в екосистемите или които могат да бъдат засегнати от инвестиционното предложение.
 9. Не се очаква инвестиционното предложение да предизвика промени в биологичното разнообразие.
 10. Възложителят е уведомил район Витоша и засегнатото население за инвестиционното предложение. Няма данни за постъпили писмено искания или възражения срещу реализацията на обекта.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14 дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 84 от АПК, или пред Административен съд – гр. София съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр. 30/2006г.)

При промяна на инвестиционното предложение за изграждане на “Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ЛПСОВ/ към жилищна сграда” в УПИ IV - 426, от кв.14, м. “Гърдова глава”, ул. “Карамфил” № 16, район Витоша, гр. София, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата.....

ДИРЕКТОР:

Гергана Благиева/