



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство: 955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО -25- ПР/2007 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение за: Изграждане на Пречиствателно съоръжение за пречистване отпадъчни води от "Кенди" ООД

местоположение: УПИ I -24,89 от кв.30 по плана на кв. Изгрев, район Банкя

възложител: "Кенди" ООД, БУЛСТАТ 121068952, дан. № 3227001533, ф.д. № 17016/1992, с адрес гр. Банкя, кв. Иванице, ул. "София" № 101, представлявано от Светломир Емилов Костадинов

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е за изграждане на пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчни води от "Кенди" ООД. Пречиствателното съоръжение ще бъде разположено на площ от 25 кв.м, включващо мобилно съоръжение за биологично пречистване с активна утайка при условия на ниско утайково натоварване и високо ниво на разграждане на органиката. Продължителната аерация е при пълно биологично пречистване с аеробна стабилизация на утайканта. Капацитетът на съоръжението е до 65 еквивалент жители. При доказана необходимост е предвидена редукция на фосфорни съединения и обеззаразяване. Предвиденото съоръжение е моноблоково, напълно закрито, което работи напълно автоматично, като процесите на биологичното съоръжение и рециркулация на активната утайка се контролират от командно табло с микропроцесорно управление. Пречистените отпадъчни води ще се заустват в река Банкиска, Поречие Искър – Дунавски басейн. За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова и промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

позиция: т.11, буква "в" от Приложение № 2 на ЗООС

МОТИВИ:

1. По време на строителството ще се отделят неорганизиран прашови емисии, въздействието ще бъде временно и няма да доведе до промяна в качеството на атмосферния въздух.
2. Предложената технологична схема на пречистване е съобразена със съвременните технологии за пречистване на отпадъчни води.
3. При правилна експлоатация на ПСОВ не се очаква негативно въздействие върху минералните, повърхностни и подземни води.
4. За генерираните по време на строителството отпадъци е предвидено извозването им на депо за строителни отпадъци.
5. Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика промени в биологичното разнообразие.
6. Възложителят е уведомил кмета и населението на район Банкя за инвестиционното си предложение. Няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването му по чл. 99 от Закона за опазване на околната среда пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно – процесуалният кодекс (АПК) и в 14-дневен срок пред Софийски градски съд по реда на Закона за административното производство.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата...05.02.2007г.



ДИРЕКТОР:

Бергана Благиева