



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство: 955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО – 258 – ПР/ 2007 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение за: Изграждане на "Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води от жилищен комплекс", р-н Витоша, гр. София

местоположение: урегулиран поземлен имот XVI – 534, 598, 599, кв. 67, в.з. на "Симеоново – север", район Витоша, гр. София

възложител: "ПОДЕМИНЖИНЕРИНГ" ООД, БУЛСТАТ 121791654, ф.д. 934/ 1990 на СГС, представлявано от Филип Кирилов Захариев – управител

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води от жилищен комплекс в в.з. Симеоново-север. Капацитетът на пречиствателното съоръжение е за около 100 жители, водно количество 20 куб.м/ 24ч. Съоръжението ще бъде монтирано подземно, като моноблокова конструкция от стоманобетон. Предвидено е комбинирано съоръжение за механично и биологично пречистване с "активна утайка". Пречистените отпадъчни води ще се заустват в приемник II категория дере, заустващо се в р. Сухата река, продължението ѝ е р. Слатинска, ляв приток на р. Искър, поречие Искър, Дунавски басейн. Водоснабдяването с питейна и за противопожарни нужди вода ще се осъществи от съществуващ водопровод. За осигуряване на имота с електроенергия ще бъде изграден КТП. Отоплението ще се осъществява чрез локални газови котлета за всяка сграда. За реализацията на инвестиционното предложение няма да се изгражда нова и променя съществуваща пътна инфраструктура. Имотът има достъп до съществуващ път.

позиция: т.11, буква "в" от Приложение № 2 на ЗООС

МОТИВИ:

1. Не се очаква дейността на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води да промени или повлияе негативно върху качеството на атмосферния въздух.
2. С реализирането на проекта ще се осигури пречистването на формираните битово-фекални отпадъчни води от жилищен комплекс, разположен в район, където няма изградена канализационна мрежа.
3. С изграждане на пречиствателното съоръжение ще се предотврати зауставането в повърхностен воден обект на непречистени битово-фекални отпадъчни води, което ще доведе до подобряване екологичното състояние в района.
4. Предвидената технологична схема – механично и биологично пречистване с “активна утайка” позволява пречистване на водите при неправомерност и стабилизиране на утайките в “аеробни условия”.
5. При правилна експлоатация на пречиствателното съоръжение не се очаква негативно въздействие върху подземните и повърхностни води в района – съоръжението е “моноблоково”, напълно закрито, работи автоматично и не оказва негативно влияние върху околната среда.
6. Предвижда се по време на строителството да се генерират строителни отпадъци и битови отпадъци. Предвидено е събирането им да се осъществява в контейнери и да се депонират на определено от Общината място.
7. При експлоатацията на ЛПСОВ очаквани отпадъци са отпадъци от решетки и обезводнени стабилизирани утайки. Предвижда се депониране на Общинско депо за ТБО след провеждане на необходимите анализи.
8. Отпадъците с код 20 01 21 флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, се предвижда да се съхраняват на обекта при подходящи условия и да се предават на лицензирана фирма за последващо третиране.
9. На територията на инвестиционното предложение няма данни за наличие на местообитания на защитени видове от флората и фауната.
10. Няма данни за наличие на представители на флората и фауната, при които вече да са разрушени естествените връзки в екосистемите или които могат да бъдат засегнати от инвестиционното предложение.
11. Не се очаква инвестиционното предложение да предизвика промени в биологичното разнообразие.
12. На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и елементи от Националната екологична мрежа – по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
13. Възложителят е уведомил кмета и населението на Столична община и район Витоша за инвестиционното си предложение. Няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 84 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд - град София, съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ, бр.30/2006 г.).

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата 26.09.07



ДИРЕКТОР:

/Гергана Благиева /