



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;

Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО-264-ПР/2008 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, на представена писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл.40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

на инвестиционно предложение за изграждане на "Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ЛПСОВ/ към триетажна жилищна сграда с магазини и подземен гараж", в . район Витоша, гр. София

местоположение: в УПИ II – 430, 974, 975, от кв.14, м. "Гърдова глава, кв. Бояна, район Витоша – СО, с обща площ на имота - 1770 кв.м

възложител: възложителя:"АММ Инженеринг" ООД, Булстат 130858333, рег. по ф.д. № 1061/2002г. с адрес на управление: гр. София, ж.к. "Красно село", бл.208, вх.Ж, ап.15, ет.6 и пощенски адрес: гр. София - 1618, бул. "Братя Бъкстон" № 40, представлявано от Антон Минчев Минев -Управител

характеристика на инвестиционното предложение: Поради липса на изградена канализационна мрежа в района, се предвижда изграждане на ЛПСОВ за до 170 еkv. жители от жилищна сграда, за която има издадено разрешение за строеж № 425/17.08.2007г. За формираните битово-фекални отпадъчни води е предложена технологична схема за механично и биологично пречистване. Избраната ЛПСОВ е чешко производство AS-VARIO, comp. N 136-170 еkv. жители, ще бъде изградена изцяло от конструкционни полимери, разделена с прегради на отделни технологични пространства. Оборудването на станцията се състои основно от въздуходувка, аерираща система за фини мехурчета и разпределително ел. табло. Технологиията включва утайтел за улавяне на седиментиращите и плуващи вещества, пространство за активация където се доочиства механично пречистената вода, за биологично пречистване в биореактор с аерираща система, вторичен утайтел за доутаяване. Стъстената утайка от вторичния утантел се връща в пространството за активация, а част от свръхколичеството се отвежда в резервоар. Пречистените отпадъчни води се отделят от образуваната утайка и се отвеждат чрез изходната тръба и канал в мястото на заустване, което представлява дере, приток на р. Владайска.

позиция: т. 11, буква "в"от Приложение 2 на ЗООС.

МОТИВИ:

1. С реализирането на ЛПСОВ ще се осигури пречистване на битово-фекални отпадъчни води формирани от жилищна сграда и ще се предотврати заустването в

- повърхностен воден обект на непречистени битово-фекални отпадъчни води, в район без изградена канализационна мрежа.
2. Технологичната схема на предлаганото пречиствателно съоръжение предвижда механично и биологично пречистване на съвременно ниво и е подходящо за самостоятелни или групови домакинства.
 3. При правилна експлоатация на ЛПСОВ не се очаква негативно въздействие върху подземните води в района.
 4. Генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта – битови, строителни и утайки от пречиствателното съоръжение, при екологосъобразното им третиране няма да доведат до въздействие върху компонентите на околната среда.
 5. На обекта не се предвижда оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
 6. На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и елементи от Националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
 7. Не се очаква инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
 8. Не се очаква инвестиционното предложение да предизвика промени в биологичното разнообразие.
 9. Възложителят е уведомил район Витоша и засегнатото население за инвестиционното предложение. С писмо рег. № 70-00-2006/08.10.2008г. район Витоша информира, че няма постъпили писмени искания или възражения по реализацията на обекта.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 84 от АПК, или пред Административен съд – гр. София съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр. 30/2006г.)

При промяна на инвестиционното предложение за изграждане на “Локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ЛПСОВ/ към триетажна жилищна сграда с магазини и подземен гараж”, в УПИ II – 430, 974, 975, от кв.14, м. “Гърдова глава, кв. Бояна, район Витоша, гр. София на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата..... 28.11.2008



/Гургана Благисева/