



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО-27-ПР/2007 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

инвестиционно предложение за изграждане на "Нова въздушна електропреносна линия от стълб № 42 на ВЛ 20 кV "Рейна" в имот № 45001 с. Арзан до трафопост в имот № 32008, с. Арзан", общ. Брезник

местоположение: електропровода с дължина 538 м ще се изгради във връзка с изграждане на вятърен парк в землището на с. Гоз и с. Арзан съгласно ПУП-ПЗ и парцеларен план за имоти №№ 3, 4, 5 и 6 - масив 32 от КВС по ЗСПЗЗ, м. "Широко орниче", с. Арзан и за имоти №№ 10, 11, 12, 13 - масив 8 от КВС по ЗСПЗЗ, м. "Ласкерица", с. Гоз, общ. Брезник

възложител: "МТК ГРУП" ООД, седалище и адрес на управление: гр. София-1700, ул. "Чавдар Мутафов" № 5А, рег. по ф.д. № 8883/1997г. на СГС, Булстат 121436429, Дан. № 2221116340 с Управител - Росен Илиев Тодоров,

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на линеен обект – въздушен електропровод 20 кV с обща дължина 538 м за присъединяване на ветроенергийния парк към националната енергийна система, с което ще се осигури пренасяне на ел. енергия, произведена от ветрогенераторите. Трасето преминава през земи собственост съответно на МЗГ-ДЛ Брезник и общ. Брезник по чл.19 от ЗСПЗЗ, за което има издадени становища. Предвижда се използване на горски пътища за монтирането на 6 бр. стоманорешетъчни стълба. Няма да се налага изсичане на дървета и дървесна растителност или да се пресичат дерета и водни обекти.

позиция: т. 3, буква "б"от Приложение 2 от ЗООС.

ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

1. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до промени в качеството на атмосферния въздух.
2. Изграждането на нова въздушна електропроводна линия няма да пресича дерета и водни обекти и не се очаква негативно въздействие върху подземните и повърхностни води.
3. Отпадъци ще се образуват при строителството на обекта - битови и строителни, и при екологосъобразното им третиране няма да доведат до въздействие върху компонентите на околната среда.

4. На обекта не се предвижда обезвреждане на отпадъци.
5. Трасето на въздушния електропровод преминава през земи собственост съответно на МЗГ-ДЛ Брезник и общ. Брезник по чл.19 от ЗСПЗЗ, за което има издадени съгласувателни писма.
6. На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма данни за наличие на местообитания на защитени видове от флората и фауната, както и няма защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
7. Електропреносното трасе ще преминава в близост до границите на СЗЗ "Мешица", с код BG 0002101 към проект "Натура 2000", но не попада на територията ѝ.
8. За изграждане на 12 бр. вятърни генератори в землището на с. Гоз и с. Арзан, общ. Брезник има издадено Решение № СО-52-ПР/2006г. на РИОСВ-София, с което се постановява да не се извършва ОВОС.
9. Възложителят е уведомил община Брезник за инвестиционното предложение. Няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 – дневен срок от съобщаването му по чл. 99 от Закона за опазване на околната среда пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно процесуалния кодекс (АПК) и в 14 дневен срок пред Софийски градски съд по реда на Закона за административното производство.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата.....

ДИРЕКТОР:

/Гергана Благиева/