



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО-284-ПР/2007 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

инвестиционно предложение за изграждане на "Топлоцентрала работеща с възобновяеми енергийни източници (дървесна маса)", гр. Ихтиман

местоположение: нов УПИ Х-1612, кв. 143, гр. Ихтиман с обща площ 2656 кв.м, образуван от имот № 1612, кв.143 по плана на гр. Ихтиман по проект за ПУП-ЧИПРЗ.

възложител: "БКЕ Български Каринтиан Енерджи" ООД, рег. по фирмено дело 7174/2006 на Софийски градски съд, парт. № 105819, рег. 1, том 1422, стр.120, Булстат 175103912, със седалище и адрес на управление - гр. София 1000, район Възраждане, пл. "Света Неделя" № 4, Управител - Богдан Угърчински – ЕГН 4310256549

характеристика на инвестиционното предложение: Теренът, на който се предвижда изграждане на отоплителна централа на биомаса е с обща площ 2656 кв.м в землището на гр. Ихтиман. Обектът попада в производствена устройствена зона с отреждане за топлоцентрала работеща с възобновяеми енергийни източници с параметри: Пзастр. – 19%, Кинт. – до 0,38, озеленена площ – 20%. Съгласно ПУП за имот № 1612, кв.143 се разделя на два нови имота: УПИ II – за промкомбинат и УПИ Х-1612. В топлоцентралата ще бъде инсталиран котел с мощност 2.5 MW за производство, разпределение и консумация на топлинна енергия чрез изгаряне на биомаса от дървесни отпадъци (чипс) с цел централно топлоснабдяване на гр. Ихтиман. Предвижда се обособяване на отделни функционални групи на площадката - изграждане на открит склад за съхранение на дървесни отпадъци, разходен бункер за дървесна маса от стоманобетон, котелно и помпено помещения, стопанство за резервно гориво, дизел генератор за резервно електрозахранване, административна част. За свързване на абонатите към централата ще бъде изградена топлопреносна мрежа в рамките на населеното място. Трасето ще бъде уточнено след сключване на договори за присъединяване към топлопреносната мрежа съгласно чл.136 от Закона за енергетиката. Технологичният процес включва раздробяване на дървесните отпадъци в дробилна инсталация, подаване чрез конвейер директно в пещта за изгаряне. Дънната пепел от котела ще се отделя чрез решетки и ще се събира в контейнери. Димните газове от процеса на горене ще преминава през два циклона за улавяне на летящата пепел и ще се отвеждат в комин. Предвижда се инсталирането на омекотителна инсталация за мрежовата вода. Котелът ще бъде пряко подвързан към мрежата, без преминаване през топлообменници. Основното технологично оборудване – горивоподаваща система и котел за производство на топлинна енергия ще бъдат производство на фирма Polytechnik Австрия.

позиция: т. 3, буква "а"от Приложение 2 от ЗООС.

ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

1. Реализацията на инвестиционното намерение ще позволи чрез оползотворяване на дървесни отпадъци да се замени съществуващото неефективно отопление с нафта, електричество и твърдо гориво на общинските обекти (училища, детски градини, общинска администрация) в гр. Ихтиман.
2. Реализацията на топлоцентрала на биомаса ще доведе до намаляване на емисиите от вредни вещества, отделяни в атмосферния въздух от горивните източници, захранващи понастоящем с топлинна енергия обекти – общинска собственост.
3. При реализирането на топлоцентрала се предвижда изграждане на съоръжения – (циклони) за улавяне на летящата пепел и пречистване на изходящите газове.
4. По време на изграждането и експлоатацията на централата не се очакват наднормен шум, вибрации и електромагнитни лъчения.
5. За водоснабдяване на обекта са предвидени два варианта:
 - чрез изграждане на собствен водоизточник за технологични и противопожарни нужди за работата на централата;
 - чрез водопроводно отклонение от селищната водопроводна мрежа за питейно-битови нужди.
6. Отпадъчните води от обекта ще заустват в градската канализационна мрежа на гр. Ихтиман.
7. Площадката е предвидена за изграждане на топлоцентрала, съгласно договор за покупко-продажба на недвижим имот от 11.08.2006г. и е разположена в обособена индустриална зона на гр. Ихтиман.
8. Възложителят е уведомил община Ихтиман за инвестиционното предложение. С писмо изх. № 492/10.09.2007г. община Ихтиман информира, че няма постъпили писмени становища, предложения, мнения и възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 84 от АПК, или пред Административен съд – гр. София съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр. 30/2006г.)

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата.. 22.10.08

ДИРЕКТОР:

Тергана Благиева/