



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул. "Цар Борис III" № 136; ет.10;

Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО-29-ПР/2007 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и протокол № 192/26.01.2007г.от извършена проверка на място

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

инвестиционно предложение за изграждане на "Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води от нова жилищна група в УПИ I – 597, II – 597 и III – 597, м. Манастирски ливади – изток, р-н Триадница на СО

местоположение: пречиствателното съоръжение ще бъде разположено в УПИ III-597, на район Триадница - СО върху обща площ от 162 кв.м

възложител: "Лимекс сити" ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Гюешево" № 83, Бизнес център "Сердика, рег. по ф.д. № 7400/2006г. на СГС, Булстат 175104551, Изп. Директор - Иван Стойчев Мекушин.

характеристика на инвестиционното предложение: инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателно съоръжение за пречистване на битовите отпадъчни води от жилищна група за около 1500 екв. жители. Технологичната схема включва механично и биологично третиране на отпадъчните води чрез процес с "продължителна аерация и стабилизация на утайките" с ефект на пречистване по БПК – 96-97%. Станцията ще бъде закрита, ще се изпълни под терен, като стоманобетонова конструкция и ще работи в напълно автоматизиран режим – процесите в биологичното стъпало и рецикулацията на активна утайка ще се контролират от командно табло с микропроцесорно управление. Предвидено е механично обезводняване на утайките. Пречистените води ще се отвеждат гравитачно към водоприемник – р. Боянска, преминаваща на около 100 м в северна посока от имота.

позиция: т. 11, буква "в"от Приложение 2 от ЗООС.

ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

1. С реализирането на обекта ще се осигури пречистването на формираните битово-фекални отпадъчни води от жилищна група от сгради, разположени в район Триадница, където няма изградена канализационна мрежа.
2. Изграждането на пречиствателното съоръжение ще предотврати заустването в повърхностен воден обект на непречистени битово-фекални отпадъчни води, което ще доведе до подобряване на екологичното състояние в района.

3. Предвиденото съоръжение е "моноблоково", напълно закрито, работи автоматично и не се очаква да има негативно влияние върху компонентите на околната среда.
4. Генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта – битови, строителни и утайки от пречиствателното съоръжение, при екологосъобразното им третиране няма да доведат до въздействие върху компонентите на околната среда.
5. На обекта не се предвижда оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
6. Възложителят е уведомил район Триадница за инвестиционното предложение. Няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 – дневен срок от съобщаването му по чл. 99 от Закона за опазване на околната среда пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно процесуалния кодекс (АПК) и в 14 дневен срок пред Софийски градски съд по реда на Закона за административното производство.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата.....08.02.2007г.....

ДИРЕКТОР:

/Гергана Благнева/