



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО-298-ПР/2007 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

инвестиционно предложение за изграждане на "Локална пречиствателна станция за отпадъчни води от сграда за административни, обществени и жилищни нужди" в УПИ VI-1141, кв. 1а, м. в.з. "Симеоново-север", р-н Витоша, Столична община

местоположение: площадката е разположена между ул."Симеоновско шосе" и ул. "Околовръстен път" в район Витоша на Столична община с обща площ 4258 кв.м за сградата и 72 кв.м за ЛПСОВ

възложител: „ПОЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, рег. по фирмено дело 386/2002г. на Пернишки окръжен съд с решение № 756/04.09.2002г. Дан. № 1143081725, Булстат 113551517 с адрес по регистрация: гр. Перник-1164, кв. Изток, ул. „Владайско въстание“ № 1 и адрес за контакти: гр. София -1000, ул. "Триадица" № 5-Б, офис 410 с управител Георгиос Харалампос Полиудакис, ЛП 1009934 Гърция

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда на собствен терен да бъде изградена локална пречиствателна станция за отвеждане и пречистване на битови отпадъчни води от сграда за административни, обществени и жилищни нужди с капацитет около 150 екв. жители. Сградата е разработена като обществено-обслужваща с до 30% жилищни части в нея и озеленяване над 50% в съответствие с параметрите на отредената зона "Оз1" за крайградски район. Сградата е решена на три последователни секции с нива – сутерен, партерен, надпартерен, два жилищни етажа, първи и втори последен терасовидни етажи. За обекта е избрана технологична схема на "BIOCON 150-N, P removal", която включва първичен утаител, биобасейн, вторичен утаител, резервоар за дезинфекция, резервоар за аеробна стабилизация, самостоятелна секция за оборудването и табло за автоматично управление. Пречиствателният процес ще се осъществява в две стъпала - за механично и биологично пречистване и дезинфекция с ефект на пречистване по БПК₅ 92%. Изпълнението ще бъде полувкопано с дълбочина на фундиране около 2,5 м под кота терен и вкопаване на помпената камера съответно около 4,5 м под кота терен. Приемник на пречистените отпадъчни води ще бъде р. Копаница – II-ра категория, която преминава в непосредствена близост до имота.

позиция: т.11, буква "в"от Приложение 2 от ЗООС.

ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

1. С реализирането на обекта ще се осигури пречистване на формираните битово-фекални отпадъчни води от сграда за административни, обществени и жилищни нужди във в.з. "Симеоново-север", р-н Витоша.
2. С изграждането на пречиствателното съоръжение ще се предотврати зауставането в повърхностен воден обект на непречистени битово-фекални отпадъчни води, което ще доведе до подобряване на екологичното състояние в района.
3. Предложената технологична схема на пречистване е съобразена със съвременните технологии за пречистване на отпадъчни води – комбинирано съоръжение за механично и биологично пречистване. Отделените утайки ще се стабилизират в аеробен стабилизатор.
4. При правилна експлоатация на ЛПСОВ не се очаква негативно въздействие върху повърхностните и подземни води в района.
5. Генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта – битови, строителни и утайки от пречиствателното съоръжение, при екологосъобразното им третиране няма да доведат до въздействие върху компонентите на околната среда.
6. На обекта не се предвижда оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
7. Възложителят е уведомил район Витоша за инвестиционното предложение. С писмо изх. № 70-00-2039/10.10.2007г. р-н Витоша уведомява, че няма постъпили писмени искания и възражения относно процедурата и обекта, който засяга.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 84 от АПК, или пред Административен съд – гр. София съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр. 30/2006г.)

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата... 08.11.07

ДИРЕКТОР:

Пергана Благиева/