



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-
СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО-324-ПР/2007 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

инвестиционно предложение за изграждане на подобект "Разпределителен газопровод до с. Голяновци" от обект "Газификация на общ. Костинброд"

местоположение: землището на с. Голяновци, като трасето започва от център III на птицекомбината до Асфалтовата база в т.1, идентична с ПК 7 +36,63, след което следва трасето на съществуващия асфалтов път за кариера "Балша", с обща дължина 2357,20 м.

възложител: : "КОСТИНБРОДГАЗ" ООД, Булстат 131321489, Дан. № 4230000358, рег. с решение 2 от 20.04.2005 г. по ф.д. 1102/2004 на Софийски окръжен съд, партиден № 4646 рег. 1 том 79 стр. 57 с адрес област София, община Костинброд, град Костинброд, Пощенски код: 2232 Птицекомбинат, Управител – Розен Иванов Янков ЕГН 4902136640

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение представлява разширение на изградената газоразпределителна мрежа на община Костинброд. Новопроектираният газопровод ще бъде с диаметър Ø 110x10 мм (РЕ-НД) и ще се включва към съществуващия стоманен разпределителен газопровод от Център III на птицекомбината до Асфалтова база в т.1, идентична с ПК 7 +36,63, след което следи трасето на съществуващия асфалтов път за кариера "Балша". Трасето ще бъде разположено на 1,00 м от края на асфалтовата настилка, в пътния банкет. Разпределителният газопровод ще бъде с работно налягане 0,6 МРа и ще се изпълни изцяло подземно с полиетиленови тръби с висока плътност, тип РЕ -80. Полагането на тръбите ще бъде на дълбочина 1,00 м. Необходимата лента за извполагане на тръбите е с ширина 1,0м по дължината на трасето, временно до обратната засипка на траншейния изкоп.Общата дължина на газопровода е 2357,20 м. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

позиция: т. 3, буква "б" и т. 10, б. "к" от Приложение 2 от ЗООС.

ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

1. Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в урбанизирана територия – в банката на съществуващ път – общинска собственост, не засяга земеделски имоти.
2. Съгласно представената информация трасето е съобразено със съществуващите подземни комуникации.

3. С реализирането на инвестиционното предложение и замяната на използваните течни и твърди горива с природен газ ще се намалят емисиите в атмосферния въздух.
4. След приключване на строителните работи, възложителят е предвидил възстановяване на пътната настилка.
5. Трасето на газопровода пресича на две места повърхностен воден обект р. Беличка, но реализирането му не се очаква да има негативно въздействие върху повърхностните и подземните води при спазване на нормативните изисквания на ЗООС и Закона за водите.
6. Инвестиционното предложение не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии.
7. На територията, на която ще се реализира газопровода и в близост до нея няма данни за наличие на местообитания на защитени видове от флората и фауната.
8. Не се очаква реализацията на газопровода да предизвика промени в биологичното разнообразие в района.
9. Възложителят е уведомил кмета и населението на община Костинброд за инвестиционното предложение. Няма данни за постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 84 от АПК, или пред Административен съд – гр. София съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр. 30/2006г.)

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата..... 27.11.22.....

ДИРЕКТОР:

/Пергана Благиева/