



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство: 955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО -347- ПР/2007 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение за: Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – обект Искър към учебна база на МВР

местоположение: землището на с. Пасарел, м. "Щъркелово гнездо", район Панчарево
възложител: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "МТОСО", ЕИК 129007200, с адрес: гр. София, ул. "Княз Борис I" № 124, директор Атанас Димитров Атанасов

характеристика на инвестиционното предложение: Предвиденото съоръжение представлява три последователно свързани SBR – реактора. Обработваните отпадъчни води протичащи от първия до третия реактор, преминават във всеки едни от тях с пълен цикъл на биологично пречистване, подлагайки се във всеки реактор на многократно повтарящи се цикли на аерация и разбъркване. В зона 1 отпадъчните води частично се пречистват биологически, подлагайки се многократно на циклично повтаряща аерация и размесване при дефицит на въздух, поради което протича денитрификация при наличието на нитрити и нитрати. В зона 2 аналогично на зона 1 сместа от утайки се подлага на циклично повтарящи се аерация и размесване. В зона 2 започва процес на денитрификация. Частично очистената смес от зона 2 се прехвърля от еърлифт в зона 3, при това протича продухване и на газове, образувани в процеса на пречистване в зони 1 и 2, а също така и насищане на утаечните смеси с кислород от въздуха. Производителността на този тип пречиствателни съоръжения е от 1 до 1000 м³/денонощие. Изпомпването на излишните активни утайки става или в специален резервоар, свързан с преливник за излишната вода от утайките с приемна камера или във филтърни торби, които се отцеждат във 2-ри SBR – реактор. Пречистените води ще се отвеждат в язовир Искър.

позиция: т. 11, буква "в" от Приложение № 2 от ЗООС

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до промени в качеството на атмосферния въздух в района. Въздействието ще краткотрайно, по време на строителството и локално.
2. Площадковата канализация е съществуваща, изпълнена от каменинови тръби Ф150, като на подходящи места са направени ревизионни шахти. При изграждане на новата пречиствателна станция се предвижда подмяна на довеждащия колектор.

3. С предвиденото за реализация инвестиционно предложение ще се предотврати замърсяването на повърхностни води и ще се доситигнат параметри на пречистване на отпадъчните води, гарантиращи норми за качество на околната среда. Пречистените отпадъчни води преди заустването им в язовира ще отговарят на емисионни норми, определени в Наредба №.7 за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води.
4. При спазване на екологичното законодателство и при правилната експлоатация на ЛПСОВ не се очаква негативно въздействие върху повърхностните и подземните води.
5. На обекта не се предвижда обезвреждане на отпадъци.
6. На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и елементи от Националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
7. Възложителят е уведомил кмета и населението на район Панчарево и кметство Пасарел за инвестиционното си предложение. Няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министър на околната среда и водите, съгласно чл. 84 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд - град София, съгласно чл. 149 от АПК (обн. ДВ, бр.30 /2006г.).

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата.. 17.12.07



ДИРЕКТОР:

Гертана Благиева /