



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство: 955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО -35- ПР/2008 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение за: Монтаж на когенератор в съществуващо хале

местоположение: гр. София, район Сердика, бул. "Илиянци" 119-а

възложител: "СТИЛМЕТ" АД, БУЛСТАТ 115252741, адрес: гр. София, район Сердика, бул. "Илиянци" 119-а, представлявано от Владимир Тасев Владимиров-Изпълнителен директор

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение се отнася за монтаж на когенератор за едновременно производство на топлинна и електрическа енергия, като използваното гориво ще е природен газ. Съоръжението ще бъде монтирано в съществуващо хале на завод за производство на алуминевни профили. Двигателят ще TCG 2016 V16; Генератор AVK: Мощност електрическа 774 kWe; Мощност топлинна 894 kWt; Температура на изходящ топлоносител 90⁰C; Температура на входящ топлоносител-70⁰C; Автоматична работа "паралел" в токопреносната мрежа; Автоматична синхронизация с мрежата; Електрическо табло за управление: Входяща газова линия – природен газ; Температура на изходящите газове – 120⁰C; Охлаждаща течност на двигателя – антифриз; Интеркулер; Шумозаглушител на изходящата система – неръждаема стомана; PLC - управление; Разход гориво – 1,882 kW или 202 Nm³.

позиция: т.3, буква "а" от Приложение № 2 от ЗООС

МОТИВИ:

1. Не се очаква с реализацията на инвестиционното предложение да предизвика повишаване степента на замърсяване на атмосферния въздух в района, тъй като генератора ще работи на природен газ.
2. Едновременно ще се произвеждат топлинна и електрическа енергия при максимално оползотворяване на енергоносителите.
3. Възложителят е уведомил кмета и населението на район Сердика за инвестиционното си предложение. Няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министър на околната среда и водите, съгласно чл. 84 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд - град София, съгласно чл. 149 от АПК (обн. ДВ, бр.30 /2006г.).

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата...15.12.08

ДИРЕКТОР:
/Гергана Благиева/

