



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО-350-ПР/2007 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда,
представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

на инвестиционно предложение за изграждане на "Пречиствателно съоръжение за
отпадъчни води /ПСОВ/ от склад с административна част към съществуваща мебелна
къща "АИКО" в УПИ XII – 130, 96, 83, кв.4, м. "Република-2", р-н Връбница. Столична
община

местоположение: площадката е съществуваща, собственост на възложителя с
изградена мебелна къща и складова база в устройствена зона за "Обществено
обслужване" съгласно Закона за устройството и застрояването на СО

възложител: "АИКО" ЕООД, рег. по ф.д. 14895/1993г. на СГС, Булстат 831352018, със
седалище гр. София, ул. "Чалрз Дарвин" № 11, бл.37-Б, вх. 1, ап.14 и адрес за
кореспонденция бул. "Европа" № 441, гр. София, Управител – Мариан Душков
Душков, ЕГН 6906216963

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение
предвижда за пречистване на битовите отпадъчни води реализиране на локална
пречиствателна станция (ЛПСОВ) с максимален капацитет 100 екв. жители. ЛПСОВ ще
бъде изградена в собствен имот и изпълнена под терен, за отвеждане и пречистване на
битови отпадъчни води от съществуващите търговски обект - мебелна къща и складови
помещения към нея в УПИ XII – 130, 96, 83, кв.4, м. "Република-2" поради липса на
изградена канализационна мрежа в района. Пречиствателното съоръжение ще бъде
комбиниран АСО Aeropur Plus 35 за механично и биологично пречистване с
възможност за редукция на фосфорни съединения и обеззаразяване в случай на
епидемия (при доказана необходимост) с очакван ефект на пречистване по БПК₅ 96-
97%. Технологичната схема включва първичен утаител, биобасейн, вторичен утаител,
резервоар за дезинфекция, резервоар за аеробна стабилизация, самостоятелна секция за
оборудването и табло за автоматично управление. Пречистените отпадъчни води чрез
отвеждащ колектор с L=150м след съоръжението, съвместно с дъждовните води от
площадката ще се заустват в приемник. Приемник на пречистените отпадъчни води ще
бъде отводнителна канавка – II категория водоприемник, ляв приток на р. Какач,
поречие на р. Искър.

позиция: т. 11, буква "в" от Приложение 2 от ЗООС.

МОТИВИ:

1. С реализирането на обекта ще се осигури пречистване на формираните битово-фекални отпадъчни води в район без изградена канализационна мрежа.
2. С изграждането на пречиствателното съоръжение ще се предотврати заустването в повърхностен воден обект на непречистени битово-фекални отпадъчни води, което ще доведе до подобряване на екологичното състояние в района.
3. Предложената технологична схема на пречистване е съобразена със съвременните технологии за пречистване на отпадъчни води – комбинирано съоръжение за механично и биологично пречистване на принципа на пречистване с "активна утайка".
4. Съгласно представената информация, пречиствателното съоръжение ще бъде компактно, вкопано в земята с по-малка площ за ситуиране на терена и висока степен на автоматизация.
5. При правилна експлоатация на ЛПСОВ и спазване на екологичното законодателство не се очаква негативно въздействие върху подземните води в района и отводнителната канавка, ляв приток на р. Какач, поречие на р. Искър.
6. Генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта – битови, строителни и утайки от пречиствателното съоръжение, при екологосъобразното им третиране няма да доведат до въздействие върху компонентите на околната среда.
7. На обекта не се предвижда оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
8. Възложителят е уведомил район Връбница и засегнатото население за инвестиционното предложение. С писмо изх. № РД-92-00-535/13.11.2007г. район Връбница уведомява, че няма постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на обекта.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 84 от АПК, или пред Административен съд – гр. София съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр. 30/2006г.)

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата..13.12.07

ДИРЕКТОР:

/Фергана Благиева/