



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;

Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО-352-ПР/2007 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

на инвестиционно предложение за изграждане на "Локална пречиствателна станция за отпадъчни води към жилищна сграда с гаражи" в УПИ IV – 276. кв.70, м. "Карпузица", кв. "Княжево", р-н Витоша, Столична община

местоположение: застроената площ на сградата е 712.43, а пречиствателното съоръжение, предмет на настоящото инвестиционно предложение ще бъде разположено под сградата, закопано в земята с площ -73 кв.м

възложител: "ТОБО-ПРОЕКТ" ООД, Булстат 130272683, Данъчен № 2220114719, решение 1 от 12.04.2000 г. по ф.д. 4518/2000 на Софийски градски съд партиден № 55926 рег. 1 том 607 стр. 118 с адрес гр. София, р-н Лозенец, ул. "Капитан Андреев" № 5, Управител – Георги Иванов Шопов, ЕГН 7210296707

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда реализиране на съвременна локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) за пречистване на битовите отпадъчни води от жилищната сграда капацитет 300 екв. жители. Пречиствателното съоръжение ще бъде модулен тип Bioblok 300 и представлява комбинирано съоръжение за механично и биологично пречистване с възможност за редукция на фосфорни съединения и обеззаразяване в случай на епидемия (при доказана необходимост). Технологичната схема предвижда пречистване с „активна утайка” в условията на висока степен на нитрификация и денитрификация, ниско утайково натоварване и аеробна стабилизация на утайката до необходимите изисквания на действащото в момента у нас екологично законодателство. Схемата се състои от първичен утаител, биобасейн, вторичен утаител, резервоар за дезинфекция, резервоар за аеробна стабилизация, самостоятелна секция за оборудването и табло за автоматично управление. Биореакторът е правоъгълен съд с вградени вътрешни отделения. Излишната активна утайка се изпомпва към резервоара за утайка и след уплътняването ѝ се транспортира за безпроблемно депониране (утайката е аеробно стабилизирана) или се използва за наторяване на декоративна растителност.Обемът за излишната активна утайка е вграден в контейнера, с което се постига компактност. Съоръжението е покрито и е от антикорозионни материали. При пречиствателните процеси не се отделят неприятни миризми. Пречистените отпадъчни води, съвместно с дъждовните води чрез отвеждащ колектор ще се заустват в приемника р. Владайска, поречие р. Искър.

позиция: т. 11, буква "в"от Приложение 2 от ЗООС.

ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

1. С реализирането на обекта ще се осигури пречистване на формираните битово-фекални отпадъчни води, формирани от жилищна сграда, в район без изградена канализационна мрежа.
2. С изграждането на пречиствателното съоръжение ще се предотврати заустването в повърхностен воден обект – р. Владайска на непречистени битово-фекални отпадъчни води, което ще доведе до подобряване на екологичното състояние в района.
3. Предложената технологична схема на пречистване е съобразена със съвременните технологии за пречистване на отпадъчни води – комбинирано, компактно съоръжение за механично и биологично пречистване на принципа на пречистване с “активна утайка”, което ще бъде вкопано в земята.
4. Съгласно представената информация се предвижда изграждане на разделна площадкова канализация, така че пречистените битово-фекални води да се отвеждат в общ колектор с дъждовните води и да заустват в р. Владайска.
5. При правилна експлоатация на ЛПСОВ и приетата съвременна технологична схема, отговаряща на нормативните изисквания за заустване в приемник II - р. Владайска, поречие на р. Искър, не се очаква негативно въздействие върху повърхностните и подземните води в района.
6. Генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта – битови, строителни и утайки от пречиствателното съоръжение, при екологосъобразното им третиране няма да доведат до въздействие върху компонентите на околната среда.
7. На обекта не се предвижда оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
8. Възложителят е уведомил район Витоша за инвестиционното предложение. Няма данни за постъпили устно или депозиран писмено възражения срещу реализацията на обекта.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 84 от АПК, или пред Административен съд – гр. София съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр. 30/2006г.)

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата. 17.12.02

ДИРЕКТОР:

/Гергана Благиева/