



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;

Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО-36-ПР/2007 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и протокол № 318/09.02.2007г.от извършена проверка на място

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

инвестиционно предложение за изграждане на "Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води от група жилищни сгради в имоти №№ 2193, 2860, 2847, 2845, 2593, 2592, 2846, м. "Ширините", р-н Панчарево на СО

местоположение: пречиствателното съоръжение ще бъде разположено в имот с пл. № 2845 в северозападната част на площадката, върху обща площ от 56 кв.м

възложител: "Аргогруп риъл естейт" ООД, седалище и адрес на управление: гр. София, ЖК "Люлин", бл.428. вх. Г, ет. 5, ап.79, рег. по ф.д. № 709/2006г. на СГС. Булстат 175020391, Изп. Директор – Миглена Стоянова Апостолова

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателно съоръжение за пречистване на битовите отпадъчни води от група жилищни сгради за около 300 екв. жители. Технологичната схема включва механично и биологично третиране на отпадъчните води чрез процес с "продължителна аерация и стабилизация на утайките" с ефект на пречистване по БПК – 96-97%. Станцията ще бъде закрита, ще се изпълни под терен, като стоманобетонова конструкция и ще работи в напълно автоматизиран режим – процесите в биологичното съпало и рецикулацията на активна утайка ще се контролират от командно табло с микропроцесорно управление. Предвидено е механично обезводняване на утайките. Пречистените води ще се отвеждат чрез тласкател с дължина около 500 м към водоприемник – дере, заустващо в р. Искър. При поетапното изграждане на жилищните сгради се предвижда за тези от I и II етап за поемане на битово-фекалните води от тях временно да бъде изградена изгребна яма до въвеждане в експлоатация на пречиствателното съоръжение.

позиция: т. 11, буква "в"от Приложение 2 от ЗООС.

ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ МОТИВИ:

1. Реализирането на обекта ще осигури пречистването на формираните битово-фекални отпадъчни води от жилищни сгради, разположени в район Панчарево, където няма изградена канализационна мрежа.

2. С изграждането на пречиствателното съоръжение ще се предотврати заустването в повърхностен воден обект на непречистени битово-фекални отпадъчни води, което ще доведе до подобряване на екологичното състояние в района.
3. Хидравличното конструиране на съоръжението не позволява "байпасиране" на отпадъчни води.
4. Утайките, формирани в процеса на пречистване на отпадъчните води, ще бъдат стабилизиращи в "аеробни условия".
5. Предвиденото съоръжение е "моноблоково", напълно закрито, с автоматичен режим на работа и при правилна експлоатация не се очаква да има негативно влияние върху компонентите на околната среда.
6. Генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта – битови, строителни и утайки от пречиствателното съоръжение, при екологосъобразното им третиране няма да доведат до въздействие върху компонентите на околната среда.
7. На обекта не се предвижда оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.
8. Възложителят е уведомил район Панчарево за инвестиционното предложение. Няма постъпили устно или депозиращи писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 – дневен срок от съобщаването му по чл. 99 от Закона за опазване на околната среда пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно процесуалния кодекс (АПК) и в 14 дневен срок пред Софийски градски съд по реда на Закона за административното производство.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата: 19.12.02

ДИРЕКТОР:

/Гертана Благиева/

