



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;
Деловодство: 955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО -69- ПР/2007 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, представена писмена документация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение за: Разширение и реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води от бутилиращ завод за безалкохолни напитки и натурални сокове на "Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" - Ад

местоположение: с. Шияковци, имот № 066026, м. "Говедарника", община Костинброд

възложител: "Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" - Ад, БУЛСТАТ 131032463, Ф.Д. № 142/2003, с адрес гр. Костинброд, ул. "Охрид" № 1, представлявано от Златка Петкова Дамова с [] Член на съвет на директорите

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е за разширение и реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води от бутилиращ завод за безалкохолни напитки и натурални сокове. От съществуваща входна шахта водата ще постъпва в ново съоръжение, състоящо се от шахта с груба решетка, маслоуловител и помпена станция сурова вода. В него ще се осъществява задържане на едрите примеси и отделяне на масла и нефтопродукти. Чрез припомпване водата ще постъпва към механизирана фина решетка за отделяне на фините примеси, а след нея в изравнителя. Изравнителят ще бъде конструиран в част от съществуващия биобасейн. В него ще се извършва хомогенизиране на отпадъчната вода и рН корекция. При нужда ще може да се използва и за предаерация. Изравнителят ще осигурява акумулиращ обем за 1 денонощие. В първичен утайтел ще се утаяват 30-40% от неразтворените вещества и ще се задържат плаващи вещества. Утайките и плаващите вещества ще се отвеждат към стабилизатор чрез потопяеми помпи, монтирани в камери към утайтеля. В биофилтъра водата ще постъпва гравитачно, който ще е в обема на бившия изравнител. За целта ще се изгради междинно дъно за разполагане на въздуховодите под него и за насаждане на филтърните плоскости. След съществуващия биобасейн водата ще постъпва в деаератор и в вторичен утайтел II степен – нови съоръжения. Пречистената вода ще се хлорира в контактен резервоар и с последващо филтриране в пясъчно-въглени бързи филтри. Контактният резервоар и резервоара за филтрите заедно с деаератора II степен ще се конструират като ново съоръжение. Новите въздуховоди за изравнителя, биофилтъра и стабилизатора ще се разположат в нова обслужваща сграда. Предвижда се нов черпател за каловите води от филтърпресата и калоуплътнителя, поместен в обем на бившия черпател за сурова вода. Необходимата площ за новите съоръжения е 0,350 дка.

позиция: т.11, буква "в" от Приложение № 2 на ЗООС

МОТИВИ:

1. По време на строителството ще се отделят неорганизиран прахови емисии, въздействието ще бъде временно и няма да доведе до промяна в качеството на атмосферния въздух.
2. На лице е обективна необходимост от разширение на пречиствателната станция за отпадъчни води, предвид предстоящото увеличаване на производствения капацитет на съществуващото производство, с цел осигуряване опазването на водните ресурси от замърсяване - повърхностни и подземни води и подобряване на санитарно – хигиенните условия в района.
3. Пречистването на отпадъчните води ще доведе спазване нормите и изискванията на проектната категория на водоприемника –река Белица.
4. Предложената технологична схема на пречистване е съобразена със съвременните технологии за пречистване на отпадъчни води.
5. Не се предвижда промяна във водоснабдяването на обекта.
6. За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Транспортният достъп до новите съоръжения ще се осигури чрез подходящи настилки и наклони, определи с проект на вертикална планировка.
7. Възложителят е уведомил кмета и населението на община Костинброд за инвестиционното си предложение. Няма постъпили устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Предупредителният протокол е неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министър на околната среда и водите, съгласно чл. 84 от Административно – процесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд - град София, съгласно чл. 149 от АПК (обн. ДВ, бр.1 /2007г.).

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 1 месец след настъпване на измененията.

Дата. 22.03.07

ДИРЕКТОР:
/Гергана Благиева /