

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА

Стара Загора 6000
ул. "Стара Планина" № 2

тел. 042 / 692 200 факс 042 / 602 447
e-mail: riosvsz@stz.bg

РЕШЕНИЕ № СЗ-69-ПР/2008 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 2 ал. 3, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 и представената писмена документация от инвеститора по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение** "Реконструкция на съществуващо котелно помещение и интеграция на газов ко-генерационен модул за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия" в имот № 67338.709.1 в землището на гр. Сливен.
възложител „СКЪТ“ ООД, гр. Сливен, кв. „Стоян Заимов“ бл. 51, вх. А, ап. 15.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция на котелно и изграждането на ко - генерационна инсталация за производството на топлинна и електрическа енергия на базата на двигател с вътрешно горене и гориво природен газ, за покриване на необходимостта от затопляне на оранжерията през зимния период. Предвидената дейност влиза в обхвата на Приложение 2 на ЗООС, т. 3 – Енергийно стопанство, буква „а“ – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение 1). Ел. енергията ще се пренася по електропровод изграден от ел. кабели положени в кабелни скъри. Топлоенергията ще се пренася по тръбопровод стоманени безпешни тръби на заварка. Инсталацията ще се разположи в сграда на територията на „Унибел“ АД в индустриалната зона на гр. Ямбол. Ко - генерационният модул включва двигател, електрически генератор, газов турбо-компресор, заглушител, помпи, система за управление и система от топлообменници за димните газове и охлаждащи системи на двигателя. Контролът и управлението на електропроизводството и топлинното производство са автоматизирани. Ко - генерационният модул е с електрическа мощност 1 Мвт и топлинна мощност 1,3 Мвт.

МОТИВИ:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведат до физически изменения на района, тъй като ко - генерационната инсталация ще се инсталира в съществуваща сграда на територията на оранжерията.
2. Предвиденото гориво за производството на електро и топлоенергия е природен газ. Дружеството е газифицирано. Получената топлинна енергия ще се

използва за производствените нужди на предприятието, а електрическата енергия ще се подава към Националната електроразпределителна мрежа.

3. С инсталирането на ко-генератора се постига ефикасно производство на топлина, пара и електроенергия от природен газ, намаляват се емисиите на парникови газове в атмосферата. Реализацията на инвестиционното намерение ще доведе до подобряване на качеството на атмосферния въздух в района.
4. Реализацията на инвестиционното намерение няма да засегне чувствителни територии, представителни екосистеми и паметници на културата, както и да окаже вредно въздействие върху хората и тяхното здраве, флората и фауната, почви, земеползване, качеството на водите, климата и ландшафта. Дейността няма допълнително да увеличи натоварването на околната среда с рискови енергийни фактори – шум, вибрации, радиации.
5. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони. Избраната площадка за ко-генерационната инсталация не е в близост и не попада в границите на защитени зони, тъй като сградата е съществуваща котелна централа, която ще бъде реконструирана.
6. Възложителят е уведомил за намерението си Община Сливен, а засегнатото население – чрез средствата за масово осведомяване. Не са депозиран мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

МП

Дата: 12.05.2008 г.

ДИРЕКТОР. РИОСВ:
(Д. Видев)

