



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул."Цар Борис III" № 136; ет.10;

Деловодство:955 55 98; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО – 95 – ПР/2009г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, на представена писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл.31, ал.4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл.40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

на инвестиционното предложение за „Газификация на с. Скравена“, общ. Ботевград
местоположение: Трасето на газопровода, с обща дължина 15800 м обхваща терените на с. Скравена в частта регулация, самостоятелно обособеното населено място “Паланката” и вилната зона.

възложител: “Балкангаз 2000” АД, ЕИК 130203228, със седалище гр. Ботевград, ул. “Академик Стоян Романски” № 2, Изпълнителен директор - Тихомир Василев Николов

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение включва изпълнение на разпределителен газопровод от полиетиленови тръби с висока плътност E100 и SDR 11 и налягане до 6 бара. Газоразпределителната мрежа се състои от четири разклонени лъча:

- първи лъч с начало магистрален газопровод с отклонение преминаващо по моста над р. Бебреш и по ул. “Чифлика” се разклонява из кв. Паланката;
- втори лъч с начало между ул. “Цар Еван Шишман” и ул. “Детелина” и разклонение по посока югоизточната част на селото и промишлената зона;
- трети лъч с отклонение по ул. “Нановска” за централната част на селото;
- четвърти лъч с начало по ул. “Петко Студенков” и развитие по посока северната част на селото.

При изграждането на газопровода, тръбите ще се полагат подземно с минимална дълбочина 100 см. Трасето ще преминава по тротоари и земни площи представляващи публична общинска собственост. След приключване на изкопните и монтажни работи предстои възстановяване на терените. Пресичането на улиците ще става с хоризонтално сондиране без прекъсване на движението. Инвестиционно предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитена зона по

смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най близко разположени зони от Националната екологична мрежа са защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Бебреш" с идентификационен код BG0000374 и „Искърски пролом – Ржана" с идентификационен код BG0001042, приети с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет, (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007г.). Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаната защитена зона.

позиция: т.10, б. к) от Приложение 2 на ЗООС и чл.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

1. Инвестиционното предложение обхваща терени на с. Скравена в частта регулация. Предвижда се газопроводите да се полагат подземно в зелените площи, тротоари. Предвижда се пресичането на улиците да става с хоризонтално сондиране без прекъсване на движението.
2. Инвестиционното предложение за газификация на с. Скравена е разработен на база лицензионните задължение на Балкангаз 2000 АД по разширение на газоразпределителната мрежа на община Ботевград.
3. Инвестиционното предложение не е свързано с изграждането на нова пътна инфраструктура.
4. С реализирането на инвестиционното предложение ще се извърши замяна на твърди и течни горива с природен газ, което ще доведе до намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух в района.
5. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение, не се очаква предвидените дейности да оказват негативно влияние върху качеството на атмосферния въздух в района.
6. След приключване на строителните работи, възложителят е предвидил възстановяване на тротоарната настилка.
7. Трасето на газопровода не пресича повърхностни водни обекти. Изпълнението на обекта не е свързано с рискове от замърсяване на повърхностни и подземни води.
8. Предложеното трасе на газопровода не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от Националната екологична мрежа.
9. Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Бебреш" с код BG0000374 и „Искърски пролом – Ржана" с код BG0001042 се намират извън землищните граници на с. Скравена, самостоятелно обособеното населено място "Паланката" и вилната зона.
10. Предвидените дейности няма да оказват значително отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие в района, разпределителният газопровод ще бъде изграден в силно урбанизирана среда – регулацията на с. Скравена.

11. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
12. Възложителят е уведомил кмета на община Ботевград и с. Скравена за инвестиционното предложение. С писмо изх. № 5300-56/10.03.2008 г., общ. Ботевград дава положително становище за реализацията на инвестиционното предложение и информира, че няма постъпили писмени становища, възражения и мнения в срока на обявяването му.

Предупредителният протокол е неразделна част от това решение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите съгласно чл. 84 от АПК, или пред Административен съд – гр. София съгласно чл.149 от АПК (обн. ДВ бр. 30/2006г.)

При промяна на инвестиционното предложение за „Газификация на с. Скравена”, общ. Ботевград, на възложителя “Балкангаз 2000” АД или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – София до 14 дни след настъпване на измененията.

Дата...16.05.09

И.Д. ДИРЕКТОР:


/ инж. Славка Петрова /