



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 40 - ПР / 2008г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.31 ал.8 от Закона за биологичното разнообразие и представената писмена документация от инвеститора по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: “Изграждане на 16 броя ветрогенератори в рамките на изграждащ се фотоволтаичен парк в землището на с. Попско, общ. Ивайловград”

местоположение: в имоти с №№ 053007, 053010, 075011, 053004, 055005, 073002, 052001, 015009, 000556, 015006, 073012, 077005, 000068, 000069, 000578, землище на с. Попско и имот с № 000079, землище на с. Пашкул, общ. Ивайловград, обл. Хасково

възложител: “Вятърни електроцентрали” АД, с адрес на управление гр. София, ул. „Кузман Шапкарев” № 4, Булстат: 175163852

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 16 броя ветрогенератори в рамките на изграждащ се фотоволтаичен парк, в землището на с. Попско. С решение № ХА-136-ПР/2007г. на Директора на РИОСВ - Хасково е утвърдено предложение за изграждане на фотоволтаичен парк в землището на с. Попско, общ. Ивайловград. Площадките са разположени в Поземлен фонд, в изоставени ниви на площ от 193.6 дка, в землищата на с. Попско и с.Пашкул Основните процеси при изграждането на ветрогенераторите са свързани с:

- почистване на терена от камъни;
- подравняване на терена;
- полагане на стоманобетонен фундамент с размери 13х13х3 м.;
- монтаж на вятърните генератори;
- монтаж на присъединителните съоръжения към 20 kV далекопровод

За изграждането на генераторите ще се използват съоръжения на една от водещите фирми в тази област-“Nordex Energy GmbH”. Мощността на всеки генератор ще е от 850-1000 kW, височина на кулите до 60 m. диаметър на ротора до 70 m. Типът на перките на ротора е NR 37,5, LM 37,3 Основата на кулата ще е бетонов фундамент, върху които се монтира метална конструкция. Необходимата площ за изграждането на един ветрогенератор е 169 m² за всеки генератор или общо 2.704 m² за изключване от горски фонд.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда (т.3, и) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1. Разглежданите в инвестиционното предложение имоти попадат в потенциално защитена зона «Родопи - Източни», с код BG 0001032, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна предвидена за включване в „Натура 2000”, съгласно Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/2007 год.).

2. Реализацията на инвестиционното предложение може да окаже отрицателно въздействие (увреждане/унищожаване) на местообитания на защитени видове от дивата флора и фауна (чл. 35, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)).

3. Съществува потенциална възможност за негативно въздействие върху защитените растителни и животински видове и местообитания, в частност на птици и лешояди, включени в Приложение № 3 на ЗБР.

4 В инвестиционното предложение не е оценено въздействието върху ландшафта, в резултат от неговото реализиране – процентно съотношение на запазени площи спрямо промените, с конкретизиране и описание на промените в частност за хабитати, конкретизирани в прил.1 към чл.6, ал.1, т.1 от ЗБР.

5. В инвестиционното предложение не е разгледан въпроса относно степента на фрагментация на местообитанията или популации на видовете спрямо първоначалното им състояние.

6. Като се има предвид значителния брой на ветрогенераторите, както и изграждащият се фотоволтаичен парк, би следвало да се има в предвид и кумулативният им ефект върху всички разгледани по-горе компоненти.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Хасково, до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 14.03.2008г.

инж. Д. Илиев

Директор на регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково

