



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 7 - ПР / 2008 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.31 ал.7 от Закона за биологичното разнообразие и представената писмена документация от инвеститора по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** “Външно ел. захранване 20 кВ с МТП на Претоварна станция към регионален център за управление на отпадъци”

местоположение: землище на с. Бараци, общ. Крумовград, обл. Кърджали

възложител: община Крумовград, пл. „България” № 5, обл. Кърджали

Характеристика на инвестиционното предложение:

Във връзка с прилагането на организирано сметосъбиране на територията на община Крумовград се предвижда изграждането на претоварна станция към регионален център за управление на отпадъците – землище с. Бараци, общ. Крумовград, която ще се захрани чрез изграждане на ел. проводно отклонение 20 кВ и мачтов трафопост с мощност 63 кВА. Обектът ще се присъедини към мрежата чрез изграждане на МТП, който ще се захрани въздушно от подходящо място от извод 20кВ „Ковил”. Ще се изгради нов стомано-решетъчен стълб тип „ЪМ 20-951”, на който ще се осъществи и отклонението към „Претоварна станция”. Стълбовете, както и основата на мачтата ще се фундират с бетон Б-10, съгласно типовете фундаменти за здрава почва. За предпазване на мачтата от преки попадения на мълнии , същата ще се заземи с два броя колове 63/63/6, L = 1,5м.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (т.3, б) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
2. Инвестиционното предложение не включва действия, които ще доведат до физически промени на района – топографията, не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
3. Изкопните земни маси ще се извозват на определените от Общината места. Строителните отпадъци, получени в процеса на строителство ще се извозват на посоченото от Общината депо.
4. Ще се използват унифицирани стомано-решетъчни и стомано-бетонни стълбове. Ще се фундират с бетон съгласно типовете фундаменти за здрава почва. За защита от мълнии ще се заземят с по два броя поцинковани заземителни колове.

5. Във фаза работен проект на обекта е разработен План за безопасност и здраве. Здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност ще се осигуряват както при строителството така и при експлоатацията на обекта, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

6. Ще се спазят изискванията на Наредба № 3 за ел. уредби при изграждане на новия МТП. Проектът за МТП както и ПУП-а за въздушното отклонение 20 кВ, ще се съгласуват с ЕРП клон Кърджали.

7. Инвестиционното предложение не засяга защитени със закон територии и местообитания, влажни зони, съществуващи паметници на културата и територии със специфичен санитарен статут.

8. Електропроводът към претоварната станция попада в потенциална защитена зона „Родопи-Източни” BG 0001032, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, предвидена за включване в „Натура – 2000”. При изграждане на въздушното трасе с цел недопускане на аварии по преносната мрежа и загиването на птици по стълбовете ще се монтират Т-образни съоразения за кацане, в съотношение не по-малко 1:1 с репелентите за прогонване на птиците.

9. Възложителят е уведомил кметствата на с. Ковил и общ. Крумовград с писмо № 10-00-140/13.11.2007г., а засегнатото население с обява във вестник „Нов живот” от 14.11.2007г.

10. Не са постъпили писмени и устно изразени възражения срещу инвестиционното предложение в община Крумовград и РИОСВ -Хасково.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 22.01.2008г.

инж. Д. Илиев

Директор на регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково

