



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. ШУМЕН

9700-Шумен, ул. "Съединение" No 71 ет.3, e-mail: giosv-shn@icon.bg
Директор : (054)874913 Факс : (054) 876840 Гл.Счетоводител: (054) 856502

РЕШЕНИЕ

№ ШУ- 42 - ПР / 2007 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (обн ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.105/2006г.) и представена писмена документация по приложение №2 към Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006г.) от д-р Иван Василев Светулков, изп. директор на "МБАЛ-Търговище" АД гр.Търговище, кв. "Запад"

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
инвестиционно предложение: "Изграждане на инсталация /когенерационен модул/ за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с инсталирана топлинна мощност 0.274 MW" в "МБАЛ-Търговище" АД гр. Търговище
местоположение: на територията на "МБАЛ-Търговище" АД в съществуваща парова централа на мястото, предвидено за разширение на котелната мощност, сграда 38 и 39 в ПИ 73626.508.136
възложител: "МБАЛ-Търговище" АД гр.Търговище, БУЛСТАТ: 125501290

Характеристика на инвестиционното предложение: Дейността е част от програмата на дружеството за подобряване на енергийната ефективност по отношение на консумацията на топлинна и електрическа енергия и включва изграждане на когенерационен модул за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с инсталирана електрическа мощност 104kW_{el} и 156kW_{th} в съществуваща парова централа на дружеството на мястото, предвидено за разширение на котелната мощност/съществуващи два ПКМ-4/ с втори ПКМ-12, който е монтиран, но никога не е работил поради липса на топлинен товар. Модулът, работещ на природен газ е съставен от 4 тактов двигател с вътрешно горене, куплиран с електрически генератор. Отпадъчната топлина от двигателя и димните газове се оползотворява за производство на топлинна енергия-гореща вода. Газовия двигател, електрическият генератор и спомагателното оборудване са монтирани на обща рама, разположена върху демфери, които поглъщат вибрациите, създадени по време на работа на Модула и не позволяват пренасянето им върху строителната конструкция. Общата площ, необходима за монтаж на модула е $27,00\text{ m}^2$, включително и обслужващата го площадка в съществуваща сграда – парова централа на болницата. Новият модул ще работи в базовата част на подредения топлинен график, целогодишно за производство на БГВ, което ще замества работата на съществуващите парни котли през летния режим. В зимен режим ПКМ-4 ще работи за покриване на отоплителния товар. Тръбопроводът за пренос на топлата вода ще бъде изграден в съществуващ проходим подземен тунел, в който са прокарани трасетата на съществуващите паропроводи. В същият тунел по съществуваща кабелна лавица ще бъде положен кабелът за износ на произведената ел.енергия. Произведената по когенерационния метод ел.енергия ще бъде изкупувана от

електроразпределителното дружество на определената от ДАКЕРВ на преференциална цена.

Дейността попада към т.3 а) от приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС "Промислени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода /невключени в приложение 1/" и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1. С реализацията на дейността, като част от програмата на дружеството за подобряване на енергийната ефективност по отношение на консумацията на топлинна и електрическа енергия и внедряването на когенерационния модул в съществуваща парова централа на МБАЛ-Търговище не се очаква негативно въздействие върху компонентите на околната среда.
2. Дейностите по изграждане на инсталацията, състоящи се от изграждане на фундамент за модула, изграждане на циркулационните кръгове и присъединяването на модула към електропреносната мрежа с изграждане на газопровод, захранващ модула ще се осъществят в съществуващи сгради на паровата централа на дружеството, която е газифицирана и работи с гориво природен газ. С внедряването на когенерационната технология ще се постигне по-висока ефективност на използване на горивото, подобряване на екологични параметри и автономност на системата.
3. С преминаването на димните газове през катализатор, с който фабрично е оборудван когенераторът ще се гарантира емисии на азотни оксиди в атмосферния въздух под 400 mg/m^3 , с което ще се гарантира изпълнение на чл.13, ал.1 от *Наредба 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии* /ДВ бр.64/2005г./.
4. С последващото преминаване на димните газове през последователно монтирани шумозаглушители, един в самия модул и втори допълнителен в ауспуха му, както и с предвидения шумозаглушителен корпус в който е монтиран модула ще се осигури ниво на шума 63 dB(A) на 1 разстояние 1 метър от когенератора с което се гарантира спазването на съществуващите нормативни изисквания.
5. Не се очаква негативно въздействие на генерираните от дейността отпадъци – Сервизния център на немската фирмата производител на оборудването ще доставя нов катализатор след изтощаването на стария, ще извършва демонтаж и транспорт до Германия за рециклиране. За отработеното масло от двигателя, което ще се сменя съгласно регламента за техническо обслужване се предвижда временно съхраняване и предаване на лицензирани външни фирми за оползотворяване.
6. Със становище изх.№92-00-2714/28.05.2007г., РИОКОЗ гр. Търговище съгласува терена за изграждането на инсталацията, с което се гарантира здравната защита на селищната среда.
7. Имотът се намира в регулационната граница на града, на територията на МБАЛ, не попада в СОЗ около водоизточниците за централно водоснабдяване, не засяга паметници на културата, защитени територии и потенциално защитени зони от Националната екологична мрежа.
8. За инвестиционното предложение са информирани писмено кмета на Община Търговище с уведомление вх.№29-00-96/11.06.2007г., а засегнатото население чрез обява във вестник "Търговишки новини" от 07.06.2007г. Не са изразени устно или депозиран писмено възражения в Общинска администрация гр. Търговище срещу реализацията на инвестиционното намерение, съгласно писмо на кмета на общ. Търговище изх. №29-00-96/2/26.06.2007г.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 1 /един/ месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на АПК.

Дата: 14.09..... 2007 г.

Директор РИОСВ - Шумен:.....
/Геофан Димитров/

