



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДОТЕ

РЕШЕНИЕ № 19 - ПР /2012г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Министерство на здравеопазването

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс Узана” и „Водоснабдяване и канализация на курортен комплекс Узана”, община Габрово, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Габрово, ЕИК 000215630, със седалище и адрес на управление: 5300 гр. Габрово, пл. Възраждане №3,

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Общият устройствен план на курортен комплекс „Узана” в обхват ОУП 184.6 ха, община Габрово е съгласуван със становище по екологична оценка № 3-3/2005г. от директора на РИОСВ-Велико Търново при спазване на определени мерки.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с цялостна разработка на водоснабдяването с питейна вода, цялостното отвеждане на отпадъчните води и тяхното пречистване в курортен комплекс „Узана”. С проектите се предвижда изграждане на водохващане в местността „Крачана” чрез каптаж и дренаж, помпена станция /ПС/ с черпателен резервоар, външен електропровод за захранване на ПС, тласкателен водопровод, напорен водоем 400 м³ и хранителен водопровод със северен и южен клон вътре в комплекса, канализационни клонове, две канализационни помпени шахти и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ).

Съгласно Разрешително № 02540162/17.08.2009г. на МОСВ и Решение № 489/01.08.2011г. на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) за изменение и продължаване на срока на действие на разрешителното се предвижда изграждане на 3 бр. водовземни съоръжения. В съответствие с писмо на БДУВДР гр. Плевен изх. № 617/15.02.2012г. уточнените наименования на водовземните съоръжения (ВС) са:

- За водовземно съоръжение I (ВС I): Дренаж 1 „Узана-Габарево”, който представлява дренажно съоръжение от два броя дренажни лъчи с обща събирателна шахта на кота 1173 м.



Съгласно проектите за издаване на разрешителното и представената от възложителя информация е описан като „Каптаж 1”, разположен в имот № 000460, землище с. Габарево, общ. Павел баня;

- За водовземно съоръжение II (BC II): Дренаж 2 „Узана-Габарево”, който представлява дренажно съоръжение с три броя дренажни лъчи с обща събирателна шахта на кота 1154 м. Съгласно проектите за издаване на разрешителното и представената от възложителя информация е описан като „Дренажно водохващане”, разположено в имот № 200004, землище с. Ясеново, общ. Казанлък;

- За водовземно съоръжение III (BC III): Каптаж 1 - „Узана-Габарево”, който представлява каптиран извор директно в скалите с дренажен материал и събирателна шахта пред него на кота 1155 м, разположен на левия бряг на дере. Съгласно проектите за издаване на разрешителното и представената от възложителя информация е описан като „Каптаж 2”, разположен в имот № 000461, землище с. Габарево, общ. Павел баня.

Съгласно проектното предложение към водохващането се отнасят още:

- Линейна част от BC I до дренажно водохващане - тръби РЕНД80, Ф75, с дължина 537.00м;

- Линейна част от BC II до ПС-две тръби в един изкоп – РЕНД 80, Ф 75/от К1/ и РЕНД 100, Ф 90 – с дължина 225.50м;

- Линейна част от BC III до помпена станция /ПС/- тръби РЕНД80, Ф 63 – с дължина 101.00м.

За водоснабдяване са предвидени за изграждане:

- Помпена станция /ПС/

- Линейна част, водопровод от ПС до напорен водоем /НВ/ - тръби РЕ, Ф140мм – тласкателен водопровод с дължина 3025 м

- Линейна част за ел. кабел от ПС до трафопост близо до хижа Хлебна с дължина 1300.00 м и от трафопоста до НР с дължина 2000.00м

- Напорен резервоар (НР) с обем около 400 куб.м заемащ площ за достъп – 563 кв.м и за резервоара - 627 кв.м

- Хранителен водопровод от НР до комплекса – тръби ПЕ Ф160

- В самия комплекс-северен и южен водопроводни клонове, разположени изцяло в обхвата на ОУП и ПУП за к.к. Узана-северен клон-Ф140, 125, 110 и 90мм и южен клон-Ф 140, 125, 110 и 90мм.

Общата дължина на трите главни клона е 5 383м /в тази дължина е включена и дължината на хранителния водопровод от НР до комплекса/, а дължината на останалите 8 клона е 2 176м.

В канализационната мрежа, разположена изцяло в обхвата на ОУП и ПУП за к.к. Узана, са включени:

- Главни клонове 8 бр. с диаметър Ф315мм-гофрирани двуслойни полипропилен с обща дължина 7160 м

- Второстепенни напорни канализационни клонове - всички с диаметър 200 мм, къси клонове, служещи за канализационни отклонения към сградите

- Две канализационни помпени станции с два тласкателя

- Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/

Съгласно представената от възложителя информация и от направената справка се установи, че част от предвижданията на инвестиционното предложение в землището на с. Топлещ, общ. Габрово, попадат на територията на Природен парк „Българка”, обявен със Заповед № РД-775/09.08.2002г. на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС* и подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** му с предмета и целите на опазване на горечитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от



горещитираната *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс Узана” и „Водоснабдяване и канализация на курортен комплекс Узана”, община Габрово, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горещитираните защитени зони.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС съгласно чл. 93, ал. 1, т. 5 от ЗООС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с водоснабдяване с питейна вода на к. к. „Узана”, както и с цялостното отвеждане на отпадъчните води от комплекса и тяхното пречистване, в изпълнение на заложените мерки в становището по екологична оценка № 3-3/2005г. на директора на РИОСВ-Велико Търново.
2. С писмо изх. № 2973/26.05.2011г., БДУВР с център Плевен изразява положително становище за инвестиционното предложение за „Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс Узана” и „Водоснабдяване и канализация на курортен комплекс Узана”, община Габрово съгласно което:
 - 2.1. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на водите и зоните за тяхната защита, определени в ПУРБ за Дунавски район при спазване на определените за това мерки;
 - 2.2. Водохващането ще се осъществява от подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан” с код BG1G0000TJK045. Мерките заложи в ПУРБ за това водно тяло нямат забранителен характер;
 - 2.3. Подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан” с код BG1G0000TJK045, разполага със свободен разполагаем ресурс за издаване на разрешително за водовземане, съгласно заповед за утвърдени разполагаеми ресурси на директора на БДУВР с център Плевен.
3. С писмо изх. № 772/26.05.2010г., „ВиК” Стара Загора дава положително становище за реализиране на ПУП-ПЗ на инвестиционно намерение за изграждане на съоръжения за дренажно водохващане в ПИ № 200004 и помпена станция в ПИ № 200005, землище с. Ясеново, община Казанлък, представляващи подобекти на обект „Изграждане на водохващане в м. Крачана за хранване на курортен комплекс Узана”. Съгласно становището, посочените имоти не попадат в санитарно-охранителни зони на съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, експлоатирани от Дружеството.
4. С проектното предложение са определени санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водовземните съоръжения:
 - за ВС I – площ на СОЗ пояс I - 3817 кв.м, отделена като имот № 000460 в землището на с. Габарево, общ. Павел баня, представляващ частна държавна собственост на МЗХ-ДЛС;
 - за ВС II – площ на СОЗ пояс I - 1055 кв.м, отделена като имот № 000461 в землището на с. Габарево, общ. Павел баня, представляващ частна държавна собственост на МЗХ-ДЛС;



- за ВС III – площ на СОЗ пояс I - 1897 кв.м, отделена като имот № 200 004 в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък, представляващ частна държавна собственост на МЗХ-ДЛС;
 - ПС - площ на СОЗ пояс I - 938 кв.м, отделена като имот № 200 005 в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък, представляващ частна държавна собственост на МЗХ-ДЛС;
5. Предвидената за изграждане ПСОВ е оразмерена за максимален брой от 2800 екв.ж. през 2040г (850 екв. жители за 2010г.), с което се изпълняват условията поставени в Становището по екологична оценка № 3-3/2005г. на ОУП к.к. „Узана” за ограничаване броя на местата за настаняване до 2000 и капацитет на едновременно пребиваващи в курортния комплекс не повече от 2800 души.
 6. Технологичната схема на ПСОВ включва механично пречистване, биологично стъпало, дезинфекция и утайково стопанство. Не се предвижда обезводняване на утайката, поради възможността за изнасяне и извозване на уплътнената утайка до действащата ГПСОВ на гр. Габрово. Предлагащата схема на пречистване осигурява пълна минерализация на утайката, с възможност да се използва и за наторяване.
 7. По време на строителството ще се генерират строителни и битови отпадъци, както и земни маси, които ще се извозват периодично на места, посочени от общинските власти.
 8. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с дейности по проучване и ползване на земните недра или засягащи минералното разнообразие. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху почвите в района.
 9. Инвестиционното предложение не засяга територии за опазване на обекти на културното наследство.
 10. От здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
 11. Инвестиционното предложение не създава предпоставки за риск от инциденти и увреждане на околната среда по време на строителството.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на с. Топлеш, община Габрово, както и в землищата на с. Габарево, община Павел баня и с. Ясеново, община Казанлък.
2. Водохващанията и помпената станция ще бъдат разположени в имоти № 200004 с площ 1.897 дка и № 200005 с площ 0.943 дка, м. „Равна гора” в землището на с. Ясеново, община Казанлък и имоти с № 000460 с площ 3.817 дка и № 000461 с площ 1.056 дка, м. „Дебелия рът” в землището на с. Габарево, община Павел баня.
3. Имотите, където ще се реализират водохващанията и помпената станция са частна държавна собственост, както и линейните части на обектите, които също преминават през имоти частна държавна собственост на МЗХ-ДЛС.
4. За имотите на водохващанията и помпената станция, Община Габрово има открита процедура за смяна на предназначението им в Изпълнителната Агенция по горите (ИАГ) на основание на:
 - Препотвърдено становище от „ТП Държавно ловно стопанство-Мазалат” (писмо изх. № 1501/21.11.2011г.) за предварително съгласуване за изключване на гори и земи от ДГФ, касаещи водохващането и помпената станция;
 - Потвърдено становище от Регионална дирекция по горите – гр. Стара Загора за съгласуване на предложението за изключване при промяна на предназначението на 7,713



дка площ от ДГФ за водостопански съоръжения – пояс I, за водоснабдяване на к.к. „Узана”.

5. Северен и южен клон на водопроводната мрежа и канализационната мрежа ще бъдат разположени изцяло в обхвата на ОУП на к.к. Узана. Съгласно изработени ПУП за изменение на ПРЗ за УПИ III, кв.10 и УПИ VIII, кв.15 на к.к. „Узана”, ПСОВ ще бъде разположена в кв. 14, а ПС съответно в УПИ III, кв.10 и УПИ VIII, кв.15.
6. Пречистените отпадъчни води след ПСОВ ще заустват в дере с координати на точката на заустване: $X=4649533.166$ и $Y=8663516.390$ в зона K-5; кота терен =1203.75 и кота дъно дере=1203.50. Географските координати в точката на заустване са: ширина – $42^{\circ}45'49.67340''$ и дължина $25^{\circ}14'00.07096''$.
7. За реализиране на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата, тъй като трасетата на линейните обекти преминават в по-голямата си част по горски и местни пътища. ПС ще бъде разположена на около 200м от съществуваща хижа с осигурен асфалтов път до хижата и макадам до бъдещата ПС, линейните части на водопровода и ел. кабела ще бъдат в общ изкоп и ще преминават по съществуващи пътища до к.к. Узана.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение „Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс „Узана” и „Водоснабдяване и канализация на к.к. „Узана” ще се реализира върху ограничени площи от имоти в защитени зони BG0001493 „Централен Балкан-буфер”, BG0002128 „Централен Балкан-буфер” и BG 0000399 „Българка”, при което не се очаква засягане на природни местообитания или унищожаване на местообитания на видове, предмет на опазване в зоните.

2. За осъществяване на инвестиционното предложение в неговата цялост ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, което не създава предпоставки за допълнително усвояване на площи в защитени зони.

3. Предвижда се в по-голямата си част трасетата на водопроводите в цялото инвестиционно предложение да преминават в сервитута на съществуващи горски и местни пътища, а канализационната част в урбанизираната територия на к.к. „Узана”, поради което няма вероятност за увреждане на ключови елементи на четирите защитени зони и прекъсване на биокоридорните връзки на видовете, предмет на опазване зоните - BG0001493 „Централен Балкан-буфер”, BG0002128 „Централен Балкан-буфер” и BG 0000399 „Българка”.

4. Предвид характера на инвестиционното предложение и ограниченото само по време на строителството безпокойство, няма вероятност от намаляване числеността на популациите на животинските видове, предмет на опазване и в четирите защитени зони BG0001493 „Централен Балкан-буфер”, BG0002128 „Централен Балкан-буфер” и BG 0000399 „Българка”.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имотите предвидени



за изграждане на водохващанията, помпената станция и линейните водопроводни и канализационни връзки.

2. Представената информация и приложена документация за извършени съгласувания, позволяват обектите да изпълняват своето предназначение без да оказват негативно въздействие върху околната среда.

3. Замърсяването с прахови частици и отработени газове от използваната техника по време на строителството е с кратковременен характер и ограничено в рамките на строителните площадки.

4. Експлоатацията на водохващанията, помпената станция и линейните обекти не е свързана с повишаване на шумовите нива и не предполага наличие на вибрации и радиационни източници.

5. Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, поради факта, че:

- е допустимо спрямо ПУРБ и заложените в него екологични цели за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита, както и мерките за тяхното постигане;

- не засяга санитарно-охранителни зони около съществуващи водоизточници или съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

6. Инвестиционното предложение, като свързано с изграждането на бъдеща пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на курортния комплекс, ще въздейства пряко, дълготрайно и положително върху околната среда, в частност върху компонент "води", и ще съдейства за предотвратяване на замърсяването на повърхностните води в района.

7. Реализирането на инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие поради неговото местоположение и характера на предвидените дейности.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кметовете на общини Казанлък и Павел баня и кметства с. Ясеново и с. Габарево (писмо изх. № БС-02-05-2/01.08.2011г.). В становището на община Казанлък /изх. № 08-30-2/22.08.2011г./ и кметство с. Ясеново /изх. № 123/09.08.2011г./ се възразява по отношение изграждането на водовземно съоръжение и помпена станция в ПИ № 200 004 и № 200 005 в землището на с. Ясеново, тъй като това ще наруши водоснабдяването на с. Ясеново и съседните села, поради отклоняване на води от водосборната област на р. Лешница.

По изложеното във възражението е извършено проучване, в резултат на което, е установено следното: Съгласно представената от възложителя информация и картен материал, изворът на р. Лешница е разположен на около километър и половина югозападно от посочените водохващания и е отделен от тях чрез вододел. От цитираните по-горе документи е видно, че подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан” с код BG1G0000TJK045, разполага със свободен ресурс, изграждането на водохващанията е допустимо съгласно ПУРБ и имотите, където се предвижда реализирането на водохващанията не попадат в санитарно-охранителни зони на съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, експлоатирани от „ВиК” Стара Загора. Предвиденото по проект черпено водно количество е ограничено с издаденото Разрешително от МОСВ, гарантира екологичния минимум от 9 л/сек на р. Крачана и не може да окаже влияние върху водосбора на р. Лешница, тъй като той не се засяга пряко от проектните водовземни съоръжения.



ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ

1. При реализиране на инвестиционното предложение да се спазват мерките заложи в Раздел 7, Приложение 7.1.1 от ПУРБ, които имат превантивен характер спрямо състоянието на повърхностните и подземните води.
2. По време на изграждане и експлоатация на инвестиционното намерение да се спазват забраните посочени в чл. 118а, ал.1 от Закона за водите с цел опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на тяхното състояние.
3. Да се спазят изискванията на чл.44 от Закона за водите, за издаване на разрешително за водовземане от БДУВР –Плевен за сондажния кладенец.
4. За заустване на пречистените води след ПСОВ да се спазят изискванията на чл.46 от Закона за водите за издаване на разрешително за заустване от БДУВР –Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за „Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс Узана” и „Водоснабдяване и канализация на курортен комплекс Узана”, община Габрово не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ, РИОСВ – Велико Търново и РИОСВ-Стара Загора до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл.22, ал.3 от Наредбата за ОВОС възлагам на директора на Басейнова Дирекция – Дунавски район контрола по изпълнение на поставените условия в настоящото решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

МИНИСТЪР



ИОНА КАРАДЖОВА

Дата: 02.04.2012г.

