



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 114 - ПР / 2009г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от инвеститора по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., обн. ДВ бр. 73/2007г.) и извършено посещение на място с протокол от проверка № 778/10.11.2009г.

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** “Изграждане на ВЕЦ “Елица-2”, землище на гр. Маджарово, общ. Маджарово обл. Хасково,
местоположение: землище на гр. Маджарово, общ. Маджарово
възложител: «ВАДИС» ООД, гр. Девин, ул. «Въставник» № 10, Булстат: BG 120597319

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изграждане на ВЕЦ „Елица-2” р. Арда в участъка на реката между кота 120.00 и кота 140.00, на протежение от около 16,5 км. Централата ще е руслов тип на течащи води.

Изборът на хидромеханичното и хидроенергийното оборудване е направен въз основа на резултатите от водностопанските изследвания и възможностите за взаимно разположение на хидротехническите съоръжения.

Хидротехническото оборудване включва: Предпазна решетка; ремонтен затвор на входа на турбината; ремонтен затвор на изхода на смукателната тръба; подвижен подемник; стационарни решеточистещи машини пред входа на хидроагрегатите.

Хидросилово оборудване

Турбинното оборудване се състои от две проточни турбини тип “Bevel Gear”, по 35 m³/s всяка. Първата турбина е приета с единично регулиране, а втората е от типа Каплан – с двойно регулиране. Всяка турбина е свързана със синхронен генератор. Основните параметри на хидросиловото оборудване са:

- Q застроено – 125.0 m³/сек;
- Разсечен нетен напор – 10.0 м.в.с;
- Застроена мощност 13000 kW;
- Брой на турбините – 2+1 бр.

Произвежданата електроенергия от централата ще се изнася към електропоровод с напрежение 20 kV, който ще се изгради и ще има дължина около 300 м. с подземни кабели.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда (т.3,з) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 “а” от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г.).

МОТИВИ:

1. Разглежданият терен предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии по Натура 2000 ЗЗ „Маджарово” код BG 00002014 за опазване на дивите птици и ЗЗ “Родопи – Източни” код BG 0001032 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и може да окаже отрицателно въздействие (увреждане/унищожаване) на местообитания на множество видове защитени по Закон за биологичното разнообразие.
2. В представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, не са изяснени параметрите на ВЕЦ и по конкретно височина на стената, заливаема площ, **във връзка с близостта** на инвестиционното предложение с природна забележителност «Кован Кая» обявена със Заповед РД-17/08.01.1981г. и Защитена местност «Патронка» обявена със Заповед № РД-419/14.11.1995г. Съгласно режима на защитените територии са забранява всякакъв вид строителство и дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим.
3. Не е оценено кумулативното въздействие от реализирането на сходни инвестиционни предложения, имайки в предвид, че ВЕЦ “Елица – 1” и ВЕЦ “Елица-2” са в непосредствена близост.
4. Депозирани възражения: на общ. Маджарово с вх. № 2292/18.12.2006г., във връзка с намиращите се в близост природна забележителност “Кован Кая” и Защитена местност “Патронка”.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково, до 14 – дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 16.11.2009г.

инж. Д. Илиев

Директор на регионална инспекция по околната среда и водите- Хасково

