



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ – БУРГАС

гр.Бургас, ж.к “Лазур”, ул. “Перушица” № 67, п.к.219, тел:813-205, факс:813-200; e-mail:riosvbs@unacs.bg

ИЗХ. № 2026

ГР. БУРГАС 21.05.2009 г.

ДО

„ЕВН-БЪЛГАРИЯ ЕР” АД – КЕЦ ПРИМОРСКО

УЛ. „СЛАВЯНСКА” № 1 А

ГР. ПРИМОРСКО

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Относно: Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони

Приложено Ви изпращаме Решение № БС-197-ПР/21.05.2009 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” на инвестиционно предложение: **«Монтаж на възлов трафопост 2 x 800 kVA в поземлен имот № 67800.8.1, местност “Буджака”, землище гр. Созопол, община Созопол, област Бургас»** с възложител: „ЕВН-БЪЛГАРИЯ ЕР” АД – КЕЦ ПРИМОРСКО

ДОЦ. Д-Р СИМЕОН СИМЕОНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас





МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ – БУРГАС

гр.Бургас, ж.к “Лазур”, ул. “Перушица” № 67, п.к.219, тел:813-205, факс:813-200; e-mail:riosybs@unacs.bg

РЕШЕНИЕ
№БС-197- ПР /21.05.2009 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.)* и представено уведомление и документация към него, с вх. № 2026 от 15.05.2009 г.

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение «Монтаж на възлов трафопост 2 x 800 kVA в поземлен имот № 67800.8.1, местност “Буджака”, землище гр. Созопол, община Созопол, област Бургас», **което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона «Бакърлъка» с код BG0002077 за опазване на дивите птици

Местоположение: поземлен имот № 67800.8.1, местност “Буджака”, землище гр. Созопол, община Созопол, област Бургас

Възложител: „ЕВН-БЪЛГАРИЯ ЕР” АД – КЕЦ ПРИМОРСКО
гр. Приморско, ул. „Славянска” № 1 А

Характеристика на инвестиционно предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с поставяне на възлов трафопост при което се обособява УПИ от 100 м² - XXVIII-8001, в имот с площ 1,339 дка. Начин на трайно ползване на имота „лозе”. Обекта представлява: - фабрично произведен възлов трафопост от готови бетонни модули съгласно стандарт БДС EN 61330 с хидро и маслоизолирана кабелна шахта – вана; - трансформаторни машини – 2 x 800 kVA; - закрыта разпределителна уредба – изградена от комплектни разпределителни устройства 20 kV; - оборудване на ЗРУ – КРУ SF-6 – SIMENS; - вид монтаж – полагане в изкоп върху подложна бетонна плоча; - размери – 5.00/7.79/2.58 м.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение се намира в границите на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, приета с Решение № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр.107/2007г.) на Министерския съвет.

Предложението за поставяне на възлов трафопост не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение е свързано с промяна на предназначението и начина на ползване на определена площ, поради което попада в обхвата на чл. 31, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.3, буква „б” от Наредбата за ОС.

Съгласуването се основава на следните:

МОТИВИ:

1. Инвестиционното предложение е с малък обем и обхват. То засяга 100 м² (новообразуван УПИ XXVIII-8001) от имот с начин на трайно ползване „лозе“ и попада в защитена зона „Бакърлъка“ с предмет на защита видове диви птици. Не се очаква въздействие върху птиците по време на миграция. Няма вероятност от намаляване на числеността или промяна на видовия състав на дивите птици.

2. Предвидената височина на обекта до 7 м, няма вероятност да затрудни свободното предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и жерави по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети.

3. Не се очаква изолация на животински видове, предвид малкия обхват и площ на инвестиционното предложение.

4. Поради относително краткия срок на фазата на строителство не се очакват продължителни и значителни технически замърсявания - масла и аерозоли, водещи до трайни увреждания и промяна на екологичната обстановка;

Реализацията на инвестиционното предложение за: «Монтаж на възлов трафопост 2 x 800 kVA в поземлен имот № 67800.8.1, местност “Буджака”, землище гр. Созопол, община Созопол, област Бургас», се съгласува само за конкретното заявено предложение и в посочения капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя/новия възложител трябва да уведоми РИОСВ град Бургас до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ДОЦ. Д-Р СИМЕОН СИМЕОНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас

