



Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВН 5 - ОС /2010г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, § 14, ал. 3 от Преходни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, чл. 2, ал. 3 и чл. 18, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)* и представена писмена документация от възложителя, съгласно Част Б, приложение № 1 и № 2 към чл. 10 от Наредбата

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение за “Изграждане на въздушна електролиния /ВЕЛ/ 110 кV за присъединяване на подстанция на Ветроенергиен парк в землището на гр. Суворово към Национална електрическа мрежа, вариант Г”, преминаващ през землищата на гр. Вълчи дол, с. Щипско, общ. Вълчи дол и гр. Суворово, обл. Варна, с дължина на трасето 7,100 км, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие /ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп./ и защитена зона “Провадийско-Роякско плато”, с код BG 0000104, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон.

Местоположение: през землищата на гр. Вълчи дол, с. Щипско, общ. Вълчи дол и гр. Суворово, обл. Варна, защитена зона “Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038 и защитена зона “Провадийско-Роякско плато”, с код BG 0000104. Съгласно вариант I, трасето започва от крайния стълб на западната страна на п/ст на ВЕП (R₁) и се насочва на запад като пресича съществуваща ВЛ 20 кV (с демонтирани проводници). След пресичането ѝ (R₂) трасето чупи на дясно и продължава успоредно на 20 м на този ВЛ. В района на овчарниците (R₃ и R₄) трасето преминава от дясната страна на съществуващата ВЛ 20 кV, която ги охранява и продължава успоредно на нея на 20 м до района на бившата фазанария в м. Орман бунар, където с две последователни чупки (R₅ и R₆) се приближава на 24 м до ж. п. линията София-Варна, като продължава успоредно на нея от северната и страна и пресича последователно същ. ВЛ 400 кV “Дружба”, 110 кV “Дончево-Ботево” и ВЛ 750 кV “Съединение”. След пресичането на последната ВЛ, трасето чупи в ляво (R₇), пресича ж. П. Линията и навлиза в горски масив. В края на гората (R₈) трасето чупи на дясно и продължава в гората на 10 м успоредно на югозападната ѝ граница. След края на гората трасето запазва посоката си, пресича шосето Вълчи дол-Щипско и продължава така до района на п/ст Вълчи дол. Влизането в тази подстанция става, след като трасето пресече същ. ВЛ 110 кV “Орляк” (R₉) и се насочва, към съседното ѝ поле.

Възложител: “Еолика България” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. “Екзарх Йосиф” № 31

Характеристика на ИП: инвестиционно предложение за „Изграждане на въздушна електролиния /ВЕЛ/ 110 кV за присъединяване на подстанция на Ветроенергиен парк в землището на гр. Суворово към Национална електрическа мрежа, вариант I” предвижда изграждане на трасе преминаващо през землищата на гр. Вълчи дол, с. Щипско, общ. Вълчи дол и гр. Суворово, обл. Варна, с дължина 7,100 км. Площадката определена за подстанцията на ВЕП се намира от лявата страна на асфалтов път от гр. Суворово за фазанарията в м. Орман бунар. Присъединяването на подстанцията на ВЕП, към системата 110 кV се предвижда да стане, чрез изграждането на директен електропровод за една тройка проводници до п/ст “Вълчи дол”, където ще влезе в едно от свободните полета. Планираната ВЕЛ ще се изгради с 32 бр. стоманенорешетъчни стълбове за една тройка проводници, при средна норма на заеманата площ 32 кв. м.

Територията, предмет на ИП не попада в защитена територия, но е разположен в “Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и “Провадийско-Роякско плато”, код BG 0000104, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон. Зоните са включени в Списъка на защитените зони, приет от Министерски съвет с Решение № 802/04.12.2007 г. Няма издадени заповеди от министъра на околната среда и водите за обявяването им. Гореописаният ПУП се подлага на оценка за съвместимост на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*.

Поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП не попада в защитена територия. Най – близо разположената се намира на около 6 км – Природна забележителност “Находище на урумово лале”.
2. Територията, предмет на ИП не засяга пряко гори и влажни зони, както и свързаните с тях местообитания на видове птици.
3. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до намаляване числеността на видове, предмет на опазване в ЗЗ “Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038 и ЗЗ “Провадийско-Роякско плато”, код BG 0000104.
4. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до значителни процентни загуби и фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове.
5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
6. Няма вероятност да бъде възпрепятствано свободното предвижване на реешките се мигриращи птици.
7. Не се очаква да се засегнат приоритетни за опазване природни местообитания и местообитания на видове в зоните.
8. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до трансгранични въздействия.

При следните условия:

1. При строителството да се използват съществуващите пътна инфраструктура и полски пътища.
2. Да не се допуска унищожаване на местообитания на видове, предмет на опазване в зоните, в съседни терени.
3. В срок до 3 дни след откриване на строителната площадка писмено да се уведоми РИОСВ-Варна.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На този етап предложеният план не включва инвестиционни предложения от приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп.), поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда и на преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна пред министъра на околната среда и водите и Административен съд - Варна в 14 дневен срок от съобщаването му.

ДИРЕКТОР:

Румяна Радилова