



Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен

5800 гр. Плевен, ул. "Ал.Стамболийски" № 1А ; e-mail: office@riew-pleven.org URL: <http://www.riewpleven.hit.bg/>

Деловодство: тел/факс (064)800711

Експерти: (064)800964

изх. № 2673 / 03.08. 2009 г.

РЕШЕНИЕ № ПН 012-ОС /2009 г за оценка степента на въздействие

На основание чл. 31, ал.10 от Закона за биологичното разнообразие и чл.20, ал.1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ. бр.73/2007 г.) и представено уведомление с вх. № 2673 / 24.06.2009 г.

РЕШИХ:

да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала" в поземлен имот № 089082, м. "Валога - Асен", землище с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч) върху защитена зона "Васильовска планина" (BG 0002109), което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

Местоположение: имот № 089082, местност "Валога - Асен", землище с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч, защитена зона "Васильовска планина" (BG 0002109) на основание чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (по Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици)

Възложител: "Ваив" - ООД, гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул. "Иван Туйков", № 2А.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Предвижда се изграждане на фотоволтаична електроцентрала в имот № 089082, м. "Валога - Асен", землище с. Гложене, община Тетевен, с площ 5.605 дка и начин на трайно ползване – нива (съгласно скица № Ф0 3147 / 03.06.2009 год., издадена от Общинска служба "Земеделие", община Тетевен). Имотът граничи с ниви и населеното място на с. Гложене. Достъпът до имота ще се осигури от съществуваща улица от регулацията на селото. Електрозахранването на площадката се предвижда да стане чрез преобразуване на слънчевата енергия в електрическа, като за целта ще бъде изграден трансформаторен пост в имота. Водоснабдяване и отвеждане на канализационни води от площадката не са необходими пред вид характера на инвестиционното предложение.

2. Правни основания за приложимостта на процедурата по ОС - Процедурата по оценката за съвместимостта е по чл. 2 (2) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, т.1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ДВ бр.3/2006г.

Преценката за вероятността от значително отрицателно въздействие върху защитена зона "Васильовска планина" (BG 0002109) се основава на **следните МОТИВИ**:

1. Имот № 089082, с. Гложене, община Тетевен, е с площ от 5.605 дка и начин на трайно ползване нива. С реализирането на застрояването се очаква безпокойство на птици, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Директива 79/409/ЕЕС) и негативно въздействие върху местообитанията на птиците, предмет на опазване в защитена зона "Васильовска планина" – ливаден дърдавец (*Stex stex*), градинска овесарка (*Emberiza hortulana*), черночела сврачка (*Lanius minor*), червеногърба сврачка (*Lanius colurio*), ястребогушо коптиварче (*Sylvia nisoria*) и др.

2. Районът се превръща в урбанизирана територия, с което времетраенето на безпокойството на видовете ще е постоянно, а процесът на възстановяване на популациите и екосистемите ще е невъзможен.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБХВАТА, ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОЦЕНКАТА

Оценката за степента на въздействие върху защитена зона "Васильовска планина" (BG0002109) на инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала" в поземлен имот № 089082, м. "Валога - Асен", землище с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч да се извърши съгласно изискванията на раздел IV чл. 23 и чл. 24, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС. Оценката се представя под формата на доклад, който се състои от:

1. Анотация на инвестиционното предложение.

2. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение, могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона.

3. Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи.

4. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на инвестиционно предложение.

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционно предложение върху предмета и целите на опазване на защитената зона:

а) описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение, върху типовете природни местообитания и видовете - предмет на опазване в защитената зона;

б) описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение;

6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху защитената зона и определяне на степента на въздействие върху предмета на опазване на защитената зона в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки.

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива.

8. Картен материал с местоположението на обекта (вкл. трасетата на електроснабдяване и ВиК) на инвестиционното предложение спрямо защитената зона и нейните елементи.

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22.

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение. Възложителят представя към доклада доказателства, обосноваващи наличието на обстоятелствата по чл. 33 ЗБР;

11. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация;

12. Документите по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС.

Възложителят и експертите, изготвящи доклада, могат да провеждат консултации с дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции, с Изпълнителната агенция по околна среда, както и с други централни и регионални органи и техните специализирани структури, с научни институции/организации, резултатите от които се прилагат към доклада.

Възложителят представя на компетентния орган по два екземпляра от доклада **на хартиен и електронен носител.**


КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕКСПЕРТИТЕ

Оценката за степента на въздействие върху защитена зона "Васильовска планина" (BG0002109) да се извърши от експерт **зоолог (със специалност орнитология)** при спазване на изискванията на чл. 9 от Наредбата за ОС.

Документацията по чл. 8 (1) от ЗБР относно предмета и целите на опазване на защитена зона "Васильовска планина" (BG0002109) се намира на URL: <http://www.riewpleven.hit.bg/>.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят трябва да уведоми РИОСВ - гр. Плевен до 14 дни от настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от получаването му пред съответния Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.



ИНЖ. ВАЛЕНТИН КАШЕВ
Директор на РИОСВ - Плевен