



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СМОЛЯН

✉ гр.Смолян, ул. "Дичо Петров" №16, ☎ Директор 0301/ 60113, Офис-0301/ 60100, Сектор „ИДЗИП“- 60100, 60117 Fax: 0301-60121,
<http://rieuwm.my.contact.bg> E-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg; biservelinov@yahoo.co.uk

РЕШЕНИЕ № СМ-016-ПОВ/2007 г.

за съвместимостта на инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони

На основание чл 31, ал. 2, 5, 7 от Закона за биологичното разнообразие, представената писмена информация и документация от възложителя по Приложение № 1 и Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ОС) и чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони,

РЕШИХ

да се извърши оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава III, Раздел III от Наредбата за ОС на инвестиционно предложение: допълнително водохващане за МВЕЦ "Мугла", намиращо се на река Ишледска в землището на село Мугла, община Смолян, област Смолян с

местоположение: на река "Ишледска" – с кота водохващане 1445 и кота присъединяване към съществуващо водохващане 1395.

възложител: "Хидро Еко Груп" ООД, гр.Девин, ул."Васил Левски" № 23, Ап.1

Характеристика на инвестиционното предложение: Предвижда се изграждане на допълнителен тръбопровод от река Ишледска, за оползотворяване на енергийния потенциал на реката без отнемане изразходване на водата за други цели и водоползване, чрез МВЕЦ "Мугла" с дължина 400 метра изпълнен със стоманени тръби и вкопан. Водното количество е 260 л/с, а средния годишен добив на електроенергия да бъде повишен около 0,64 MWh.

Предлаганата МВЕЦ е разположена над МВЕЦ "Чеир дере

Инвестиционното предложение попада в обхвата на защитена зона „Родопи – Западни“ с код BG0001030 определена, съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите и в защитена зона "Триград-Мурсалица" с код BG 0002113.

МОТИВИ:

1. Реализирането на инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони "Родопи - Западни" и "Триград-Мурсалица", както и да настъпи значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, предвид анализа на предоставената информация и критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС.

2. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. Реализацията на инвестиционното предложение води до нарушаване качеството на горските екосистеми, естествения воден баланс в целия район и ще провокира ерозионни и свлачищни процеси предмет на опазване в защитена зона „Родопи – Западни”.

4. Степента на въздействие върху местообитанията и популациите, предмет на опазване в защитената зона има вероятност да е значителна в областта на въздействие на инвестиционното предложение и да доведе до фрагментация на хабитати.

5. Инвестиционното предложение засяга местообитания приоритетни за опазване на защитена зона „Родопи – Западни”

- 91E0 * Алувиални гори с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior* (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) – 1.591 % загуби

- 92A0 Крайречни галерии от *Salix alba* и *Populus alba* – 0,004% загуби

- 6430 Хидрофилни съобщества от високи тревы в равнинните и в планинския до алпийския пояс

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Смолян до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Министъра на околната среда и водите по реда на чл.81, ал.1 от АПК или в 14 – дневен срок пред Окръжен съд, гр. Смолян/Административен съд гр.Смолян по реда на чл.145, ал.1 от АПК.

Дата: 20 ноември 2007 год.

Директор РИОСВ – Смолян:



инж. Илия Спилков