



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СМОЛЯН

✉ гр.Смолян, ул. "Дичо Петров" №16, ☎ Директор 0301/ 60113, Офис-0301/ 60100, Сектор „ИДЗП“ - 60100, 60117 Fax: 0301-60121.

<http://riewsm.my.contact.bg> E-mail: riovs-smolyan@mbox.contact.bg; shogel@abv.bg

РЕШЕНИЕ № СМ-126 - ПОВ/2008 г.

за съвместимостта на инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони

На основание чл 31, ал. 2, 5, 7 от Закона за биологичното разнообразие, представената писмена информация и документация от възложителя по Приложение № 1 и Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ОЗ) и чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони,

РЕШИХ

съгласувам проект за „Допълнително водоснабдяване на с. Бръщен, общ. Доспат от местност „Заставата“

Местоположение: местност „Заставата“, землище на с. Бръщен, общ. Доспат

Възложител: общ. Доспат, ул. „Първи май“ № 3

Характеристика на инвестиционното предложение: По преписка с вх. № КПД -14-1423/ 11.12.2008 г. се предвижда „Допълнително водоснабдяване на с. Бръщен, общ. Доспат от местност „Заставата“. Водохващането и трасето на тръбопровода, което е с обща дължина по 3017 метра се разполагат в землището на с. Бръщен, общ. Доспат, местност „Заставата“. Проектирано е едно дренажно водохващане в м. „Заставата“, а отвеждането на водата ще се осъществи посредством напорен тръбопровод, проектиран да се изпълни с тръби РЕНД Ø75, PN16, SDR11. Напорното водохващане е на кота 1221,08 метра. Напорният тръбопровод ще се влее в резервоар с обем 300 куб.м. на кота 1160,20 метра. Проектният участък на водопровода минава през неземеделски площ и е извън зоната на водни течения.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на защитена зона „Родопи – Западни“ с код BG0001030 определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите.

МОТИВИ:

1. Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително въздействие върху защитена зона "Родопи - Западни".

2. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже кумулативно въздействие с други планове, програми, проекти или други инвестиционни предложения в района върху защитена зона „Родопи - Западни“.

4. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете растения и животни, предмет на опазване в защитената зона.

МЕРКИ И УСЛОВИЯ:

1. При извършване на сеч на единични дървета да не се отсичат стари хралупести дървета.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Смолян до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Министъра на околната среда и водите по реда на чл.81, ал.1 от АПК или в 14 – дневен срок пред Окръжен съд, гр. Смолян/Административен съд гр.Смолян по реда на чл.145, ал.1 от АПК.

Дата: 17. декември. 2008 год.

Илия Спилков, директор
на РИОСВ - Смолян

