



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

София 1618; п.к.332; бул. "Цар Борис III" № 136; ет.10;
Счетоводство:856 70 95; Зелен тел.:856 51 52; факс: 955 93 62; e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg

РЕШЕНИЕ № СО-6-ОС/2009 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл.18, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр.73/2007г.) и представено в РИОСВ-София уведомление с документация към него, с вх. № 26-00-642/03.02.2009г.

РЕШИХ:

Съгласувам: инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „Черешовица“ на река Малък Искър в землището на град Етрополе, община Етрополе, Софийска област, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Етрополе – Байлово“ с идентификационен код BG0001043, приета с Решение № 661/16.10.2007г. на Министерски съвет, обнародвано в Държавен вестник брой 85 от 23.10.2007г. и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Централен Балкан – буфер“ с идентификационен код BG0001493, приета с Решение № 802/04.12.2007г. на Министерски съвет, обнародвано в Държавен вестник брой 107 от 18.12.2007г.

Местоположение: сградоцентрала на десния бряг на река Малък Искър, водохващания на реките Невижда и Негърщица, притоци на река Малък Искър, землище на град Етрополе, община Етрополе, Софийска област.

Възложител: “Валидекс” ЕООД, Булстат № 130318515, Управител – Валентина Димчева Иванова, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Оборище, бул. „Евлоги Георгиев“ № 116, ет.2

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Предвижда се изграждане на централа на течащи води от деривационен тип и следните съоръжения:

1.1. Водохващане, което включва преливаем бетонов яз, водовземно съоръжение, утайник, промивно съоръжение и рибен проход:

- Речно водохващане № 1 на десния бряг на р. Невижда, на кота преливник 860, с координати X=4612540,30 и Y=8557602,75.

- Речно водохващане № 2 на левия бряг на р. Негърщица, на кота преливник 860, с координати X=4611785,00 и Y=8556090,15.

1.2. Деривация:

- Напорен тръбопровод № 1 с дължина 1200 м;

- Напорен тръбопровод № 2 с дължина 1100 м;

1.3. Сградоцентрала с две турбини с обща инсталирана мощност 520 kW, с координати X=4612753,30 и Y=8556139,95, както и долна вада;

1.4. Присъединяването на МВЕЦ „Черешовица” към Националната енергийна мрежа ще се осъществи чрез изграждане на 20 kV електропровод. В района съществува добре развита система от електропроводи.

2. За изграждането на МВЕЦ „Черешовица”, с Решение № СО-161-ПР/2005г. на Директора на РИОСВ-София, е постановено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

3. Във връзка с §14 от Преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ бр.52/2007г.) и на основание чл.2, ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.73/2007г.), инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ „Черешовица” подлежи на процедура по оценка за съвместимостта.

4. Разглежданото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на дейността в защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Етрополе – Байлово” с идентификационен код BG0001043 и „Централен Балкан – буфер” с идентификационен код BG0001493.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони от реализацията на инвестиционно предложение на “Валидекс” ЕООД за изграждане на МВЕЦ „Черешовица” на река Малък Искър в землището на град Етрополе, община Етрополе, Софийска област се основава на следните

МОТИВИ:

1. Инвестиционното предложение представлява съоръжение за добив и пренос на електроенергия произведена от възобновяем енергоизточник. Очаквано средногодишно производство на енергия – около 2,24 GWh.

2. До площадката на сградоцентралата има съществуващ път. Енергийно преработените води чрез долната вада ще се връщат обратно в река Малък Искър на кота 765. Необходимите площи за предвидените съоръжения на МВЕЦ, включително за временни дейности по време на строителството са:

2.1. Водохвращения и водохранилища – 3,382 декара;

2.2. Напорни тръбопроводи – 13,578 декара;

2.3. Централа и долна вада – 0,828 декара;

3. На входните отвори на водохвращенията се предвижда груба решетка и работен плосък затвор, след водовземното съоръжение следва преходен участък и утайник, в края на който е оформена водна камера за връзка с напорният тръбопровод

4. На всяко водохвращане са предвидени рибни проходи, състоящи се от отделни басейни, разположени стъпаловидно, свързани помежду си с преливници и потопени отвори. Рибният проход за вхващането на река Невижда ще бъде изграден откъм левия бряг, а за вхващането на река Негършица – откъм десния бряг.

5. Трасетата на двата напорни тръбопровода се предвижда да преминават между съществуващи пътища и бреговете на реките.

6. Разгледани са алтернативни местоположения на водохвращенията и сградоцентралата.

7. Разглежданото инвестиционно предложение не засяга защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии и защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие.

8. Най близко разположените зони от Националната екологична мрежа са защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Етрополе – Байлово” с идентификационен код BG0001043, приета с Решение № 661/16.10.2007г. на Министерски съвет, обнародвано в Държавен вестник брой 85 от 23.10.2007г. и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Централен Балкан – буфер” с идентификационен код BG0001493, приета с Решение № 802/04.12.2007г. на Министерски съвет, обнародвано в Държавен вестник брой 107 от 18.12.2007г.

9. Реализирането на инвестиционното предложение за изграждане на МВЕЦ „Черешовица” няма да окаже значително отрицателно въздействие върху описаните по-горе защитени зони, предвид анализа на предоставената информация и критериите по чл.16 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.73/2007г.).

10. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

11. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху зоните.

Реализацията на инвестиционно предложение на “Валидекс” ЕООД за изграждане на МВЕЦ „Черешовица” на река Малък Искър в землището на град Етрополе, община Етрополе, Софийска област се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. Отсичането на дълготрайна дървесна растителност да се извършва само след издаване на съответното разрешение от компетентните органи.

2. Хумусът от терена да се из земе, депонира и оползотвори съгласно разпоредбите на чл.41 и чл.43 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/2002г.) и Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн. ДВ, бр.89/1996г.).

3. С цел опазване на биологичната пълноценност на макрозообентосните ценози и водната фауна, строителството на водовземните съоръжения да се извършва извън размножителния период на рибната фауна, съобразно годишните срокове за това, определени от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

4. Стените и дъното на предвидените за изграждане рибни проходи да не бъдат гладки, а да бъдат оребрани, чрез изграждане на ниски (0,10 – 0,15 м.) прагчета.

5. Достъпните открити части на рибните проходи да бъдат покрити с подходяща метална решетка или телена мрежа, с цел предотвратяване достъпа на хищници.

6. При сухо време да се извършва оросяване на строителната площадка за недопускане на неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух.

7. Да се поддържа строителната техника в добро състояние с цел недопускане на разливи от нефтопродукти и повишено количество отработени газове в атмосферния въздух.

8. Да се предприемат необходимите мерки за недопускане увеличаване на мътността на реките Малък Искър, Невижда и Негърщица и замърсяването им като се изградят механични утаители за утаяване на водите от строителните площадки преди вливането им в реките;

9. Генерираните строителни отпадъци да се депонират на депо за неопасни отпадъци, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/2003г.).

10. Да се изготви проект, съобразен с Наредба № 1 от 12.01.2004г. за борба с ерозията и свлачищата в горския фонд и строежът на укрепителни съоръжения (обн. ДВ, бр.73/2007г.).

Настоящото решение за инвестиционно предложение на "Валидекс" ЕООД за изграждане на МВЕЦ „Черешовица“ на река Малък Искър в землището на град Етрополе, община Етрополе, Софийска област не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на РИОСВ-София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите, съгласно чл.84 от Административно – процесуалният кодекс (АПК) или пред Административен съд – град София, съгласно чл.149 от АПК (Обн. ДВ, бр.30/2006г.).

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, възложителят /новият възложител/ трябва да уведоми РИОСВ-София в 14-дневен срок след настъпване на измененията.

Дата...17.02.2009г...

за Директор на РИОСВ – София,
съгласно Заповед № РД-107/15.12.2008г.:

/Даниела Монтолова/

