



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА – 14 – ОС / 2010 г.

за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 18, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г.) и представената писмена документация от възложителя

относно: **инвестиционно предложение** „Изграждане на външно електрозахранване- електропроводно отклонение /въздушнокабелен преход/, подземна кабелна електропроводна линия 20 kV и площадка за изграждане на комплектен трансформаторен пост 20/0,4 kV, имот №000543, и общински път 000527, землище на с.Попско, общ.Ивайловград”

с възложител: БТК- АД, гр. София 1606, бул.”Тотлебен” №8

РЕШИХ:

Съгласувам осъществяването на ИП „Изграждане на външно електрозахранване- електропроводно отклонение /въздушнокабелен преход/, подземна кабелна електропроводна линия 20 kV и площадка за изграждане на комплектен трансформаторен пост 20/0,4 kV, имот №000543, и общински път 000527; землище на с.Попско, общ.Ивайловград”

Считам, че няма вероятност реализацията му да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение попада в защитена зона „Родопи Източни”- BG 0001032, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване местообитанията. Защитената зона е приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г.

От съществуващ СРС №342 на въздушна линия 20 kV “Черничино” в земен изкоп 0.8/0.6 м. намиращ се в имот №000543, през общински път №000572 до имот № 000613 се изтегля подземна кабелна линия в изкоп с дълбочина 1 м.,

като след полагането изкопът се заравя. При преминаване на КЛ 20 kV през горски път същият се изтегля в метална тръба.

МОТИВИ :

1. Реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, както и върху компонентите на околната среда.
2. При реализирането на инвестиционното предложение не се засягат ключови елементи в защитените зони, както и вековни или забележителни дървета по Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по Закона за защитените територии.
3. Не се очаква допълнително фрагментиране и значимо отрицателно въздействие върху природните местообитания.

УСЛОВИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА:

1. Да не се отстранява дървестна и храстова растителност по трасето на кабела.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На този етап предложеният план не включва инвестиционни предложения от Приложение № 1 и №2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91 /2002 г., изм. и доп.), поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействие на околната среда и на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Хасково до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 31.03.2010 г.

дп

Директор РИОСВ- Хасково:

/инж. Д. Илиев/

