



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА - 32 - ОС / 2010 г.

за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 18, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г.) и представената писмена документация

относно: инвестиционно предложение “Парцеларен план за подземен електропровод 20kV за присъединяване на фотоволтаична централа- 5 MWp в землище на с.Остър камък, общ.Харманли ”

с възложител: „Консулт Солар” ООД, седалище и адрес на управление: гр. Харманли, ул. “Никола Петков” № 9, ЕИК 200529596

СЪГЛАСУВАМ:

Инвестиционно предложение “Парцеларен план за подземен електропровод 20kV за присъединяване на фотоволтаична централа- 5 MWp в землище на с.Остър камък, общ.Харманли”

Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение попада в **защитена зона „Остър камък” BG 0001034** определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007 г. и преминава през малка част от **защитена зона „Харманлийска река” BG 0002092** определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 843/17.11.2008г.

За изграждането на фотоволтаичната централа вече има издадено Решение №ХА-75 ПР/2009г. Дължината на трасето на кабелната линия, която започва от трафопост разположен в имот №034013 и достига до стълб НЦГ- 951- № 24 е 600 м. и кабелът ще бъде положен подземно в изкоп 0,9/0,4 м. встрани от пътищата и 1,3/0,4 м. в земеделски земи.

Дължината на трасето на кабелната линия, която започва от трафопост в имот №033006 и достига до стълб НЦГ 951- №65 е 2826 м. и кабелът ще бъде положен подземно в изкоп 0,9/0,4 м. встрани от пътищата и 1,3/0,4 м. в земеделски земи.

МОТИВИ :

1.Трасето не попада в защитени територии по ЗЗТ и по него няма регистрирани находища на редки и защитени растителни и животински видове по ЗБР.

2.Изграждането на подземния електропровод ще се осъществи върху малка площ и няма да окаже съществено влияние върху хабитатите и дивите птици обект на опазване в защитените зони.

3. Изкопите дейности ще се осъществяват непосредствено до съществуващите пътища и след полагане на кабела веднага ще бъдат засипани, поради което не се очаква допълнителна фрагментация и загуба на площ от местообитанията в защитените зони.

4.С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да се наруши биологичната и екологичната цялост на местата, през които ще преминава електропроводът.

УСЛОВИЯ:

1. Изкопът на трасето да се извършва съгласно проекта и заложените в него параметри.

2.Всички дейности да се реализират само в предвиденото трасе, без да се засяга по никакъв начин прилежащата растителност, както и да не се отстраняват дървесни видове покрай пътя.

3.Да се осигурят превантивни мерки по отношение на работната техника, с която се извършват изкопните дейности, за недопускане на замърсяване с петролни продукти.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На този етап предложеният план не включва инвестиционни предложения от Приложение № 1 и №2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91 /2002 г., изм. и доп.), поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействие на околната среда и на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Хасково до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 16.08.2010 г.

ДП

Директор РИОСВ - Хасково:



/инж.Д. Илиев/