



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 12 – ЕО/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представената информация и документация от възложителя и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Монтана

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на *Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 06570.24.60, 06570.68.24, 06570.201.1, 06570.69.16, 06570.69.455, 06570.69.1, 06570.70.79, 06570.75.92 и 06570.75.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Брусарци, общ. Брусарци, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.*

Възложител: „Ви Кей Инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Мездра, ул. „Александър Стамболийски“ № 26, ЕИК: 202741167.

Характеристика на плана: С парцеларния план се определя трасето и сервитута на подземна кабелна линия 20 kV за храняване на фотоволтаична централа с мощност до 5 MWp, находяща се в ПИ с идентификатор 06570.24.18 по КККР на гр. Брусарци, общ. Брусарци. Планът е разрешен за изработване с Решение № 191 от Протокол № 35/31.01.2022 г. на Общински съвет – Брусарци. Трасето на кабелната линия започва от разпределителна уредба (РУ) 20 kV на централата в ПИ с идентификатор 06570.24.18 (урбанизирана територия, НТП „За електроенергийното производство“, частна собственост) по КККР на гр. Брусарци, преминава през ПИ с идентификатори 06570.24.60 (зеделска територия, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост), 06570.68.24 (зеделска територия, НТП „пасище“, общинска публична собственост), 06570.201.1 (територия на транспорта, НТП „за линии на релсов транспорт“, държавна публична собственост), 06570.69.16 (зеделска територия, НТП „ливада“, общинска частна собственост), 06570.69.455 (зеделска територия, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост), 06570.69.1 (зеделска територия, НТП „пасище“, общинска публична собственост), 06570.70.79 (територия на транспорта, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна собственост), 06570.75.92 (територия на транспорта, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна собственост) и достига до РУ 20 kV на електрическа подстанция в ПИ с идентификатор 06570.75.89 (урбанизирана територия, НТП „За електроенергийното производство“, частна собственост) по КККР на гр. Брусарци. Трасето е с дължина 1 558,98 м. Сервитутната ивица по оста на трасето е с ширина 4 м, по 2 м от двете страни. Кабелната линия ще бъде изпълнена с кабел САХЕк(вн)П или NA2XS(F)2Y със сечение 240



мм², положен в свободен изкоп с дълбочина 1,10 м, при сондаж на републикански път 1,40 м и при сондаж на ЖП линия мин. 1,70 м от кота горна релса. Изкопните работи при пресичане и опасни сближения на подземни инженерни съоръжения ще се извършват ръчно.

МОТИВИ:

1. ПУП – ПП е изработен с цел изграждане на подземна кабелна линия за хранване на фотоволтаична централа и не влиза в противоречие с други планове и програми, включително и такива от по-високо йерархично ниво.

2. Реализирането на плана не е свързано с промяна предназначението на имотите през който преминава. В по-голямата си част трасето на кабелната линия следва съществуващи пътища.

3. В района не са установени екологични проблеми, върху които реализирането на плана би оказало допълнително негативно влияние.

4. Засегнатата площ не е част от ландшафт с признат национален, общностен или международен статут на защита.

5. При реализиране на дейностите, произтичащи от плана, се очаква еднократно локално въздействие върху околната среда, което ще се прояви по време на строителството.

6. Трасето на кабелната линия не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо разположената защитена зона BG0000503 „Река Лом“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, отстои на повече от 2,6 км южно от него.

На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ПУП – ПП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на BG0000503 „Река Лом“. Предвид отдалечеността на трасето от границите на защитената зона и предвижданията на плана, от неговото прилагане не се очаква:

- пряко унищожаване на приоритетни/природни местообитания, както и местообитания на приоритетни за опазване растителни и животински видове;

- фрагментация и влошаване качеството на природни и/или приоритетни местообитания;

- замърсяване на местообитания;

- безпокойство на видове;

- влошаване статуса на защита на видове и техни местообитания;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоната заедно с други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

7. Съгласно становище с изх. № 10-14-1/08.03.2022 г., РЗИ – Монтана счита, че за плана не е необходимо да се извърши екологична оценка по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве.

8. От прилагането на плана не може да се очаква трансгранично въздействие върху околната среда.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителя/новият възложител трябва да информира своевременно РИОСВ – Монтана.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд – Враца в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок от 5 години от влизането му в сила не е одобрен ПУП – ПП в обхвата на ПИ с идентификатори 06570.24.60, 06570.68.24, 06570.201.1, 06570.69.16, 06570.69.455, 06570.69.1, 06570.70.79, 06570.75.92 и 06570.75.89 по КККР на гр. Брусарци, общ. Брусарци.

Дата: 11 март 2022

ДЕНИЦА СЛАВКОВА

Директор на РИОСВ - Монтана