



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ - 52 - ЕО/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл.85, ал.4 и ал.5 от *Закона за опазване на околната среда*, чл.14, ал.2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми*, чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие* и чл.37, ал.4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* и представена писмена документация по чл.8а от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* от възложителите „ИНВЕСТБАНК“ АД, гр. София, п.к. 1404, р-н Триадица, бул. „България“ № 85, Д1 Д1 Д1 и „СМЯДОВО ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. София, п.к. 1000, р-н „Витоша“, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 73Г, бл. Г, вх. В. ап. ателие Г19 партер и получени становища от Регионална здравна инспекция гр. Шумен и БДЧР гр. Варна

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за фотоволтаична електрическа централа в УПИ с номера: I, II, IV в кв. 2; от I до XVI в кв. 3; I, I в кв.4; в I, II, III в кв.5 по плана на „СМЯДОВО - ХП“ ЕАД и поземлен имот с идентификатор 67708.224.10 по КК на гр. Смядово, при прилагането на който **няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве**

местоположение: поземлен имот с идентификатор 67708.224.10 по КК на гр. Смядово с площ 16 635 м² и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ и УПИ с номера: I, II, IV в кв. 2; от I до XVI в кв. 3; I, I в кв.4; в I, II, III в кв.5 по плана на „СМЯДОВО-ХП“ ЕАД, включващи новообразувани имоти с проектни идентификатори:

67708.282.592 - образуван от части от поземлени имоти с идентификатори: 67708.282.568, 67708.282.512, 67708.282.513, 67708.282.514 и 67708.282.547 по КККР на гр. Смядово, обл. Шумен;

67708.282.593 - образуван от поземлени имоти с идентификатори 67708.282.515, 67708.282.516, 67708.282.517, 67708.282.518, 67708.282.519, 67708.282.520, 67708.282.521, 67708.282.522, 67708.282.523, 67708.282.524, 67708.282.525, 67708.282.526, 67708.282.527, 67708.282.528, 67708.282.529, 67708.282.530, 67708.282.533 и части от поземлени имоти с идентификатори 67708.282.512, 67708.282.513, 67708.282.514 и 67708.282.547 по КККР на гр. Смядово;

67708.282.594 - образуван от части от поземлени имоти с идентификатори 67708.282.536, 67708.282.537, 67708.282.538, 67708.282.539, 67708.282.540 и 67708.282.570 по КKKP на гр. Смядово.

възложители: „ИНВЕСТБАНК“ АД, ЕИК: 831663282

адреси: гр. София, п.к. 1404, р-н Триадица, бул. „България“ № 85
Д Д Д

„СМЯДОВО ЕНЕРДЖИ“ АД, ЕИК: 206797195

гр. София, п.к. 1000, р-н „Витоша“, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 73Г, бл. Г, вх. В, ап. ателие Г19 партер

Характеристика на плана:

Комплексният проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) се изготвя в две самостоятелни съставни части, включващи:

1. Изменение на Подобен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: части от кв. 2, 3, 4 и 5 по плана на „СМЯДОВО-ХП“ ЕАД, гр. Смядово, обл. Шумен, одобрен със заповед №102 от 20.05.1999 г., изменен със заповед № 911 от 29.12.2006 г., включително улични отсечки между описаните квартали отразени с идентификатори 67708.282.568 и 67708.282.570 по КKKP на гр. Смядово, като се промени предназначението на имотите във „Фотоволтаична електрическа централа“ и изменение на ПУП-ПЗ в обхват поземлен имот с идентификатор 67708.224.10 по КК на гр. Смядово, като се запазва устройствената зона, означена като Пп и се промени предназначението на имота във „Фотоволтаична електрическа централа“.

2. Инвестиционен проект.

С изменението на ПУП-ПРЗ в гореописаният обхват ще се промени предназначението на поземлените имоти, предмет на плана във „Фотоволтаична електрическа централа“, устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп). Необходимостта от изработване на проектите за изменение на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПЗ е обусловена от намерението на възложителите с оглед ефективност и целесъобразност за реализация на инвестиционно предложение свързано с изграждане на „Фотоволтаична електрическа централа“, да използва като максимално окрупнени технологични площадки описаните в цитираните документи за собственост недвижими имоти по плана на гр. Смядово, включително нереализираните улични отсечки, в съответствие в определената в ОУПО Смядово устройствена зона. Целта е имотите да бъдат включени в нови УПИ съгласно проекта.

Със Заповед № 568/22.06.2023г. на кмета на Община Смядово се разрешава: „Изготвяне на КПИИ за обект ФВЦ в УПИ с номера I, II IV в кв. 2; от I до XVI в кв. 3; I в кв. 4; I, II, III в кв. 5 по плана на „СМЯДОВО-ХП“ ЕАД; улични отсечки между описаните квартали отразени с идентификатори 67708.282.568 и 67708.282.570 по КKKP на гр. Смядово. Ще се променят очертанията на кв.2 и кв.4 по плана „СМЯДОВО-ХП“ ЕАД, гр. Смядово, ЕКАТТЕ 67708, като се заличат улични отсечки между о.т. 506 -524 и о.т. 535 - 538 съответно кв.3 и кв.5, а УПИ и ПИ в обхвата на предложението се образуват нови УПИ XIX и XX в кв.2 и УПИ IV в кв.4. За останалите УПИ в кв.2 се запазва уличната регулация в необходимия обхват на улична отсечка между о.т. 513-527-528, с която се осигурява лице за тях.

- С проекта за Изменение на ПУП - ПЗ да се предвиди установяване на начин, характер на застрояване в имота и конкретизиране на отреждането в съответствие с

инвестиционно намерение на Възложителите за изграждане на ФЕЦ. С проекта за ПУП-ПЗ да се предвижда определяне на линиите за застрояване, устройствените показатели и начина на застрояване на новообразуваните УПИ, в съответствие с определените за устройствена зона 01/Пп в ОУП на Община Смядово. Автомобилният достъп до проектните УПИ след включване в тях на посочените улични отсечки с отпаднала необходимост, се запазва от прилежащата улична мрежа, която остава функционално свързана след предлаганото изменение. Новопредвидените линии на застрояване да са ограничителни и в техните рамки на ниво инвестиционен проект, да се определи конкретното разположение на строежа, включително възможността и начина на пожарогасене.

- С проекта за Изменение на ПУП-ПР да се отразят промените в уличната регулация и новообразуваните УПИ и квартали.

- С проекта за СПС да се предвижда, в случай на необходимост определяне на трасе на новопредвидения електропровод, свързващ централата с електропреносната мрежа.

КПИИ да бъде изготвен в следните самостоятелни съставни части:

1. Изменение на Подобен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват: части от кв.2, 3, 4 и 5 по плана на „СМЯДОВО-ХП“ ЕАД, гр. Смядово, включително улични отсечки между описаните квартали отразени с идентификатори ПИ №№ 67708.282.568 и 67708.282.570 по КKKP на гр. Смядово, като се променя предназначението му за „Фотоволтаична електрическа централа“, устройствена зона за „предимно производствена зона“, означена като (Пп). Да се предвидят следните устройствени нормативи: етажност Зет., начин на застрояване - свободно; плътност (процент) на застрояване (П застр.) - до 80 на сто; интензивност на застрояване (К инт.) - до 2,5; минимална озеленена площ (П озел.) - от 20 на сто, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

2. Инвестиционен проект.

Със Заповед № 615/10.07.2023г. на кмета на Община Смядово се разрешава: „Изработването на КПИИ на обект фотоволтаична електрическа централа в ПИ с идентификатор 67708.224.10 по КК на гр. Смядово. За реализиране на ФЕЦ е необходимо изготвяне и одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и при нужда СПС в урбанизирана територия, както и Инвестиционен проект. С ПУП-ПЗ ще се запази устройствената зона за Предимно производствена зона, означена като (Пп) с конкретно предназначение на имота за „Фотоволтаична електрическа централа“. Обхватът ще определи и преминаването на линейните обекти на техническата инфраструктура за присъединяване на обекта за производство на електрическа енергия - ФЕЦ към преносната, или разпределителна електрическа мрежа собственост на ЕРП СЕВЕР АД.

КПИИ да бъде изготвен в следните самостоятелни съставни части:

1. Изменение на ПУП-План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор 67708.224.10 по КKKP на гр. Смядово, като се запазва устройствената зона за „предимно производствена зона“ (Пп) и се промени конкретното предназначение на имота от „Инсталация за обезводняване на оводнени петролни продукти и производство на разтворители, промишлен газол и котелно гориво“ във „Фотоволтаична електрическа централа“. Да се предвидят следните устройствени нормативи: етажност Зет., начин на застрояване - свободно; плътност (процент) на застрояване (П застр.) - до 80 на сто; интензивност на застрояване (К инт.) - до 2,5 и минимална озеленена площ (П озел.) - от 20

на сто, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

2. Инвестиционен проект.

Комплексният проект се явява първи етап от изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), разположена в поземлени имоти с идентификатори: ПИ 67708.224.10, ПИ 67708.282.512, ПИ 67708.282.513, ПИ 67708.282.514, ПИ 67708.282.515, ПИ 67708.282.516, ПИ 67708.282.517, ПИ 67708.282.518, ПИ 67708.282.519, ПИ 67708.282.520, ПИ 67708.282.521, ПИ 67708.282.522, ПИ 67708.282.523, ПИ 67708.282.524, ПИ 67708.282.525, ПИ 67708.282.526, ПИ 67708.282.527, ПИ 67708.282.528, ПИ 67708.282.529, ПИ 67708.282.530, ПИ 67708.282.533, ПИ 67708.282.534, ПИ 67708.282.536, ПИ 67708.282.537, ПИ 67708.282.538, ПИ 67708.282.539, ПИ 67708.282.540, ПИ 67708.282.547, ПИ 67708.282.568, ПИ 67708.282.570 квартали 1,2,3,4,5,6, гр. Смядово с мощност 80 MWp. Инсталираната мощност на първи етап ще бъде 16,6 MWp.

Инвестиционният проект предвижда изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия, чрез използване на полупроводникови преобразуватели-слънчеви панели, които ще преобразуват слънчевата енергия в електрическа и силови електронни преобразуватели ще трансформират електрическата енергия от един вид в друг. ФЕЦ ще включва компоненти:

- Фотоволтаичен PV генератор - множество фотоволтаични модули, свързани по определен начин, удовлетворяващ по параметри входа на инверторните групи;
- Инвертори - преобразуватели, които преобразуват постояннотоковите електрически величини (DC) в променливотокови (AC);
- Стандартизирани трансформаторни станции, тип PVS;
- Свързващи кабели, инсталации и др. съоръжения.

Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани върху подвижна метална конструкция - „тракер“, с едноосна следяща слънцето система, позволяваща промяна на наклона на модулите спрямо положението на слънцето през деня. Ще бъдат използвани три типа тракери, според броя на фотоволтаичните модули, монтирани върху тях:

- Тракери с 81 броя фотоволтаични модули с мощност 570 Wp всеки, разположени портретно в една редица с общ брой тракери от този тип 232 бр.
- Тракери с 54 броя фотоволтаични модули с мощност 570 Wp всеки, разположени портретно в една редица с общ брой тракери от този тип 143 бр.
- Тракери с 27 броя фотоволтаични модули с мощност 570 Wp всеки, разположени портретно в една редица с общ брой тракери от този тип 94 бр.

Ротационният ъгъл на завъртане на конструкцията на отделните видове тракери ще бъде от -60° до $+60^\circ$, стъпката на разположение между отделните редици от тракери ще бъде 4.00 м. Тракерите ще бъдат разположени в три различни направления, съгласно формата на имота, като основното ще бъде север-юг. Модулите ще са обединени в групи, наречени стрингове от по 26 модула и стринговете ще се присъединяват към стандартизирани комбинирани съоръжения от инвертор и трансформатор (2 бр.), които служат за преобразуване на електроенергията от НН в СрН. Предвидени са три броя трансформаторни станции, които представляват сглобени и предварително тествани изделия в напълно завършен вид състоящи се от трифазен силов трансформатор с номинална мощност 5 MVA-маслен, за открит монтаж, тип охлаждане ONAN, комплексна разпределителна уредба 36kV (КРУ) и инвертори.

Свързването на трансформаторните станции по между си и към новоизградена п/ст 110/33kV ще се осъществи чрез кабели СрН. Заземителната инсталация на територията на централата ще се изпълни с хоризонтални и вертикални заземители заровени директно в

земята. Заземителните проводници ще бъдат положени в същите трасета, в които ще се полагат и силовите кабели. За хоризонтални заземители ще се използват заземителни проводници положени на дълбочина 0,7m под нивото на терена, за вертикални заземители ще се използват съставни стоманени пръти от неръждаема стомана с дължина 1,50 m (по два броя) положени на дълбочина 0,7m от горния им край до ниво терен и присъединени към заземителната уредба на централата чрез болтова клема. Всички главни заземителни проводници и клеми ще се означат със знаци за заземяване, набити в стоманата или означени с цветна жълтозелена маркировка в началото и края.

Имотите, предмет на КПИИ ще бъдат оградени по границите с прозрачна ограда с бодлива тел с дължина 2319 м и височина до 2.20 м над терена. Оградата на ФЕЦ ще се присъединява към заземителната инсталация, изградена на територията на обекта многократно от всички страни. Мълниезащитата на фотоволтаичната инсталация ще се извършва от мълниеприемници с изпреварващо действие, категория на защита IV, които ще се поставят на мачта с височина $h=8$ m, с радиус на покритие на всеки мълниеприемник $R=106$ m. За ФЕЦ ще са необходими 8 бр. мълниеприемници. Предвижда се изграждането на охрана по периметъра на ФЕЦ чрез система за видеонаблюдение, базирана на IP технология, която ще бъде реализирана с 40 броя стационарни камери, всяка монтирана на метален стълб от вътрешната страна на оградата на височина 4 метра. Видеорекодери ще се монтират в Мониторинг център и чрез оптичната компютърна мрежа ще се наблюдават оттам. Системата за видеонаблюдение ще осигурява цифров запис с висока резолюция в реално време. В имотите на ФЕЦ ще се изгражда обслужващ път с ширина 4.00 м и дължина 128 м, който ще се изпълни с настилка трошен камък.

С проекта за СПС се предвижда създаване на устройствен статут на определяните трасета на частите от кабелната мрежа, свързваща отделните елементи на централата и на централата с ел. подстанцията в кв.4, съгласно чл.64 ал.2,3 и 4, чл.70 ал.1 и 2, чл.74 и чл.89 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

За присъединяване на бъдещата ФЕЦ към електропреносната мрежа на страната е сключен предварителен договор с „ЕСО“ ЕАД с изх. № ПРД-ПР-110-973/07.12.2022г. Съгласно договора за присъединяването на обекта ще се извърши чрез изграждане на нова повишаваща подстанция Ср/110kV, която ще се изгради на територията на обекта на място определено с ПУП-ПЗ. Издадено е разрешение за строеж № 12/27.04.2023г. от главния архитект на Община Смядово за обект ФЕЦ „Смядово“- Повишаваща подстанция 33/110 kV в УПИ III, кв. 4, имот с идентификатор 67708.282.534 по КК на гр. Смядово. Определено е място за присъединяване - съществуващ стълб №1 на електропроводно отклонение от ВЛ „Благово“ 110 kV пред ОРУ 110 kV на п/ст „Юбилейна“. Мощност - 80 MW, ниво на напрежение -110kV, брой на електропроводите 110 kV - един, брой на фазите - три. Кабелните линии от повишаващата подстанция в имот с идентификатор 67708.282.534 по КККР на гр. Смядово до стълб № 1 на електропроводно отклонение от ВЛ „Благово“ 110 kV пред ОРУ 110 kV на п/ст „Юбилейна“ са съществуващи (съществуващо електрозахранване на „СМЯДОВО-ХП“ ЕАД). Не се налага одобряване на ново трасе на техническа инфраструктура (ПУП-ПП и специализирана план схема) и изграждане на нови кабелни линии.

Изготвянето на изменението на ПУП-ПРЗ в обхват части от кв.2, 3, 4 и 5 по плана на „СМЯДОВО-ХП“ ЕАД, гр. Смядово, включително улични отсечки между описаните квартали отразени с идентификатори ПИ №№ 67708.282.568 и 67708.282.570 по КККР на гр. Смядово и ПУП-ПЗ в обхват поземлен имот с идентификатор 67708.224.10 по КККР на гр. Смядово с цел изграждане на ФЕЦ на основание чл. 2, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за ЕО* подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. КПИИ за ФЕЦ в УПИ с номера: I, II, IV в кв. 2; от I до XVI в кв. 3; I, I в кв.4; в I, II, III в кв.5 по плана на ЕАД

„СМЯДОВО – ХП“ и Поземлен имот с идентификатор 67708.224.10 по Кадастралната карта на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен по чл. 150 от ЗУТ подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта /ОС/ му с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), която се извършва чрез процедурата по ЕО.

МОТИВИ:

1. ПУП-План за регулация и застрояване в обхват части от кв.2, 3, 4 и 5 по плана на „СМЯДОВО-ХП“ ЕАД, гр. Смядово с уличните отсечки между описаните квартали, отразени с идентификатори 67708.282.568 и 67708.282.570 по КККР на гр. Смядово и ПУП-ПЗ в обхват поземлен имот с идентификатор 67708.224.10 по КККР на гр. Смядово ще очертаят нормативна рамка за реализиране на инвестиционно предложение за изграждане на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ).

2. С изготвянето на ПУП-ПЗ в горепосоченият обхват ще се определят линиите за застрояване, устройствените показатели и начина на застрояване на новообразуваните УПИ, в съответствие с определените за устройствена зона 01/Пп в Общия устройствен план на Община Смядово.

3. ПУП-ПЗ и ПУП-ПЗ се разработват и са възложени по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и ще определят възможностите на територията като устройствена зона и устройствени показатели, в съответствие с инвестиционният проект за инвестиционното предложение.

4. Проектът на ПУП-ПЗ в обхват части от кв.2, 3, 4 и 5 по плана на „СМЯДОВО-ХП“ ЕАД, гр. Смядово с уличните отсечки между описаните квартали отразени с идентификатори 67708.282.568 и 67708.282.570 по КККР на гр. Смядово се изготвя съобразно издадена Заповед № 568 от 22.06.2023г. на Кмета на Община Смядово.

5. Проектът на ПУП-ПЗ в обхват поземлен имот с идентификатор 67708.224.10 по КККР на гр. Смядово се изготвя съобразно издадена Заповед № 615 от 10.07.2023г. на Кмета на Община Смядово.

6. Предложените ПУП-ПЗ и ПУП-ПЗ ще дадат възможност за реализиране на конкретен проект в една от стратегическите сфери на устойчиво развитие-производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници.

7. Плановете се основават на интегрирания подход по отношение обществения и социален живот, развитието на икономическите сектори, при опазване и съхраняване на околната среда, живота и здравето на хората. С реализиране на плановете ще се осигури устойчив преход към ниско въглеродна икономика, основана на съвременни технологии и широко използване на възобновяеми енергийни източници.

8. Целта на комплексният проект е изграждане в ПИ с идентификатор 67708.224.10 по КККР на гр. Смядово, УПИ XIX, кв.2 и УПИ IV, кв.4 по плана на „Смядово - ХП“ ЕАД гр. Смядово на обектите и съоръженията на Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 16,6 MW, като първи етап от изграждане на ФЕЦ с мощност до 80 MW.

9. При изготвяне на плана не са разглеждани други алтернативи по местоположение, предвид възможността за връзка с изградена техническа инфраструктура (път) до имотите и възможно присъединяване на ФЕЦ към електропреносната мрежа.

10. КПИИ, включващ ПУП-ПРЗ, ПУП-ПЗ и инвестиционни проекти, ще се реализира в рамките на имоти, които не попадат в зони и обекти от културно- историческото наследство в района или с археологическа стойност.

11. Територията на която ще се реализира комплексния план не е свързана с интензивно земеползване и не предполага въздействие върху ландшафти в района, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита.

12. Планът не е свързан с експлоатация на съществуващи или нови предприятия /съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 от ЗООС и не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария.

13. КПИИ не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000393 „Екокоридор Камчия- Емине” за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-335/ 31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 53/ 25.06.2021г.), намираща се на отстояние повече от 1200м от КПИИ, и на отстояние повече от 700м от кабелни линии между съоръжения на ФЕЦ и кабелна линия до подстанция в УПИ III, кв.4.

14. Съгласно чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която КПИИ за ФЕЦ в УПИ с номера: I, II, IV в кв. 2; от I до XVI в кв. 3; I, I в кв.4; в I, II, III в кв.5 по плана на ЕАД „СМЯДОВО – ХП“ и Поземлен имот с идентификатор 67708.224.10 по Кадастралната карта на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен по чл. 150 от ЗУТ **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000, тъй като КПИИ:

- не се очаква да предизвика безпокойство на видове, предмет на опазване в най-близко разположената ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия- Емине” за опазване на природните местообитания, което няма да доведе до намаляване на числеността и плътността на популациите ѝ;
- няма да доведе до унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;
- няма да доведе до загуба и фрагментация и/или трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ;
- няма да предизвика кумулиране на отрицателни въздействия върху природни местообитания, местообитания и популации на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия- Емине”.

15. РЗИ Шумен изразява становище с писмо изх. № 10-74-1/16.10.2023г., съгласно което: *«Според предоставената информация от възложителите, дейностите предвиждани за реализиране на КПИИ за ФЕЦ, не предполагат наднормени нива на шум, вибрации, йонизирани и електромагнитни излъчвания и не се очаква негативно въздействие върху здравето на населението на гр. Смядово.»*

16. Съгласно становище на БДЧР гр. Варна изх. № 05-11-694/A1/11.10.2023г.: *„Реализирането на КПИИ няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:*

- *бъдат спазени нормативните изисквания и мерки, посочени в т. I, II и III от настоящото становище;*

- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.“

Становището се прилага на възложителя за изпълнение.

17. Предвид местоположението на засегнатата територия и същността на предвидените дейности при прилагането на плана не се предполагат трансгранични въздействия върху околната среда.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 88, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя и/или преди изменение на плана, възложителят, съответно новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Шумен.

На основание чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от влизането му в сила не е одобрен плана.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс на околн.

СТЕЛА ИЛИЕВА

Директор на РИОСВ – Шумен

Дата: ...14... 10.2023 г.