



РЕШЕНИЕ № ВТ-45-ПР/2022 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от РЗИ – Габрово

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение (ИП) **„Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 10 MW“** в поземлен имот **65927.501.15** по **КК и КР** на гр. **Севлиево**“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Балджиеви-91“ ООД, ЕИК 107059276

Седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Зелениковец“ №9

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 10 MW в поземлен имот 65927.501.15 по КК и КР на гр. Севлиево е с възложител „Балджиеви-91“ ООД.

С своя виза от 09.08.2022 г., община Севлиево е допуснала изготвянето на инвестиционен проект, съгласно действащия План, УПИ III- „Завод за енергийно оборудване „Динамо“ по плана на гр. Севлиево, съответстващ на ПИ с идентификатор 65927.501.15 с приложими режим на застрояване и устройствени показатели, както следва: Зона – Пп /Предимно производствена/; Характер на застрояване – средно /височина до 15.00 м./; Начин на застрояване – свободно; Максимална плътност на застрояване – 80%; КИНТ макс. 2,5; Озеленяване – мин. 20 %. Имотът с идентификатор 65927.501.15, находящ се в територия на гр. Севлиево, в който ще се изгради електрическата централа, е с трайно предназначение на територията „урбанизирана“, начин на трайно ползване „за машиностроителната и машинообработващата промишленост“ и с обща площ 73 377 кв.м.

Целта на настоящото ИП е изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 10 MW в поземлен имот 65927.501.15 по КК и КР на гр. Севлиево, като основните компоненти от които ще е изградена системата са: фотоволтаични (PV) модули -монокристални, мрежови инвертори, носеща конструкция, кабелна мрежа.

Във фотоволтаичната централа ще се монтират общо:

- 20 736 бр. соларни панела с мощност на всеки един панел от 545W,
- Общата инсталирана DC мощност на обекта ще е 11 301 120 Wp,
- Общата AC мощност на обекта ще е 9 900 000W.

Предвижда се панелите да бъдат ориентирани в посока изток-запад. При осветяване на фотоволтаичните модули със светлина от видимия спектър ще се генерира постоянно напрежение, което ще се подава на фотоволтаичните инвертори. За постигане на по-голям коефициент на полезно действие, входното постоянно напрежение трябва да е в определени граници. Това се постига чрез свързване на соларните панели т.н формиране, с цел

повишаване на генерираното напрежение. Отделни стрингове се свързват паралелно, за да се повиши тока на входа на инвертора и да се постигне запълване на капацитета му по мощност.

За присъединяване на парка към електропреносната система ще се извърши следното:

- ще се изградят 4 броя БКТП – 2500 kVA 0.8/20, в границите на имота;
- ще се положат подземни кабели.

Присъединяването ще се извърши, съгласно разпоредбите на част Трета, Глава Четвърта от Наредба №6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната мрежа и разпределителните електрически мрежи.

Достъпът до имота се осъществява посредством уличната мрежа. Съществуващите пътни връзки са с ширина от около 6,0 м и осигуряват безпрепятствен достъп. Не е необходимо да се изгражда нова пътна инфраструктура.

Настоящото местоположение е избрано като оптимално предвид факта, че територията е с промишлено предназначение.

По време на строителството е възможно генериране на някои видове отпадъци в незначителни количества, поради факта, че конструкциите ще бъдат доставени предварително заготвени съгласно проекта.

Типовете отпадъци, образувани от строителните дейности, съгласно *Наредба за класификация* на отпадъците, със съответните им кодове и наименования са както следва:

- 02 01 10 - метални отпадъци;
- 15 01 01 - хартиени и картонени опаковки;
- 15 01 02 - пластмасови опаковки.
- 17 04 11 - кабели, различни от упоменатите в 17 04 10;


Предвид вида на строителните и производствени дейности не е необходимо използване на вода и в двата етапа.

ИП **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е BG0000275 „Язовир Стамболийски“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-288/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. в ДВ бр. 47/2021г.), която се намира на отстояние 0,29 км.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост.

На основание чл. 40, ал. 3 и представената писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, преценката е, че при реализацията на ИП и последващата експлоатация, няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони. Мотивите за това са изложени по-долу в настоящото решение.

Предвидените дейности имат за цел реализиране на обект за производство на електроенергия чрез монтиране на фотоволтаична инсталация. Инвестиционното предложение самостоятелно попада в обхвата на т. 3 „Енергийно стопанство“, буква а) **промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1)** на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС,



за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката на компетентния орган по съвместената процедура е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, поради следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. ИП предвижда разполагане на фотоволтаичната централа в която ще се монтират общо 20 736 бр. соларни панела с мощност на всеки един панел от 545W, с обща инсталирана мощност 11 301 120 Wp и общата АС мощност на обекта 9 900 000W.

2. Конструкцията, върху която ще се монтират фотоволтаичните модули ще бъде оразмерена в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническата спецификация.

3. Присъединяването на електрическата централа към електропреносната система ще се осъществи посредством изграждане на 4 броя БКТП – 2500 kVA 0.8/20, разположени в границите на имота.

4. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, тъй като имота е със съществуваща такава.

5. В етапа на експлоатация не се очаква образуване на отпадъци, а образуванията по време на строителството ще са основно кабели, метални отпадъци, хартиени, пластмасови и картонени опаковки и др., които ще се третират съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците*.

6. Отрицателното въздействие от фотосоларния обект ще окаже в относително ниска степен въздействие върху околната среда, тъй като имота е разположен в урбанизираната територия на града с НТП „за машиностроителната и машинообработващата промишленост“.


7. Въздействието върху повърхностния почвен слой ще е незначително, тъй като територията е негодна за земеделски дейности.

8. Потенциалните емисии от шум в околната среда няма да надвишават определените допустими граници.

9. ИП не е свързано с емитирането на емисии на вредни вещества в атмосферния слой по време на експлоатацията.

10. В хода на настоящата процедура е извършено съгласуване с РЗИ – Габрово. Съгласно получено становище, изх. №10-30-1/27.09.2022 г., инспекцията съгласува реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа,



културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. ИП обхваща урбанизиран поземлен имот с идентификатор 65927.501.15 по КК и КР на гр. Севлиево, с площ 73 377 кв.м. и НТП: „за машиностроителната и машинообработващата промишленост“.

2. Необходимите площи за временни дейности при реализацията на ИП ще се осигурят в рамките на имота, обект на ИП.

3. Не е разглеждана алтернатива на местоположение, тъй като територията е с промишлено предназначение и се намира на подходящо разстояние до чувствителни градски обекти.

4. ИП ще се реализира в застроен, урбанизиран имот, с начин на трайно ползване „за машиностроителната и машинообработващата промишленост“. Същият се намира извън защитени зони, поради което осъществяването на ИП не предполага да доведе до унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

5. Реализацията на ИП, не се очаква да предизвика безпокойство, прогонване, смъртност или прекъсване на биокоридори на видове, предмет на опазване в най- близко разположената защитената зона.

6. Няма вероятност ИП да предизвика значително кумулативно отрицателно въздействие върху защитената зона в комбинация с други вече одобрени инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

7. Не се предвижда генериране на шум, отпадъци и емисии, във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона: BG0000275 „Язовир Стамболийски“.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен, в периода на строителството и локален в рамките на разглежданата площадка.


2. Въздействието при строителните дейности ще е периодично, в светлата част на денонощието и до приключването им.

3. По време на монтажните дейности ще се генерира шум предимно от техниката доставяща материали и оборудване, и при осъществяване на монтажните дейности. Въздействието ще бъде незначително, временно, краткотрайно и обратимо. Реализацията на ИП не е свързана със значителна промяна в източниците на шум, действащи в района.

4. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съобразно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г.), след като възложителят е информирал писмено компетентния орган по околна среда за своето инвестиционно предложение, информацията за него е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново и е изпратена до кмета на Община Севлиево, с писмо, с изх. №3153(1)/13.09.2022 г.



2. С писмо, изх. № ДД-4-А-20.125-/4/07.11.2022 г., Община Севлиево уведомява, че информацията за ИП е оповестена публично на интернет страницата на общината.

3. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е изпълнено следното:

3.1. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение №2, като е поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново за 14 дни за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В резултат на осигурения обществен достъп, в рамките на законоустановения срок, в РИОСВ – Велико Търново, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3.2. С писмо, изх. №3153(4)/20.09.2022 г., компетентният орган по околна среда е предоставил копие на искането и информацията по приложение №2 на електронен носител на Община Павликени.

3.3. В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Община Севлиево също е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2, с цел изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни.

3.4. Съгласно писмо, изх. № ДД-4-А-20.125-/3//21.10.2022 г на Община Севлиево, в рамките на законоустановения срок, считано от 26.09.2022 г. до 11.10.2022 г. в общинската администрация няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване, ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 08.11.2022 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА

