



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-25-ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Закупуване, доставка и монтаж на водогреен котел за изгаряне на биомаса (дървесен чипс, дървесни пелети, слънчогледови пелети), с включена доставка и монтаж на отоплителна инсталация на оранжерия към него“ в имот с идентификатор 06149.51.20 в м. Млекока по КККР на с. Братаница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: ЗП П

Н

ЕИК 179552121

със седалище: 1000 гр. София, ул. „Христо Ценов“, № 9

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е закупуване и монтаж на нов водогреен котел в съществуваща сграда (производствено хале) с идентификатор 06149.51.20.1, със ЗП 621,88 кв. м. по КККР на с. Братаница и на отоплителна инсталация, които ще се ползват за отопление на работеща оранжерия, находяща се в имот с идентификатор 06149.51.23 по КККР на с. Братаница.

Водогрейният котел ще бъде марка *Pasqualiccio модел CS 500*, с номинална входяща топлинна мощност 0,499 MW, с КПД 90,5 %, максимално работно налягане 3 бара и максимална работна температура 90°C. Окомплектовката на котела ще е, както следва: бункер, автоматично подаващо устройство, щек, блок за управление и необходимата предпазна и защитна автоматика. Захранването на бункера на котела с гориво биомаса ще е автоматично, с пневматична система. Капацитетът на котела, относно горивото съгласно спецификация на производител, ще е максимум 116,8 кг/час. Изгорелите газове от котела ще се отвеждат чрез стоманен димоход Ø 350 от неръждаема ламарина към комин с височина 10 метра. Между

котела и комина ще се монтира циклон за отделяне на твърдите частици от димните газове комплект с дымоход и вентилатор за димни газове.

Към момента оранжерията (с обща площ 2 520 кв. м.) се ползва за отглеждане на растения през лятото, а през зимата се отглеждат студоустойчиви видове.

Отоплителната инсталация ще се изгради във връзка със изискванията на растенията за поддържане на оптимален микроклиматичен режим. Оранжерията представлява правоъгълни клетки 2.50/9,60 м, метална конструкция и полиетиленови платна. За захранване на отоплителната инсталация на оранжерията ще се монтират нови: буферен съд с обем 2 000 л и циркуляционна помпа, водоразпределител, арматура и нови тръбни връзки.

Топлоносител на вътрешните кръгове ще е вода с температура 75°/60°C, като максималното работно налягане на водата в инсталациите ще е 3,0 бара. В оранжерията се предвижда въздушно отопление с топовъздушни апарати с необходимия дебит и далекобойност на въздушния поток. Оразмеряването им е на база топлинни загуби през външни ограждащи елементи за зимен период. Топловъздушните апарати се монтират на 4,00 м. от пода и насочване на въздушната струя по хоризонтала, с цел непряко обдухване на растенията.

Котелът и отоплителна инсталация, ще се ползват за отглеждане на реколта в оранжерията по време на зимните месеци от ноември до април, като температурата която ще се поддържа вътре ще бъде не повече от 18 °C.

Горивото, което ще се използва за котела ще бъде под формата на пелети (дървесни или не) или чипс доставени от директен производител (лицензиран търговец), и ще отговаря на изискванията на БДС, EN, ISO за твърди биогорива. Доставеното гориво ще се съхранява в покрит склад.

Вода за първоначално захранване на водогрейния котел, заедно с инсталацията за отопление (около 4 300 л), еднократно ще се осигури от изграден в имот с идентификатор 06149.51.20 по КККР на с. Братаница сондаж, за който има издадено разрешително за водовземане № 31520866/02.03.2021 г. от БДИБР Пловдив.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

От реализацията и експлоатацията на настоящо ИП не се предвижда образуване на отпадъчни води.

Формираните битови и строителни отпадъци, генерирани по време на строителството, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (посл. изм. ДВ. бр. 102 от 23 Декември 2022 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ съгласно *Закона за биологично разнообразие* (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803 от 4 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.), от която ИП отстои на не по-малко от 3,50 км.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС, с писмо с изх. № ПД-01-319-(8)/19.06.2023 г., е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение 2, т. 3, буква „а“, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда монтаж на нов водогреен котел в съществуваща сграда - производствено хале, с идентификатор 06149.51.20.1, със ЗП 621.88 кв.м. по КККР на с. Братаница и на отоплителна инсталация, които ще се ползват за отопление на работеща оранжерия, находяща се в имот с идентификатор 06149.51.23 по КККР на с. Братаница. Реализацията на ИП не включва строителни дейности, а е свързана с извършване на монтажни дейности, от които не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда в района.

2. С ИП не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура. Ще се използват наличните пътен достъп, електроснабдяване и водоснабдяване. По време на експлоатацията се предвижда използване на вода, за първоначално захранване на водогрейния котел, заедно с инсталацията за отопление (около 4 300 л), еднократно, която ще се осигури от изграден в имот с идентификатор 06149.51.20 по КККР на с. Братаница сондаж, за който има издадено разрешително за водовземане № 31520866/02.03.2021 г. от БДИБР Пловдив.

3. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще доведе до образуване на определени видове отпадъци: строителни, битови, както и отпадъци формирани от производството, които ще бъдат третираны съгласно изисквания на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

4. Съгласно становище с вх. №ПД-01-319-(9)/26.06.2023 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

5. При съблюдаван строг контрол при извършване на строителните работи и спазване на всички инструкции и указанията за качество на работната среда, хигиена на труда и пожарна безопасност, риска от инциденти може да бъде сведен до минимум.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Предвиденият за инсталиране котел ще се разположи в съществуваща сграда в рамките на имот с идентификатор 06149.51.20, урбанизирана територия с НТП За складова база, с площ 4591 кв.м. по КККР на с. Братаница и на отоплителна инсталация, които ще се ползват за отопление на работеща оранжерия, находяща се в имот с идентификатор 06149.51.23 по КККР

на с. Братаница, с площ 21,085 дка, нива, като не се предвижда промяна на фактически съществуващото и одобрено земеползване.

2. Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от *Закона за защитените територии*, не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ съгласно ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803 от 4 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.), от която ИП отстои на не по-малко от 3,50 км.

2. В изпълнение на чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

2.1. Предложеното ИП ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко или косвено увреждане и/или унищожаване, включително фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

2.2. С реализацията на ИП няма да се създаде трайна и непреодолима преграда, която да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видове, предмет на опазване в защитените зони, както и до увеличаване степента на фрагментация, спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, с което да се наруши кохерентността между защитените зони от мрежата „Натура 2000“;

2.3. Липсват данни, които да дават основание, че реализацията на ИП, ще доведе за унищожаване и/или увреждане в значителна степен на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;

2.4. Отчитайки факта, че ИП ще се реализира в съществуваща сграда, в ПИ с идентификатор 06149.51.20 и в урбанизиран имот, изключва вероятността от дълготрайно и необратимо негативно въздействие върху видовия състав на характерната за района дива флора и фауна, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;

2.5. Характерът на ИП не предполага промяна на жизненоважни фактори, определящи функциите на местообитанията и екосистемите използвани от видовете предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;

2.6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

3. Площадката, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не попада в границите на учредена СОЗ, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство. ИП не е свързано с промени в съществуващия ландшафт.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Пространственият обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на ИП, ще е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот с идентификатор 69835.4.344, м. Марков камък по КKKP на гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, с площ 47,211 дка и начин на трайно ползване „Язовир“.

2. Въздействие върху компонент "води" на околната среда – по време на реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда образуване на отпадъчни води.

3. Въздействие върху компонент "атмосферен въздух" и фактор „шум“ на околната среда – реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие поради следното:

- Предвиденият котел е с номинална входяща топлинна мощност под 0,5 MW и за него няма определени норми за допустими емисии по чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.).

- Изгорелите газове от котела ще се изпускат в атмосферния въздух организирано, посредством изпускащо устройство (комин). За пречистване на димните газове между котела и комина е предвидено пречиствателно съоръжение циклон за отделяне на твърдите частици.

- Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нови сгради, нова или промяна на съществуваща инфраструктура. По време на реализиране на инвестиционното предложение не се предвиждат изкопни дейности, а само доставка и монтаж на водогрейния котел на биомаса, заедно с останалите съоръжения и монтаж на отоплителната инсталация, която ще бъде монтирана за металната конструкция на оранжерийните колони. Въздействието върху атмосферния въздух по време на монтажните дейности ще бъде незначително и под нормативно допустимите норми, временни с малка продължителност, което не следва да се доведе до промяна качеството на атмосферния въздух в района.

- По време на монтажните работи се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум, като въздействието ще бъде ограничено само в рамките на имота. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда над допустимите граници.

4. Въздействие на фактор „отпадъци“ върху околната среда – при стриктно спазване на нормативните изисквания, не се очаква замърсяване на района на площадката и терените около нея с отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта. Дейностите по управление на всички отпадъци ще се извършват в съответствие с изискванията на ЗУО.

5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради мащаба и местоположението му.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- Възложителят е информирал за инвестиционното си предложение засегнатото население чрез поставяне на публична обява на сайта си <https://www.razsadniknanovski.bg/bg/blog-news> (от 24.05.2023 г.).

- На 30.05.2023 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.

- РИОСВ-Пазарджик, с писмо изх. № ПД-01-319-(1)/31.05.2023 г., е указала на кмета Община Пазарджик и на кмета на с. Братаница да обяви инвестиционното предложение на заинтересованата общественост.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик (на 19.06.2023 г.) и на интернет страницата и на информационното табло на Община Пазарджик (на 22.06.2023 г.) и на информационното табло на кметство с. Братаница (на 21.06.2023 г.) за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и в Община Пазарджик кметство на с. Братаница, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. По време на проектиране и преди въвеждане в експлоатация:

1.1. Да се извърши класификация на отпадъците, които ще се образуват от дейността на дружеството по реда на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците, ДВ бр. 66/2014 г.

1.2. Височината на изпускащото устройство – комин да бъде най-малко 12,00 м, над котата на терена, освен ако изчисленията по методиката съгласно чл. 11, ал. 3 от *Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)* не изискват по-голяма височина на изпускане, съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 27.08.2023 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

