



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян



Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на **30.07.2025 г. Решение № СМ-019-ПР/2025 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Газификация на Регионална здравна инспекция – гр. Смолян“, в ПИ № 67653.917.753, бул. „България“ № 26, гр. Смолян.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров“ №16, за период от 14 дни на **30.07.2025 г** и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес **30.07.2025 г.** за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров“ №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-019-ПР/2025 г. от 30.07.2025 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Газификация на Регионална здравна инспекция – гр. Смолян“, в ПИ № 67653.917.753, бул. „България“ № 26, гр. Смолян.

Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2, на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Присъствали на съобщаването:

1. Виолета Величкова, гл. експерт:
2. Димитър Кузманов, гл. експерт
3. Гергана Бакалска, ст. експерт



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, riosvsm@smolyan.riosv.com, <http://smolyan.riosv.com>
Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

РЕШЕНИЕ

№ СМ-019-ПР/2025г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становище на Министерство на здравеопазването

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Газификация на Регионална здравна инспекция – гр. Смолян“, в ПИ № 67653.917.753, бул. „България“ №26, гр. Смолян, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Регионална здравна инспекция – гр. Смолян“ АД, бул. „България“ №26, гр. Смолян, обл. Смолян.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда захранване на сградата на РЗИ – Смолян с компресиран природен газ от бутилкова група на два броя стенни газови котли тип „С“. За целите на предложението се предвижда изграждане на площадка за КПП (бутилкова група) и разпределителна мрежа със съответните табла за разпределение ГРТ и ГРИТ. В североизточната част на сградата, върху бетонна площадка със съответната товароносимост, на кота - 0,60 м ще се постави бутилкова група 980 l/245 nm³. Предвижда се строителство на П-образна подпорна стоманобетонна стена, на която ще се монтира батерия от 20 газови бутилки, с размери в план 130/150см и общо тегло 2200 кг. Площадката, предвидена за поставяне на бутилковата група за компресиран природен газ, ще се защити по цялата дължина с метална мрежеста ограда с височина 2,50 м. Инвестиционното предложение не е свързано с обществено водоснабдяване, както и с водовземане от повърхностни води и/или подземни води. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като до обекта има съществуваща пътна връзка.

Така заявеното инвестиционно предложение **попада** в обхвата на глава шеста, **т.3 буква „в“** на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.



☑ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbx.contact.bg, riosvsm@smolyan.riosv.com, <http://smolyan.riosv.com>;
☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е BG0002113 „Триград-Мурсалица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.), отстояща на около 1,51 км.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Съгласно чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за ОС*, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от *Наредбата по ОС*, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с Министерство на здравеопазването.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на алтернативен горивен източник, включващ бутилкова газова инсталация за компресиран газ и монтаж на два броя стенни газови котли тип „С“ на територията на ПИ № 67653.917.753, гр. Смолян, вид територия - урбанизирана, НТП – комплекс за здравеопазване, площ 2662 кв. м, АКТ №3688 за Публична държавна собственост, ведно с находящите се в него административна сграда с идентификатор 67653.917.753.1 със застроена площ от 523 кв.м и гараж с идентификатор 67653.917.753.2 със застроена площ 242 кв.м. По време на изграждането/строителството няма да бъдат необходими допълнителни площи за временни дейности.

2. В североизточната част на сградата, на разстояние 2,50 м, върху бетонна площадка със съответната товароносимост, на кота - 0,60 м, ще се постави бутилкова група 980 l/245 m³. Предвижда се строителство на П-образна подпорна стоманобетонна стена, на която ще се монтира батерия от 20 газови бутилки, с размери в план 130/150см и общо тегло 2200 кг. Площадката, предвидена за поставяне на бутилковата група за компресиран природен газ, ще се защитава по цялата дължина с метална мрежеста ограда с височина 2,50 м. Бутилковата група ще бъде оборудвана със спирателна и предпазна арматура, както и с автоматичен предпазен клапан, изпускащ налягането от бутилките, при повишаване температурата на стените им над 100 °С. За реализацията на предложението е необходима площ от 1,94 м².

3. Инвестиционното предложение е разработено във връзка с реализацията на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпност в сградата на Регионална здравна инспекция – Смолян“, в който част от мерките предвиждат монтаж на нови стенни, едноконтурни газови кондензни котли с модулираща горелка 20-80 kW – 2 броя, свързани в каскада с включен пакет за управление.

4. Захранването на обекта с компресиран газ ще се осъществи посредством гъвкава връзка (маркуч високо налягане DN ½“ NPT, PN 350, L = 3,00 м – 1 брой), която се подвежда

към монтиран газорегулаторен пункт (ГРП) 220/5 bar, което ще бъде монтирано до бутилковата група. След ГРП 220/5 bar чрез безшевна тръба St Ø 26,8 x 2,8 газопроводът се подвежда към ГРИТ 5,0/0,1 bar. Трасето между ГРП 220/5,0 bar и ГРИТ 5,0/0,1 bar ще се укрепи върху типови негорими подпори с минимална височина 0,35м спрямо околния терен. След ГРИТ 5,0/0,1 bar чрез тръба Cu Ø 35 x 1,5 с работно налягане $P_{раб.} = 0,1 \text{ bar}$ ще се изтегли газопроводно трасе, което ще се укрепи по предварително изготвена метална конструкция до достигане на северната фасада. Газопроводната инсталация ще се укрепи по северната и източната фасада до достигане на съществуващото котелно помещение на кота - 4,20 м. Загрятата вода от котлите се подава към водоразпределителен колектор и оттам към радиаторите по топлопреносната мрежа, изпълнена от стоманени тръби на прес фитинги, които са изолирани с тръбна изолация с $d = 9 \text{ мм}$. За системата е предвиден затворен разширителен съд с обем 200 л., циркулационни помпи и арматура.

5. На площадката ще се съхранява компресиран газ с обем до 1 тон, поради което съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал.

6. Площадката за съхранение ще бъде с ограничен достъп, с цел предотвратяване проникване на външни източници на запалване в зоната на съхранение.

7. Аварииите, които биха могли да възникнат са с размер и характер, даващи възможност за прекратяването им чрез крановия възел, който спира газоподаването, като е предвидена възможност за изпускане на газа при необходимост. При нормални условия на работа, при които природният газ и съоръженията се използват в рамките на параметрите, за които са проектирани, вероятността от възникване на авария е минимална.

8. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като до обекта има съществуваща пътна връзка.

9. Инвестиционното предложение не е свързано с обществено водоснабдяване, както и с водовземане от повърхностни води и/или подземни води.

10. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

11. Съгласно писмо на Главен държавен здравен инспектор при Министерство на здравеопазването с изх. № 12-00-323/22.07.2025г., реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Предложението ще се реализира на територията на ПИ № 67653.917.753, гр. Смолян, вид територия - Урбанизирана, НТП - комплекс за здравеопазване, с площ 2662 кв. м. Имотът е предоставен за управление на Регионална здравна инспекция – Смолян с Акт за Публична държавна собственост № 3688/03.10.2011 г., ведно с находящите се в него административна сграда с идентификатор 67653.917.753.1 със застроена площ от 523 кв.м. и гараж с идентификатор 67653.917.753.2 със застроена площ 242 кв.м. По време на изграждането/строителството няма да бъдат необходими допълнителни площи за временни дейности.

2. По информация от Възложителя, в близост до територията на инвестиционното предложение се намират следните обекти, подлежащи на здравна защита:

✓ Сграда с идентификатор 67653.917.623.7, гр. Смолян, бул. „България“ №24 - Здравно заведение – Стоматология, отстояща на 38 м, североизточно от обекта;

✓ Сграда с идентификатор 67653.917.617.3, гр. Смолян, бул. „България“ №22 - Езикова гимназия и Основно училище „Иван Вазов“, отстоящи на 93 м, североизточно от сграда на РЗИ;

✓ Сграда с идентификатор 67653.917.499.2, гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 32 - Пловдивски университет, отстояща на 86, 60 м. северозападно от сграда на РЗИ.

3. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително трансформиране и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, както и върху най-близко разположената защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица“.

4. С реализацията на инвестиционното предложение не се създава трайна и непреодолима преграда, която да фрагментира миграционни пътища на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица“, както и не се очаква отрицателно въздействие върху непрекъснатостта на местообитанията в защитената зона и увеличаване степента на фрагментация, спрямо първоначалното състояние, вкл. прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

5. Отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му не се очакват негативни въздействия, като дълготрайно и значително по степен безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване, вкл. и генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в близко разположената защитена зона.

6. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение (самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП) да доведе до натрупване на допълнителни кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект върху предмета, природозащитните цели и целостта на най-близко разположената защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица“, спрямо процедирани и одобрени до момента други планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

7. Инвестиционното предложение не попада и не граничи със санитарно - охранителни зони около водоизточници на питейно-битово водоснабдяване или на водоизточници на минерални води.

8. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

9. В близост до инвестиционното предложение, няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

10. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района, не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложи в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на разглежданата територия.

2. Реализацията на предложението няма да бъде свързана с нарушаване нормите за опазване на човешкото здраве в обхвата на населени места.

3. По отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, съобразно писмо на главен държавен здравен инспектор при Министерство на здравеопазването с изх. № 12-00-323/22.07.2025г., е направена преценка, че при нормални условия на работа, при които природният газ и съоръженията се използват в рамките на параметрите, за които са проектирани, вероятността от възникване на авария е минимална, като за инвестиционното предложение не е необходимо изготвянето на доклад за оценка на въздействието върху околната среда.

4. Предложението не се комбинира с въздействието на други предложения, планове и програми.

5. Отчитайки характера на инвестиционното предложение и местоположението му, не се очаква при реализацията му да възникнат значителни отрицателни въздействия върху компоненти на околната среда, при спазване на условията и мерките, в съответствие с нормативните изисквания, заложили в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

6. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-11-622-(9)/29.07.2025г. на Община Смолян, в периода 11.07.2025г. – 27.07.2025г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното табло на общината. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

2. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Дейностите по реализация на предложението да се извършват съобразно изискванията за безопасност и недопускане на аварийни ситуации.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 30.07.2025г.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ-Смолян

