



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 6 4 – ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и становище на Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия: ВЛ 110 kV „Мрамор“ от подстанция „Курило“ до подстанция „Костинброд“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД,

Кратко описание на инвестиционното предложение: Предмет на инвестиционното предложение е реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия. Обхват на реконструкцията е въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110 kV „Мрамор“ от подстанция „Курило“ до подстанция „Костинброд“, като се предвижда изграждане на 53 броя нови стълба, използвани за изграждане на електропровод 119 kV и проектирани за две тройки фазови проводници марка АСО-400, болотова конструкция с предвидена антикорозионна защита чрез горещо поцинковане. Трасето на ВЛ 110 kV преминава през територията на земеделски имоти в землищата на гр. Нови Искър, гр. София, с. Мировяне, с. Мрамор и гр. Костинброд, община Костинброд. Дължината на разглежданото трасе е 14,3 km, като преминава през землищата на пет населени места от две общини в област София. Въздушните електропроводни линии представляват надземно изградена система от проводници и стълбове, предназначени за пренос на електрическа енергия с високо напрежение. В проекта се предвижда въздушната линия да се изгради за две тройки проводници тип АСО-400 и едно мълниезащитно въже с вградени оптични влакна -тип OPGW, които ще се монтират на нови стълбове с болтова поцинкована конструкция и с разположение на фазите тип „бъчва“, а съществуващите стълбове, проводници и мълниезащитното въже ще се демонтират. Реконструкцията се налага поради влошено състояние на стоманените стълбове и поява на корозия, и с оглед повишаване безопасността и надеждността на електрозахранването в региона. Всеки стълб е предвидено да се заземи, при което ще се намали риска от опасни нива на напрежения. Предвижда се за всеки стълб изграждане на заземителна инсталация, осигуряване на комуникационна свързаност между крайните



подстанции и използване на по-бързодействащи защиты при токове на късо съединение. Защитата на ВЛ от атмосферни пренапрежения ще се осъществи с мълниезащитно въже с ъгъл на защита 30°, заземен на всеки стълб. Температурата на загряване на проводника не превишава пределно допустимите такива, опасни за кацане на птици. Предвидените изкопи ще се изпълняват механизирано – с багер и с ръчно дооформяне, като ще се изпълняват по четири изкопа за всеки стълб. Реконструкцията на ВЛ ще се осъществява без промяна на сервитутната зона, която преминава през землищата на гр. Нови Искър, столична община, гр. София, столична община, с. Мировяне, столична община, с. Мрамор, столична община и гр. Костинброд, община Костинброд.

Началото на трасето е подстанция „Курило“, в югозападна посока, в между стълбие 5-6 пресича електрифицирана ж. п. линия Световрачане-Курило. Междустълбие 10-11 пресича Републикански път I-8 и околоръстен път, а междустълбие 13-14 електрифицирана ж.п. линия София-Горна Оряховица-Варна. В междустълбие 15-16 трасето пресича електропровод 20 kV, а след стълб № 21 рязко сменя посоката си на запад-северозапад. В междустълбие 23-24-пресича два електропровода 20 kV, а в междустълбие 24-25 отново пресича Републикански път I-8. При стълб № 28 трасето променя посока на запад, пресича общински път за с. Мрамор и линия за ниско напрежение. В междустълбие 52 трасето пресича електропровод 20 kV, линия за ниско напрежение и Републикански път II-81, а след това се присъединява към подстанция „Костинброд“. Участъкът от трасето за реконструкция на ВЛ „Мрамор“ изцяло преминава през земи с равнинен характер, средната надморска височина по трасето на ВЛ е около 520 m.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3 – „енергийно стопанство“, буква „б“ - „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)“ от Приложение № 2 на ЗООС и предвидената реконструкция може да се счете като изменение на обект, включен в приложение № 2 и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на РИОСВ – София.

Поземлените имоти, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони от мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени са защитени зони BG0002114 „Рибарници Челопечене“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 553/05.09.2008 г, на Министъра на околната среда и водите, (Обн., ДВ бр. 83/2008 г.) – на отстояние 11,232 km и BG0000322 „Драгоман“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД – 265/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ бр. 43/21.05.2021 г.) - на отстояние 14,209 km.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитени зони BG0002114 „Рибарници Челопечене“ и BG0000322 „Драгоман“, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не



се извършва оценка за степен на въздействие върху гореописаната защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на линейни съображения на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия в обхвата на въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110 kV „Мрамор“ от подстанция „Курило“ до подстанция „Костинброд“.
2. Реконструкцията се налага поради влошеното състояние на стоманените стълбове и поява на корозия, както и с оглед повишаване безопасността и надеждността на електрозахранването.
3. За недопускане излагане на населението на здравен риск от въздействието на електромагнитното поле, няма да се допуска строителство в хигиенно защитната зона на електропровода. За всички имоти, попадащи в зоната на сервитута на електропровода е предвиден проектен режим на ограничение за електропровод 110 kV.
4. Дейностите по реконструкцията на ВЛ не са свързани с използване на взрив, няма да се наложи изграждане на нови пътища, а ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура. При подмяната на стълбовете ще се използват стандартни строителни материали: кофраж, бетон, баластра, чакъл, спомагателни материали, бои, лакови покрития, машинно оборудване и др. Фундаментите ще се изливат от бетон за всеки от стълбовете. Полагането, видът на армировката и избора на фундамент се определят от височината на стълба и геоложките особености на подложната повърхност.
5. Предвиденото заземяване на всеки стълб ще намали риска от опасни нива на крачни напрежения за хора и животни.
6. Генерираните по време на подмяната отпадъци са преди всичко строителни отпадъци от използваните материали (арматурно желязо; бетонови парчета, дърво от кофражите на стоманобетонните конструкции; метални отпадъци и други) и битови отпадъци. Строителните отпадъци ще се транспортират до депа за строителни отпадъци. Отпадъците от почва, камъни и изкопани земни маси (код 17 05 04) ще се генерират при оформянето на фундаментите. Изкопаните земни и скални маси ще се използват за насипване и подравняване на терена при изграждане на фундаментите. Строителните отпадъци (код 17 01 01) ще са в незначителни количества. По време на строителството не се очаква отделяне на опасни отпадъци.
7. Не е предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди, вкл. чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води. Не се предвижда използване на природни ресурси.



8. За реконструкцията на ВЛ не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Ще се използват съществуващите пътища от общинската и републиканската пътна инфраструктура, както и черни пътища.
9. Предвидената за осъществяване дейност не влиза в противоречие с ползването на съседните имоти и не е необходимо усвояване на допълнителни площи. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с оказване на отрицателно въздействия на други дейности и съседни имоти.
10. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с рискове от аварии или бедствия.
11. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, във връзка с определяне на необходимостта от извършване на ОВОС, е проведена консултация със Столична регионална здравна инспекция по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Здравната инспекция с писмо, изх. № 10-102/2/07.12.2022 г. е изразила своето становище със заключение, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до риск за човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Подмяната на стълбовете обхваща територията на земеделски имоти в землищата на гр. Нови Искър, гр. София, с. Мирояне, с. Мрамор и гр. Костинброд, община Костинброд.
2. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси
3. Няма вероятност от пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от екологична мрежа Натура 2000, тъй като реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите им, на достатъчно отдалечено разстояние от най-близко разположените защитени зони.
4. Не се очаква генериране на шум и отпадъци, вредни емисии в атмосферния въздух, водите и почвите, които да окажат значително отрицателно въздействие и да доведат до трайно увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони BG0002114 „Рибарници Челопечене“ и BG0000322 „Драгоман“.
5. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието,



трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Очакваното въздействие ще бъде: временно, с малък териториален обхват – на територията на имотите, с локален характер, незначително и с възможност за възстановяване. При реализация на ИП не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.
2. Не се очаква да се предизвика замърсяване, вредно въздействие или дискомфорт на околната среда и населението по време на експлоатацията на инвестиционното предложение.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на отпадъчни води.
4. Характерът на инвестиционното предложение не предполага възникване на съществени неблагоприятни въздействия върху почвите.
5. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда от генерираните отпадъци.
6. Реализирането на инвестиционното предложение, като местоположение и характер на предвидените дейности не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и е уведомила писмено Столична община и кметовете на община Костинброд, на селата Мирояне, Мрамор и на район Нови Искър и район Връбница с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение.
2. В информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил сведения, че до подаване на информацията по приложение 2, на адреса на дружеството, както и на електронния му адрес на са постъпвали запитвания и възражения, касаещи ИП.
3. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за разглежданото инвестиционно предложение, както следва:
 - 3.1. От компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 3.2. От Столична община, чрез интернет страницата ѝ и на информационното табло в сградата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33;
 - 3.3. От Община Костинброд, район Нови Искър, район Връбница, Кметство Мрамор и Кметство Мирояне - чрез информационните табла в сградите на администрациите.
4. С писмо, с изх. № СОА22-ДИ05-3425-(3)/14.12.2022 г. на Община Столична, се удостоверява, че информацията е предоставена на обществен достъп за период от 14 дни, считано от 29.11.2022 г. до 13.12.2022 г. на информационното табло и на интернет страницата на общината и че в резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 за ИП няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.



5. Район „Нови Искър“ към Столична община с писмо изх. № РНИ22-ДИ04-242(1)/13.12.2022 г. се удостоверява, че информацията е предоставена на обществен достъп за период от 14 дни, считано от 28.11.2022 г. до 11.12.2022 г. на информационното табло в сградата на районната администрация на гр. Искър – ул. „Искърско дефиле“ № 121 и на таблото в сградата на кметство Мирояне, с адрес ул. „Любимец“ № 1А, както и че в резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 за ИП няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
6. С писмо с изх. № 04-00-298/20.04.2023 г. Община Костинброд удостоверява за обявяването на ИП на 16.03.2023 г. по реда на чл. 6, ал. 10, т. 1. С писмото е уточнено, че не е проявен обществен интерес.
7. В инспекцията са депозиран и писма от Кметство Мрамор и район „Връбница“, Столична община също удостоверяващи за обявяването и на информацията по Приложение № 2 и за липсата на обществен интерес.
8. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозиран писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционно предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 09.05.2023

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - София

/

