

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СМОЛЯН

✉ гр. Смолян, ул. "Дичо Петров" №16, ☎ Директор 0301/ 60113, Офис-0301/ 60100, Превантивна дейност-60114, Fax: 0301-60121,
<http://riewsm.my.contact.bg> E-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg; kondov@mbox.contact.bg

РЕШЕНИЕ

№ СМ-003-ПР/2009 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 2, ал. 3 и чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС № 201/2007г.)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

за инвестиционно предложение: "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа в с. Баните и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Баните и с. Оряховец по ПУП Баните – Оряховец"

местоположение: местност "Лъката", землище с. Баните, ЕКАТТЕ 44402

възложител: Община Баните, ул. „Стефан Стамболов" №3, с. Баните, обл. Смолянска

характеристика на инвестиционното предложение:

Предвижда се изграждане на канализационна мрежа в с. Баните и пречиствателна станция за отпадни води на с. Баните и с. Оряховец. Обектът ще бъде разположен в местност "Лъката", землище с. Баните, ЕКАТТЕ 44402. Съгласно одобрените проекти канализационната мрежа на с. Баните е възприета като смесена с два главни колектора:

Главен колектор 1 – който приема водите от прилежащите клонове.

Главен колектор 2 приема водите от ниските части на с. Оряховец, която не може да се включи гравитачно в главен колектор I. На 20 метра е предвиден преливник № 2, след което постъпват в помпена станция. Общата дължина на колектора 1275 м.

Второстепенна канализационна мрежа – предназначението е да поеме битовите отпадни води от сградите и дъждовните водни количества от улиците и да ги отведе до главните клонове. Същата се предвижда по всички улици, съгласно регулационния план на селото. Второстепенната мрежа се предвижда от да са с тръби Ф300 и Ф 400.

Помпена станция – същата се предвижда в с. Оряховец, която трябва да припомпи отпадните води от ниската част на с. Оряховец до РИИ на Главен колектор I.

Преливници – 4 броя от които 3 на Главен с клон I и един на главен клон II.

Ревизионни шахти – в началото на всеки главен клон, при всяка вертикална чупка, при включване на клонове, при промяна профила на канала. Предвидени са сглобяеми шахти с диаметър Ф 1000

Улични дъждоприемни шахти - да приемат и отвеждат водите, паднали върху покриви, дворове, улици и др.

Мост канали -2 изпълнени, остава един мост канал, който е в края на главен клон II с дължина 22 м и наклон I=0,002.

Избрани тип пречиствателна станция е от типа SBR, състоящ се от следните основни резервоари: пясъкоуловител, първичен събирател - 1 брой резервоари, вторичен утай-

2
тел – 2 броя резервоари, аератори – 4 броя резервоари. Работата на ПСОВ представлява три последователно свързани реактора SBR с последователно – периодично действие.

Обработените отпадъчни води, последователно преминават от първия до третия реактор, като във всеки от тях преминават цикъл на биологично пречистване нитрификация – денитрификация, подлагайки се във всеки реактор на многократно повтарящи се цикли на аерация и разбъркване с много контурна права и възвратна циркулация на активната утайка.

Канализационната система и пречиствателната станция ще са с капацитет 3600 екв. жители и средно оразмерително водно количество отпадни води 720 m³/d.

Инвестиционното предложение не засяга елементи на Националната екологична мрежа – Натура 2000. Не е необходимо провеждането на процедура по извършване на екологична оценка на планове и програми.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, „в” от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква значително въздействие върху компонентите на околната среда. С наличната информация са разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, а именно:

- Стриктно да се спазва технологичния процес, като не се допускат аварийни ситуации;
- Строителните машини да се поддържат в изправност и да се следи за недопускане на аварирание на техниката;
- Отнетият хумус да се складира и след приключване на строителните работи да се връща за рекултивация;
- Да се предвидят закрити места за временно депониране на битовите отпадъци до извозването им от специализирана фирма;
- Да се изгради “зелен” пояс” около площадката на ПСОВ.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Площадката на станцията ще е оптимизирана съобразно изискванията на проекта и теренните дадености, като ще се цели минимално въздействие върху околната среда.

3. Отпадъците по време на строителството и битовите отпадъци от експлоатацията ще се предават на специализирана фирма за обезвреждане. Утайките от пречиствателната станция ще се депонират на място указано от Община Баните.

4. Предложението няма да засегне защитени територии и не граничи с такива по смисъла на ЗБР.

5. Инвестиционното предложение няма да засегне местообитания приоритетни за опазване на защитени зони „Родопи – Средни” и „Добростан”, които се намират в близост. Реализацията на предложението няма да засяга места на обитание, почивка, хранене и размножаване на животински видове, предмет на опазване на защитените зони.

6. Степента на въздействие върху местообитанията и популациите, предмет на опазване в защитените зони в близост, няма вероятност да са значителни поради обхвата на въздействие на инвестиционното предложение и няма да доведе до фрагментация на хабитати.

7. Възложителят е информирал общината и населението за своето инвестиционно предложение. Към момента на издаване на решението няма сведения за получени устно или депозиран писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение по законосъобразност.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Смолян до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите по реда на чл.81, ал.1 от АПК или в 14 – дневен срок пред Административен съд гр.Смолян по реда на чл.145 – „14

Дата: 30 януари 2009 год.

Директор РИОСВ – Смолян

