



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № И-4332
Русе, 04.11.2022

ДО

Г-ЖА ТЕМЕНУГА ГАЗДОВА

УПРАВИТЕЛ НА “БИОВЕТ” АД – КЛОН РАЗГРАД

гр. Разград 7200, бул. “Априлско въстание” № 68а

На Ваш Изх. № 1290/07.10.2022 г.

Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на складово стопанство за пропан-бутан с обем до 60 куб.м, II категория и промишлена газова инсталация с местоположение ПИ с идентификатори 61710.503.6305 и 61710.503.6440 по КК и КР на град Разград

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАЗДОВА,

Съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 62/2022 г.), приложено, Ви предоставям оригинал на издаденото Решение № РУ-111-ПР/2022 г., което е с характер да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за горесцитираното инвестиционно предложение.

Приложение – съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ





РЕШЕНИЕ № РУ – 111 – ПР/2022 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Разград, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Министерство на вътрешните работи – ГД ПБЗН – Разград и Община Разград,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Складово стопанство за пропан-бутан с обем до 60 куб.м, II категория и промишлена газова инсталация“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „БИОВЕТ“ АД – Клон Разград, ЕИК 1120298790011, с адрес на управление: гр. Разград 7200, бул. „Априлско въстание“ № 68а

Местоположение: ПИ с идентификатори 61710.503.6305, 61710.503.6440 по КК и КР на град Разград

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Заявеното ИП включва изграждане на ново складово стопанство за пропан-бутан, което ще обезпечи работата и ще осигури резервно захранване, при спиране доставките на природен газ, на парокотелни централи на Инсталацията за производство на основни фармацевтични продукти, примекси, фуражни и хранителни добавки и козметични продукти и Инсталацията за производство на междинни продукти, ситуирани на част от територията на производствената площадка на „Биовет“ АД – Клон Разград.

В ПИ 61710.503.6440, в близост до Парокотелната централа на Инсталацията за междинни продукти за ветеринарната промишленост, ще бъде изградено газовото стопанство за пропан-бутан, изпарител за воден пропан-бутан, газов колектор-разпределител и технологични тръбопроводи, по които ще се транспортира и ще се захранват котлите в парокотелната централа на Инсталацията.

В ПИ 61710.503.6305, където се намира Парокотелната централа на Инсталацията за основни фармацевтични продукти, примекси, фуражни и хранителни добавки и козметични продукти, ще бъдат монтирани изпарител за воден пропан-бутан, газов колектор-разпределител и технологични тръбопроводи, по които ще се транспортира и ще захранват котлите в парокотелната централа на инсталацията.

Складовото стопанство ще ключва следното оборудване:

1. Резервоар за пропан-бутан (за подземен монтаж) – 2 бр.;
 - Обем – 30 куб.м;
 - Работно налягане – 16 bar;
 - Диаметър – 2000 мм;
 - Дължина – 9900 мм
2. Изпарителна инсталация – 2 бр.;
 - Производителност – 1000 kg/h;
 - Работно налягане – 16 bar
3. Газов колектор – разпределител – 2 бр;
4. Датчик за минимална концентрация на пропан-бутан – 10 бр.;
5. Спирателна, предпазна, регулираща и измервателна апаратура;
6. Технологични тръбопроводи.

Резервоарите ще бъдат монтирани подземно, на бетонова площадка, в близост до Парокотелната централа на Инсталацията за производство на междинни продукти. На тях ще се инсталират необходимите технологични щуцери, кранове, дистанционно управляема апаратура, контролна и измервателна апаратура, както и необходимите технически тръбопроводи. При необходимост от прехвърляне на остатъчни малки количества пропан-бутан, от един резервоар в друг, ще се използва специална установка, състояща се от съд 2 куб.м. и компресор, с който ще се повишава налягането на газовата фаза и течната фаза ще се прехвърля от 30 куб.м. резервоар на складовото стопанство към 2 куб.м. резервоар на установката. При необходимост от прехвърляне на по-големи количества на пропан-бутан се предвижда газовоз.

Изпарителната и газорегулаторната инсталация, към резервоарите с налягане 16 bar-4,0 bar, се предвижда да се монтират в нова сграда в близост до площадката на резервоарите. В помещението ще се осигури принудителна смукателна аварийна вентилация.

Изпареният и регулиран на 4,0b ag газ ще се транспортира от ГРТ-1 /монтиран до складовото стопанство в Инсталацията за междинни продукти/ до:

1. ГРТ-2 /монтиран до Парокотелна инсталация в Инсталацията за междинни продукти/, където ще се редуцира до 0,250 bar газ и ще захранва котлите на Парокотелната инсталация на Инсталацията за производство на междинни продукти по стоманен технологичен тръбопровод. Достигналият до котелното газ постъпва в газов колектор, където се успокоява газовия поток и се разделя към три от съществуващите вътрешни линии, монтирани на всеки котел;
2. ГРТ-2 /монтиран до Парокотелна инсталация в Инсталацията за основни фармацевтични продукти/, където ще се редуцира до 0,25 bar газ и ще захранва котлите на Парокотелната инсталация на Инсталацията за производство на основни фармацевтични продукти по стоманен технологичен тръбопровод.

През периода на експлоатацията на газовото стопанство, пропан-бутанът ще се доставя от утвърден доставчик. Двата резервоара ще бъдат запълвани до работен обем 85 % от максималната им допустима вместимост или общото количество на втечнен пропан-бутан в газовото стопанство ще бъде 28,120 тона.

Площадката, обект на инвестиционното предложение, е с начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“. Съгласно представената информация, най-близко разположения жилищен квартал е на разстояние около 170 м.

Така депозирано, инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3 *Енергийно стопанство*, буква „г“ – *Съоръжения за подземно складиране на горими газове* от Приложение 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС, предвид което на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона, е подложено на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Със свое становище с Изх. № УК-3639/30.09.2022 г. на основание чл. 103, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с депозираното актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от същия Закон, компетентният орган – изпълнителният директор на ИАОС посочва, че предприятието запазва класификацията си като „Предприятие с нисък рисков потенциал“. Рисковият потенциал на предприятието се определя от

максималното количество на амониачната вода (170,93 тона), което надвишава праговата стойност от 100 тона за нисък рисков потенциал за категория на опасност E1: Опасни за водната среда в категория хронична опасност, Категория 1, попадаща в част 1 на Приложение №3 на ЗООС, раздел „Е“ – Опасности за околната среда.

Актуализираното уведомление за класификация на предприятието по Глава Седма, Раздел I на ЗООС съдържа информация за промени във вида и количеството на използваните от оператора „Биовет“ АД опасни химични вещества в границите на производствената площадка.

Данните по отношение на опасните вещества, които попадат в обхвата на част 1 и 2 от Приложение №3 на ЗООС и които може да са налични на площадката, след реализацията на ИП, са следните:

Химично наименование	CAS №	EC №	Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008г.)	Класификация по приложение № 3 към чл. 103, а.з. 1 ЗООС	Проектен капацитет на технологичното съоръжение (в тонове)	Налично кол-во [t]	Физични свойства
1. Азотна киселина техн.	7697-37-2	231-714-2	H290 Met. Corr. 1 H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1 H331 Acute Tox.3	Част 1: Раздел „II“ – „H2“	Съхранява се в 1 бр. Резервоар на ТС на ОП6 с макс. обем 25 m ³ (34 t) Тръбопровод- 0.015 t	34.015	Течност. Плътност: 1.18 g/cm ³ – 30% p-p 1.34 g/cm ³ – 55% 1.36 g/cm ³ – 60%
2. Амониев нитрат	6484-52-2	229-347-8	H272, Oxid. Solid 3; H319, Eye Irrit. 2	Част 2, колона 1, т.2 Част 1: Раздел „P“, P8	След реализация на ИП: Склад към Инсталацията за производство на междинни продукти с макс количество 2 t	2	Твърд, ниска разпръсваемост. Добро ниво на обща вентилация в склада. Не се допуска температура по- висока от 35 °C в склада. Клас на съхранение: 5.1C. В синтетични опаковки на палети.
3. Амонячна вода	1336-21-6	215-647-6	H314 Skin Corr. 1B, H335 STOT SE 3 H410 Aquatic Chronic 1	Част 1: Раздел „Е“, E1	В ТСС на ОП11-1 бр.- 15 m ³ (13.35 t) с вместимост на тръбопроводи 0.114 t; В ОП2 – 1 бр. 20 m ³ или 17,8 t (и 1бр. резервен/ празен 20 m ³) с вместимост на тръбопроводи 0.177 t ОП6 1 бр. с обем 25 m ³ (22,250 t) и вместимост на	170.93	Течност. Относителна плътност 0.89 g/cm ³ .

Химично наименование	CAS №	EC №	Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008г.)	Класификация по приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС	Проектен капацитет на технологичното съоръжение (в тонове)	Налично кол-во [t]	Физични свойства
					тръбопроводи 1.248 t 1 бр. съществуващ резервоар на площадката на Инсталацията за производство на междинни продукти с обем 50 m³ (44,500 t) и вместимост на тръбопровода: 0.114 t След реализиране на ИП: 1 бр. нов резервоар с обем 80 m³ (71,200 t) и вместимост на тръбопровода: 0.177 t на площадката на Инсталацията за производство на междинни продукти		
4. Ацетон	67-64-1	200-662-2	H225 Flam.Liq.2; H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3	Част 1, Раздел – „Р“, „Р5в“	– Съхранява се в 1 бр. резервоар поз. 19 на ТСС на ОП1- с обем 15 m³ (11.85 t) и с вместимост на тръбопроводи 0.314 t 1 бр. резервоар /поз. 18/ 10 m³ (7.9 t) на площадката на ТСС на ОП 1 с вместимост на тръбопроводи 0.2 t След промяната: Остава да се съхранява се в 1 бр. резервоар	49,299	Течност. Температура на съхранение – 15-20 градуса. Точка на кипене- 56°C. Плътност 0.79 g/cm³.

Химично наименование	CAS №	ЕС №	Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008г.)	Класификация по приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС	Проектен капацитет на технологичното съоръжение (в тонове)	Налично кол-во (t)	Физични свойства
					поз. 19 на ТСС на ОП1- с обем 15 m^3 (11.85 t) и с вместимост на тръбопроводи 0.314 t; и в 1 бр. резервоар /поз. 18/ 10 m^3 (7.9 t) на площадката на ТСС на ОП 1 с вместимост на тръбопроводи 0.2 t; но ще се съхранява и в 1 бр. резервоар /поз. 11/ $9,5 \text{ m}^3$ (7.505 t) на площадката на ТСС на ОП 1 с вместимост на тръбопроводи 0.2; в поз. 8 с обем 14 м3 ще се съхраняват 11,06 t; в поз. 9 с обем 13 м3 ще се съхраняват 10,27 t;		
5. Бутилацетат	123-86-4	204-658-1	H226 Flam.Liq.3; H336 STOT SE3	Част 1, Раздел „Р“ – „P5в“	Съхранява се в резервоар на ТСС на ОП 6 – 1бр – 100 m^3 (88 t) с вместимост на тръбопроводи 1.40 t и В ТСС на ОП1, 1 бр. резервоар /поз.12/ 40 m^3 (35.2 t) с вместимост на тръбопроводи 1t След промяната:	176,6	Течност. Съхранява се при нормални атмосферни условия. Температура на съхранение – 15-20 °C. Точка на кипене- 126°C. Плътност 0.88 g/cm³.

Химично наименование	CAS №	Е.С. №	Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетването и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008г.)	Класификация по приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС	Проектен капацитет на технологичното съоръжение (в тонове)	Валечно кол-во [t]	Физични свойства
					Допълнително ще се съхранява и в 1 бр. резервоар /поз. 16/ 14 m ³ (12,32 t); В 1 бр. резервоар /поз. 17/ 24 m ³ (21,12t) на площадката на ТСС на ОП 1 В 1 бр. резервоар /поз. 20/ 20 m ³ (17,6 t) на площадката на ТСС на ОП 1		
6. Газьол	68334-30-5	269-822-7	H226 Flam. Liq. 3, H304 Asp. Tox. 1 H315 Skin Irrit. 2 H332 Acute Tox. 4 H351 Carc. 2 H373 STOT RE 2 H411 Aquatic Chronic 2	Част 2, т. 34 в) газьоли Част 1, Раздел – „P“ – „P5в“ Раздел „E“, E2	в ТСС на ОП6 – 1 бр -100 m ³ (85.5 t) с вместимост на тръбопроводи 0.192 t След реализиране на ИП: 1 бр. резервоар. 30 m ³ (25.65 t) на площадката на Инсталацията за производство на междинни продукти с вместимост на тръбопроводи 0.1 t	111.4	Прозрачна, еднородна, бистра светложълта течност. Съхранява се при нормални атмосферни условия. Температура на съхранение – 15-20 °С. Точка на кипене- 160°C. Плътност 0.855 g/cm ³ .
7. Изопропанол	67-63-0	200-661-7	H225, Flam. Liq. 2; H319 Eye Irrit. 2; H336 STOT SE 3	Част 1, Раздел – „P“, „P5в“	ТСС на ОП6 – 1 бр. цистерна 25 m ³ (19.65 t) с вместимост на тръбопроводи 34.9 t	54.6	Безцветна течност. Съхранява се между 5 и 25°C на сухо, добре проветрено място, защитено от пряка топлина, запалване или слънчева светлина. Точка на кипене- 82°C.

Химично наименование	CAS №	ЕС №	Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008г.)	Класификация по приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС	Проектен капацитет на технологичното съоръжение (в тонове)	Налично кол-во [t]	Физични свойства
							Плътност 0.786 g/cm ³ .
8. Кобалтов хлорид	7646-79-9	231-589-4	H334 Resp. Sens. 1 H341 Muta. 2 H350i Carc. 1B H360F Repr. 1A H373 STOT RE 2 H318 Eye Dam. 1 H400 Aquatic Acute 1 H410 Aquatic Chronic 1 H302 Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 4 H317 Skin Sens. 1	Част 1, Раздел „E“ – „E1“	След реализиране на ИП: Склад на ОП2 и скл. 73 на основната площадка- 0.3 t Нов склад на площадката на Инсталацията за междинни продукти- 0.7 t	1	Виолетови кристали.
9. Меден сулфат	7758-98-7	231-847-6	H302 Acute Tox. 4; H315 Skin Irrit. 2; H319 Eye Irrit. 2 H400 Aquatic Acute 1 H410 Aquatic Chronic 1	Част 1, Раздел: - „E“ – „E1“	В склад на ОП1, ОП2, ОП3 и скл. 72	1	Сини кристали. Съхранява се при температура без ограничения
10. Манганов сулфат	10034-96-5	232-089-9	H318 Eye Dam. 1 H373 STOT RE 2 H411 Aquatic Chronic 2	Част 1, Раздел: - „E“ – „E2“	В склад на ОП1, ОП2, ОП3 и скл. 72	1	Прахообразно вещество
11. Манганов дихлорид	13446-34-9	231-869-6	H302 Acute Tox. 4 H411 Aquatic Chronic 2	Част 1, Раздел: - „E“ – „E2“	В склад на Инсталацията за междинни продукти	1	Прахообразно вещество
12. Метилизобутил кетон	108-10-1	203-550-1	H225 Flam. Liq. 2; H319 Eye Irrit. 2 H332 Acute Tox. 4; H335 STOT SE 3	Част 1, Раздел „P“ – „P5“	ТСС на ОП4 – 1 бр. резервоар 25 m ³ (19,945 t) с вместимост на тръбопроводи 0.077 т След реализиране на промяната и в още един резервоар 25 m ³ (19,945 t)	39,967	Течност. Съхранява се при нормални атмосферни условия. Температура на съхранение – 15-20 °C. Точка на кипене- 116°C. Плътност 0.7978 g/cm ³ .
13. Натриев хипохлорид	7681-52-9	231-668-3	H314 Skin Corr. 1B; H400 - Aquatic Acute 1	Част 1, колона 1, Раздел „E“ – „E1“	В склад 72	2	Течност. Съхранява се при нормални атмосферни условия.
14. Никелов сулфат	10101-97-0	232-104-9	H302 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4 H315 Skin Irrit. 2	Част 1, Раздел „E“ – „E1“	В склад 72- 0.1 t След реализиране на	0.2	Кристали.

Химично наименование	CAS №	ЕС №	Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетването и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008г.)	Класификация по приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС	Проектен капацитет на технологичното съоръжение (в тонове)	Налично кол-во [t]	Физични свойства
			H334 Resp. Sens. 1 H317 Skin Sens. 1 H341 Muta. 2 H350i Carc. 1A H360D Repr. 1A H372 STOT RE 1 H400 Aquatic Acute 1 H410, Aquatic Chronic 1		промяната: Нов склад на площадката на Инсталацията за междинни продукти- 0.1 t		
15. Природен газ	8006-14-2	232-343-9	H220 Flam. Gas 1	Част 2, т.18 и Част 1, Раздел „Р“	След реализиране на ИП: Газопроводи на площадката съхраняват до 1.69 m ³ природен газ при налягане 0.6 MPa или 0.01 t.	0.01	Изключително запалим газ, плътност при 0.6 MPa- 4,299 kg/m ³
16. Пропан-бутан- втечен	68512-91-4	270-990-9	H220 Flam. Gas 1, H280 Press. Gas, H340 Muta. 1B H350 Carc. 1A,	Част 2 от Приложение 3 на ЗООС: Т.18. Втечени запалими газове, Категория 1 или 2 (вкл. втечен нефтен газ) и природен газ	След реализиране на ИН: Резервоари с капацитет 30 m ³ - 2 бр. При 85% максимална вместимост- по 14,025 t или общо 28.05 t. В тръбопроводи на площадката- до 0.069 t	28.120	Втечен газ под налягане, изключително запалим. Налягане при съхранение: 1.6 MPa. Относителна плътност- 0.55 kg/m ³ .
17. Формалин	50-00-0	200-001-8	H301 Acute Tox.3 H311 Acute Tox 3 H331 Acute Tox 3 H314, Skin Corr. 1B H317 Skin sens. 1 H318 Eye Dam. 1 H335 STOT SE 3 H341 Muta. 2 H350 Carc. 1B H370 STOT SE 1	Част 1, Раздел „I“ – „H2“, „H3“	След реализиране на промяната: В ТСС на ОП 2 1 бр. цистерна 20 m ³ (21.8 t) с вместимост на тръбопроводи 0,269 t На площадката на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти – 0.5 t	22.6	Течност. Съхранява се в плътно затворени работни съдове при температури от 30°C до 50°C. Плътност 1.09 g/cm ³ .
18. Хлороформ	67-	200-	H351 Carc. 2	Част 1, колона 1,	В ОП6 – 1бр.	6.7	Безцветна

Химично наименование	CAS №	ЕС №	Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008г.)	Класификация по приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС	Проектен капацитет на технологичното съоръжение (в тонове)	Налично количество [t]	Физични свойства
	66-3	663-8	H361d Repr. 2 H331 Acute Tox 3 H302 Acute Tox.4 H319 Eye Irrit. 2 H315 Skin Irrit. 2 H372 STOT RE 1 H336 STOT SE 3	Раздел „H“ – „H2“	резервоар, 4 m ³ (5.96 t) с вместимост на тръбопроводи 0.758 t		течност. Температура на съхранение не по висока от 30°C. Плътност 1.49 g/cm ³ .
19. Цинков сулфат	7446-20-0	231-793-3	H319, Eye Irrit. 2 H411, Aquatic Chronic 2	Част 1, Раздел „E“ – „E2“	В ОП1,2 3 и скл.72	0.2	Кристален хигроскопичен
20. Циклохексан	110-82-7	203-806-2	H225 Flam. Liq. 2 H315 Skin Irrit. 2 H336 STOT SE 3 H304 Asp. Tox. 1 H400 Aquatic Acute 1 H410, Aquatic Chronic 1	Част 1, колона 1, Раздели: „P“ – „P5в“; „E“ – „E1“	В ТСС на ОП1 - 1 бр. Цистерна /поз.17/ с макс. обем m ³ (18.72 t) с вместимост на 24 тръбопроводи 0.023 t След промяната: В ТСС на ОП1 - 1 бр. Цистерна /поз.14/ с макс. обем 10 m ³ (7.8 t) с вместимост на тръбопроводи 0.022 t В ТСС на ОП1 - 1 бр. Цистерна /поз.15/ с макс. обем 14 m ³ (10.92 t) с вместимост на тръбопроводи 0.022 t	18.764	Безцветна течност. Препоръчителна температура на съхранение: +15 до +25°C Точка на кипене- 69°C. Относителна плътност: 0.78 g/cm ³ .
21. Отпадък с код 15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни	-	-	HP 6 „Остра токсичност“/ H301, H311, H331 HP 8 „Корозивни“/ H314 (Skin Corr. 1B) HP 13 „Сензибилизиращи“ / H317 HP 7 „Канцерогенни“/ H351	Част 1, Раздел „H“ – „H2“	На площадка за предварително съхранение (варел) на територията на основната инсталация на „Биовет“ АД-клон Разград	0.001	Твърд отпадък съдържащ общо до 1 kg формалин

Химично наименование	CAS №	ЕС №	Категория на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетването и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008г.)	Класификация по приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС	Проектен капацитет на технологичното съоръжение (в тонове)	Налично кол-во (t)	Физични свойства
вещества							
22. Отпадък с код 15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	-	-	HP 14 „Токсични за околната среда“/ H400 Aquatic Acute 1 H410 , Aquatic Chronic 1 H411 , Aquatic Chronic 2	Част 1, Раздел „Е“ – „E1“	На площадка за предварително съхранение на територията на основната инсталация на „Биовет“ АД-клон Разград- 0.01 kg И на територията на инсталация за производство на междинни продукти- 0.005 kg	0.015	Твърд отпадък съдържащ общо до 15 kg кобалтов хлорид, меден сулфат, манганов сулфат, никелов сулфат, цинков сулфат

В допълнение, възложителят/операторът е разгледал и описал основните технологични съоръжения, в които са налични опасни химични вещества, вкл. максималната вместимост на тръбопроводите, по които се транспортират течни ОХВ, разграничени по обособени производства и съществуващи производствени цехове, влизащи в обхвата на инсталациите на площадката на „Биовет“ АД - Клон Разград.

Във връзка с изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е изпратена до РЗИ – гр. Разград с цел провеждане на консултации по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве при осъществяване на разглежданото ИП.

Предвид изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ОВОС, относно прилагането на разпоредбите на чл. 99б на ЗООС, информацията и оценката по чл.99б е изпратена до ИАОС, Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – ГДПБЗН/РД ПБЗН-Разград и Община Разград.

Получени са становища по компетентност, както следва:

- ✓ РД ПБЗН – Разград, със становище с Изх. № 107800-682, екз. №2 - 25.10.2022 г., констатира следното:

В представената оценка са посочени разстояния от площадката, на която е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, до съседни обекти, както следва:

- 170 м до най-близко разположените жилищни райони, в северна посока;
- 450 м до автогара, в северозападна посока;
- 130 м до Русенски Университет – Филиал Разград, в северозападна посока;
- магазини на „Технополис“ ЕАД и „ЛИДЛ България“ ЕООД граничат с производствената площадка за имуногенни фармацевтични продукти;
- 210 м до Детска градина „Детелина“, в северна посока;
- 110 м до помощни игрища на ФК „Лудогорец“, в югозападна посока;
- 1 100 м до център за спешна медицинска помощ;
- 1 400 м до сграда на Областна и Общинска администрация;

- над 700 м до Градски парк на град Разград;
- над 360 м до съществуващи бензиностанции;
- в северна посока предприятието граничи с друга производствена площадка на „Антибиотик - Разград“ АД;
- над 2600 м до природна забележителност „Големият Юг“;
- в непосредствена близост до Археологически резерват „Абритус“.

Заклучението на РД ПБЗН – Разград е, че ИП може да бъде реализирано при спазване изискванията на Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- ✓ Община Разград, с писмо с Изх. № 32-00-300-1/20.10.2022 г., изразява становище без забележки за обхвата и съдържанието на изготвената документация за инвестиционното предложение.
- ✓ ИАОС със становище с Изх. № ПГА-3893/24.10.2022 г. обосновава следното:
 - направено е описание на съществуващи и одобрени устройствени планове за района, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение;
 - представени са описание и визуализация чрез подходящ картен материал на площадката на предприятието и са дадени разстоянията до: жилищни райони; обекти с обществено предназначение по смисъла на §1, т.29в от Допълнителните разпоредби на ЗООС; зони за отдих и рекреация; транспортни пътища; съседни предприятия и обекти; райони и строежи, които могат да бъдат източник на или да увеличат последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на доминото; територии с особено природозащитно значение или значение за околната среда, защитени по силата на нормативен или административен акт и обекти на културно-историческото наследство;
 - даден е пълен списък на опасните химични вещества и смеси, CAS номер, ЕС номер, категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 г. за класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), класификация съгласно Приложение №3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС, проектния капацитет на технологичните съоръжения (в тонове) и физичните им свойства;
 - за разглеждане на вероятността от възникване на големи аварии, са използвани „Ръководство за изготвяне на количествена оценка на риска“ – „Лилава книга“, методите „Матрица на риска“ и „Метод на трите фактора“. Оценката от последиците от възникване на голяма авария е представена чрез „Бърза методика за оценка на риска“ и програмен продукт ALOHA;
 - направени са съответните изводи и са обобщени резултатите от приложените количествени и качествени оценки, като в заключение е посочено, че независимо причините за аварията, най-голяма прогнозна тежест на последствията може да има при:
 1. Разрушаване целостта на опаковки/резервоар с опасни за здравето опасни химични вещества и токсично разсейване;
 2. Разрушаване на резервоар за съхранение на запалими опасни химични вещества или газопровод, съпроводено с пожар и всички произтичащи от това последствия.
 - подробно са описани мерки за ограничаване на последствията от голяма авария със запалими/оксидиращи, опасни за здравето и други опасни химични вещества, както и превантивни мерки за недопускане на потенциални аварии;
 - Не се очаква трансгранично въздействие в резултат от възникването на големи аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества в предприятието.

Заклучението на ИАОС е, че представената от възложителя информация по чл.99б, ал. 1 на ЗООС е разработена по форма и съдържание, съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Имоти с идентификатори 61710.503.6305 и 61710.503.6440 по КК и КР на град Разград, в които се предвижда да се реализира ИП, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 45/2022 г.) или в границите на защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 98/2018 г.). Най – близко разположената защитена зона е с код BG0000173 „Островче“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1014/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/19.02.2021 г.), отстояща на около 1 200 м от терените. Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, процедурата за оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони се прилага и за ИП извън границите на защитените зони, попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с изменение и/или разширение на производствени дейности и процеси на територията на „Биовет“ АД. Планираната промяна на производствената площадка има за цел обезпечаване основно на работата на парокотелните централи, към съответните промишлени инсталации, с алтернативно гориво при евентуално спиране или невъзможност за доставки на природен газ.
- Инвестиционното предложение не е свързано с промяна в начина на водоснабдяване и/или формиране на производствени отпадъчни води, т.е. не е свързано с въздействие върху състоянието на повърхностни или подземни води.
- Планираните промени не водят до промяна в класификацията на предприятието - рисковият потенциал на обекта не се променя и остава нисък.
- Имотите, предмет на настоящото ИП, не попадат в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.
- Реализирането на ИП не е свързано с действия, които да доведат до физически или други потенциални негативни промени в района. Територията, обект на предложението, е антропогенно повлияна.
- Описани токсикологичните свойства на съхраняваните опасни химични вещества, както и физичните и химичните им характеристики при аварийни ситуации.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува някаква вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Ландшафтът на площадката, намираща се в Западна промишлена зона на град Разград, се оценява като антропогенен.
- Територията в обхвата на ИП не е в близост до обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, например влажни зони, водни течения или други водни обекти, планини, горски фонд.

- С реализацията на ИП не се налага промяна в устройственото планиране на разглежданата територия и същото не противоречи на действащи устройствени планове.
- След преглед на представената документация и на основание на чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000173 „Островче“ е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни и техните местообитания, предмет на опазване в цитираната защитена зона, поради следните мотиви:
 1. Имотите, обект на ИП, не попадат в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона с код BG0000173 „Островче“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
 2. Терените, в които ще се реализира настоящото ИП са с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ и в тях са налични съществуващи промишлени сгради. Не се засяга природно местообитание или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
 3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
 4. Не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона, в резултат от извършването на дейностите предвидени в ИП, спрямо одобрените до момента планове, програми и инвестиционни предложения.
 5. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху видове и местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000173 „Островче“.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието; същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Потенциалните въздействия, за фазата на строителство, се оценяват като:
 - по компонент атмосферен въздух – временно, незначително, без кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие. Площадката е изцяло бетонирана;
 - по фактор отпадъци – временно, до завършване на строителството, обратимо, без значим ефект;
 - по фактор шум – локално и незначително, до приключване на строителните работи.
- Потенциалните въздействия, за фазата на експлоатация, се оценяват като:
 - по компонент въздух – незначително, дългосрочно, обратимо, без кумулативен ефект;
 - по компонент повърхностни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент подземни води – без потенциал за негативно въздействие;
 - по компонент почви – без потенциал за негативно въздействие;
 - по фактор отпадъци – без потенциал за негативно въздействие;
 - по фактор шум – без потенциал за негативно въздействие.
- В хода на процедурата е проведена консултация с Регионална здравна инспекция – Разград по отношение на степента на значимост и риска за човешкото здраве. Получено е становище

по компетентност с Вх. № АО-4184-10/19.10.2022 г., съгласно което ИП може да се разреши без опасения за влияние върху здравето на хората и без необходимост от изработване на доклад за оценка на въздействието върху околната среда, при спазване на предложените от възложителя мерки за минимизиране на отрицателни въздействия.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен 14-дневен обществен достъп, както следва:
 - по реда на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, считано от 17.10.2022 г.;
 - по реда на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, считано от 19.10.2022 г. С писмо до РИОСВ-Русе с Вх. № АО-4184-(14)-03.11.2022 г., Община Разград заявява, че в резултат на 14-дневния обществен достъп до документацията не са постъпвали възражения и предложения от обществеността.
- Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Въвеждането в експлоатация на съоръжението/обекта, предмет на ИП, да стане след одобрен актуализиран Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии, изготвен в съответствие с чл. 11, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 67/2019 г.).
2. Във връзка с планираното съхранение на запалими газове, операторът да изготви актуализирана собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.). За целите на контролната дейност, оценката да се поддържа в наличност на площадката и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

Съгласно чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда и § 12а, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона (ДВ, бр. 53/2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм. ... ДВ, бр. 12/2017 г.), решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 04.11.2019

