



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД -75- ПР/02.12.2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и Регионална здравна инспекция, гр. Кюстендил,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Илинден“ по метода „стъпка в стъпка“ от стълб №10 до ВЕЦ „Рила“ на две тройки проводници АСО 400 и подмяна на мълниезащитно въже от п/ст „Джумая“ до ВЕЦ „Рила“ с м.в. тип OPGW в землища на с. Рилци и гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, и с. Пороминово, с. Стоб и гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил и гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“, **което няма** вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, със седалище гр. София, район „Триадица“, бул. „Гоце Делчев“ № 105, ЕИК 175201304

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда подмяна на съществуващата стълбова линия ВЕЛ „Илинден“ от стълб № 10 до ВЕЦ „Рила“ с дължина 14.52 км и следните координати на точките на стълбовете:



Стълб №	X	Y	Стълб №	X	Y
10	4528570,09	8477822,14	33	4536144,45	8479424,48
11	4528934,43	8477899,49	34	4536505,88	8479455,94
12	4529236,68	8477963,22	35	4536923,52	8479492,25
13	4529671,13	8478054,90	36	4537124,73	8479509,72
14	4529925,58	8478107,98	37	4537296,54	8479647,12
15	4530351,58	8478198,29	38	4537533,67	8479836,70
16	4530506,19	8478231,25	39	4537773,71	8480028,57
17	4530899,44	8478315,01	40	4538014,25	8480220,81
18	4531195,94	8478378,30	41	4538260,97	8480418,06
19	4531660,15	8478475,93	42	4538472,04	8480590,12
20	4531905,23	8478527,14	43	4538773,42	8480835,41
21	4532308,37	8478611,66	44	4539002,23	8481021,37
22	4532520,80	8478656,07	45	4539256,41	8481228,11
23	4532816,54	8478746,94	46	4539574,54	8481486,62
24	4533198,60	8478864,55	47	4539857,94	8481717,01
25	4533494,34	8478956,95	48	4540061,95	8481882,67
26	4533744,05	8479033,19	49	4540400,19	8482153,22
27	4533954,79	8479097,79	50	4540672,28	8482362,31
28	4534357,93	8479221,39	51	4540858,11	8482744,79
29	4534570,69	8479286,72	52	4540882,41	8483220,93
30	4534867,29	8479312,71	53	4540889,80	8483394,99
31	4535415,66	8479360,88	54	4540880,28	8483461,59
32	4535751,91	8479390,49			

Предвижда се подмяната на стълбовата линия от една на две тройки проводници да се извърши по метода стъпка в стъпка. Старите стълбове да бъдат заменени с нови стомано-решетъчни стълбове с по-голяма височина на места, които да се изграждат на мястото на старите. Първоначално ще се изтегли една тройка проводници, която ще свърже ВЛ „Илинден“ с п/ст „Джумая“, а втората ще се реализира след реконструкцията на ВЛ 110 кV „Фенер“.

Изкопните работи за фундаментите са с предвидена дълбочина 3.5 м, а фундаментите на стълбовете да се изпълняват от бетон, излят на място. Строително-монтажните дейности се предвижда да се изпълняват етапно по опъвателни полета, като недемонтираните участъци са под охранно напрежение.

Предвидена е и подмяна на мълниезащитното въже от п/ст „Джумая“ до ВЕЦ „Рила“ и с мълниезащитно въже тип OPGW. Всички стълбове ще бъдат заземени с двуколови поцинковани заземители.

В района на инвестиционното предложение е налична пътна инфраструктура, поради което не се предвижда промяна в съществуващата или изграждане на нова



такава. В участъка, подлежащ на ремонт ВЕЛ „Илинден“ за достигане на определени стълбове при необходимост ще се прокарат временни пътища.

Инвестиционното предложение се явява разширение на инвестиционно предложение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС на обект попадащ обхвата на т. 3, буква „б“ на Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на преценяване за необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.

Трасето, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същото попада частично в границите на защитена зона BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002099 “Кочериново”, определен със заповедта за обявяването ѝ.

След преглед на представената документация на основание чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Илинден“ по метода „стъпка в стъпка“ от стълб №10 до ВЕЦ „Рила“ на две тройки проводници АСО 400 и подмяна на мълниезащитно въже от П/ст „Джумая“ до ВЕЦ „Рила“ с м.в. тип OPGW, землище на гр. Благоевград, с. Рилци, с. Пороминово, с. Стоб, гр. Кочериново и гр. Рила, област Кюстендил“, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 “Кочериново”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:



1. Инвестиционното предложение предвижда демонтаж на 44 бр. стълбове, монтаж на нови стомано-решетъчни стълбове върху нови бетонови фундаменти и изтегляне на проводник и мълниезащитно въже.

2. С реализацията на инвестиционно предложение не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За достигане на определени стълбове при необходимост ще се прокарат временни пътища.

3. Генерираните отпадъци по време на строителството и при експлоатацията на обекта се предвижда да бъдат третираны съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

4. Не се очаква реконструкцията въздушната линия да доведе до значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. Минимално замърсяване и дискомфорт на околната среда ще се прояви по време на строителните дейности, което ще се изрази в шумово натоварване от механизацията, физическо увреждане на почвата на строителните площадки и замърсяване на атмосферния въздух от нетоксичен прах и изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на използваната техника. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда.

5. При стриктно спазване на предвидените в плана за безопасност мерки за недопускане или преодоляване на рискови ситуации, както и на инструкциите за безопасност на ремонтните дейности не се очаква риск от инциденти.

6. Работният проект за реконструкция въздушната линия 110 kV „Илинден“ е съгласуван с Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерство на културата, Областно пътно управление, гр. Благоевград, Областно пътно управление, гр. Кюстендил, „Национална компания Железопътна инфраструктура“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерството на вътрешните работи, „Булгартрансгаз“ ЕАД и община Благоевград.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Трасето на въздушната линия 110 kV „Илинден“ преминава през землищата на с. Рилци и гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, и с. Пороминово, с. Стоб и гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил и гр. Рила, община Рила, област Кюстендил.

2. Не се налага усвояване и отчуждаване на допълнителни площи. Строително-монтажните дейности е предвидено да се изпълняват по съществуващото трасе.

3. Реконструкцията на въздушната линия няма да се отрази върху съществуващото ползване на съседните терени.

4. В следствие реализацията на инвестиционното намерение, нарушение на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква.



5. Няма данни да бъдат засегнати санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейни води и находища на термоминерални води.

6. Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на Наредбата за ОС, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 “Кочериново”.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Не се очаква значително унищожаване или увреждане на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002099 “Кочериново” предвид обстоятелството, че инвестиционното предложение представлява реконструкция на съществуващ обект, попадащ частично на територия на защитената зона и не се предполага усвояване на допълнителни площи.

2. При спазване на технологичните изисквания при демонтаж, монтаж и експлоатация на съоръжението, няма вероятност от генериране на емисии във въздуха, водите и почвите в количества, които да доведат до трайни изменение в характеристиките им, като ключови елементи на защитената зона.

3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да наруши целостта и кохерентността на защитената зона, както и да доведе до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване.

4. Предвид характера на инвестиционното предложение, не се очаква кумулативно отрицателно въздействие със значителен ефект върху местообитания и видове, опазвани в зоната от реализацията му спрямо одобрени до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. В резултат от реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

2. По време на строителните дейности се очакват незначителни емисии от вредни вещества и шумово натоварване на атмосферния въздух в резултат на работещата техника.

3. Като източник на електромагнитно поле при пренасянето на електрическа енергия, трасето на ВЛ е съобразено с нормативно определените отстояния до жилищни сгради и места за отдих.

4. От здравно-хигиенна гледна точка, няма основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение, съгласно становища на РЗИ, гр. Благоевград с изх. №8406/03.11.2014 г. и РЗИ, гр.



Кюстендил с изх. №П-ДР-1124/10.11.2014 г.

5. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатацията на въздушната линия. Предвид естеството на дейността въздействията могат да се определят като обратими.

6. Инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кметовете на община Благоевград с уведомление с вх. №П-03-86/02.07.2014 г., кметство с. Рилци, община Кочериново с вх. №РД-01-24-257/02.07.2014 г., кметство с. Стоб, кметство с. Пороминово, и община Рила с вх. №ЗК-01-02000025/02.07.2014 г., засегнатото население е уведомено чрез поставяне на уведомлението на интернет страницата на общините и информационните табла на кметствата. Съгласно писма с изх. №П-03-861/18.07.2014 г. на кмета на община Благоевград, с изх. №034/06.08.2014 г. на кмета на с. Рилци, изх. №РД-01-24-257/06.08.2014 г. на кмета на община Кочериново, кмета на с. Пороминово, с изх. №ЗК-01-02000025/21.07.2014 г. на кмета на община Рила не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Копия от информацията Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС са предоставени в община Благоевград с вх. №П-03-1311/20.10.2014 г., в кметство с. Рилци вх. №27/20.10.2014 г., в община Кочериново с вх. №РД-01-24-361/20.10.2014 г. кметство с. Стоб с вх. 69/20.10.2014 г., кметство с. Пороминово и община Рила с вх. №ЗК-01-02000025/20.10.2014 г. Информацията по Приложение № 2 на Наредбата е била публикувана на сайта на възложителя www.tco.bg на 24.10.2014 г. и в срок до 17.11.2014 г. няма постъпили мнения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение, съгласно приложена декларация с вх. №3243(11)/18.11.2014 г.

Съгласно писмо на кмета на община Благоевград с изх. №П-03-1311/04.11.2014 г. информацията по Приложение № 2 е поставена на интернет страницата на общината на 21.10.2014 г., била е достъпна и на хартиен носител в стая 213 и в срок до 04.11.2014 г. в ОБА не са постъпвали възражения, запитвания и становища относно реализацията на инвестиционното предложение. В кметство с. Рилци информацията по Приложение № 2 е поставена на информационното табло на кметството на 20.10.2014 г. и в срок до 21.11.2014 г. няма постъпили мнения и възражения от заинтересовани лица, съгласно на кмета на селото с вх. №3243(12)/27.11.2014 г.

Община Кочериново е публикувала на интернет страницата си www.ob-kocherinovo.bg Информацията по Приложение № 2 на 21.10.2014 г. и в срок до 03.11.2014 г. в ОБА няма постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение, съгласно писмо на кмета на общината с изх. №РД-01-24-361/05.11.2014 г. Съгласно писмо с изх. №0021/20.11.2014 г. на кмета на с. Стоб в



предвидения 14-дневен срок няма постъпили възражения и менения относно реализацията на инвестиционното предложение. Съгласно писмо с изх. №7/03.11.2014 г. на кмета на с. Пороминово няма постъпили мнения и становища от жителите на селото, свързани с реализацията на инвестиционното предложение.

Информацията по Приложение № 2 е била достъпна на интернет страницата на община Рила за периода 23.10.2014 г. – 07.11.2014 г. и за същия период в деловодството на общината няма постъпили възражения и мнения относно реализацията на инвестиционното предложение, съгласно писмо с изх. №ЗК-01-02000025/27.11.2014 г. на кмета на общината.

Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. С цел предотвратяване смъртността на птици да се поставят технически средства за изолиране и обезопасяване на стълбовете и електропроводите (напр. щъркобрани, маншони и др. защитни изолации). Същите да бъдат монтирани на най-високите части на ел. проводните съоръжения.

2. Складирането на строителните материали, както и временното съхраняване на отпадъци, да се осъществява извън границите на защитената зона.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение „Реконструкция на ВЛ 110 кV „Илинден“ по метода „стъпка в стъпка“ от стълб №10 до ВЕЦ „Рила“ на две тройки проводници АСО 400 и подмяна на мълниезащитно въже от п/ст „Джумая“ до ВЕЦ „Рила“ с м.в. тип OPGW в землища на с. Рилци и гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, и с. Пороминово, с. Стоб и гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил и гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.



Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 7 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

ИНЖ. ТАТЯНА ДУКОВА

Директор на РИОСВ – Благоевград

