



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-90-ПР/2017 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на преносен газопровод до гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което **има вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, ЕИК 175203478

Характеристика на инвестиционното предложение:

С инвестиционно предложение се предвижда изграждане на нов преносен газопровод до Разлог и Банско, който ще се свърже със съществуващия преносен газопровод за Гърция. Проектните параметри на новопроектирания газопровод са:

- Проектно налягане (DP) - $P = 5,4 \text{ MPa}$;
- Капацитет – $Q_{\max} = 30\,000 \text{ м}^3/\text{час}$ (при налягане 1,01325 bar и температура 20°C);
- Диаметър на тръбите (външен) - 273,1 mm;
- Дебелина на стената на тръби от стомана клас L360NE или X52NE по ISO



3183 – 6,3 мм;

- Изолация на тръбите - по DIN 30670 N-v, не по - малка от 2,9 мм;
- Дължина на газопровода - до 41,2 км.

Съпътстващите съоръжения на газопровода, вкл. и площадки, са следните:

- Линейни кранови възли DN 250;
- Кранов възел за газопроводно отклонение за бъдещ АГРС „Предела“ DN 100;
- Пускова очистна станция DN 250;
- Приемна очистна станция DN 250;
- Газопроводни отклонения DN 100;
- Автоматична газорегулаторна станция (АГРС) за захранване на Разлог и Банско;
- Електрохимична защита, вкл. станции за катодна защита и протекторна защита при пресичане на инженерни съоръжения;
- Система за пренос на технологична информация;
- Подходни пътища, електрозахранване, водопроводи и друга довеждаща техническа инфраструктура към площадковите обекти.

Разработени са три предварителни варианти за трасе и площадки:

- **Вариант 1** с дължина 36,6 км, начална точка ГИС Симитли и крайна точка АГРС Разлог/Банско. Разположението на технологичните площадки и съответните надморски височини са:

Технологични площадки	Надморска височина, м	Километър
Пускова станция, КВ-1	270	0
КВ-2	1115	21,9
КВ АГРС Предела	950	30,5
АГРС Разлог/Банско, Приемна станция, КВ-3	850	36,6

- **Вариант 2** с дължина 41,2 км, начална точка ГИС Симитли и крайна точка АГРС Разлог/Банско. Разположението на технологичните площадки и съответните надморски височини са:

Технологични площадки	Надморска височина, м	Километър
Пускова станция, КВ-1	270	0
КВ-2	1050	20
КВ АГРС Предела	915	33,8
АГРС Разлог/Банско, Приемна станция, КВ-3	850	41,2



- **Вариант 3** с дължина 40,0 км, начална точка ГИС Симитли и крайна точка АГРС Разлог/Банско. Разположението на технологичните площадки и съответните надморски височини са:

Технологични площадки	Надморска височина, м	Километър
Пускова станция, КВ-1	270	0
КВ-2	1115	21,9
КВ АГРС Предела	960	29,6
АГРС Разлог/Банско, Приемна станция, КВ-3	850	40

И в трите предварителни проектни варианта трасетата на газопровода преминава през землищата на: с. Полето, община Симитли, област Благоевград; гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград; с. Брежани, община Симитли, област Благоевград; с. Градево, община Симитли, област Благоевград; гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград.

Зоната за превантивна устройствена защита на газопровода (2 x 200 м) засяга освен изброените по-горе землища и землищата на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград и гр. Банско, община Банско, област Благоевград.

За транспортирането на материалите и оборудването ще се използва съществуващата пътна мрежа и строителната полоса. В случай, че се наложи прокарването на временни пътища, те ще бъдат рекултивирани след приключване на строителството.

Предвижда се изграждането на подходни пътища за площадковите обекти и електропроводи за захранването им.

До площадката на АГРС Разлог/Банско ще бъдат предвидени пътни връзки с твърда настилка. Местоположението им ще бъде така избрано, че дължината им да бъде минимална.

Достъпът до площадките на крановите възли ще се осъществява по полски пътища.

Навлизането в строителната полоса за етапа на строителство и в сервитута за етапа на експлоатация ще се извършва в местата на пресичане на газопровода с републиканската или общинска пътна мрежа.

Външното електрозахранване на отделните площадки ще се осъществи по указание на електроразпределителното дружество, опериращо в региона: от електрическата мрежа за ниско напрежение или от средно напрежение с изграждане на самостоятелен трафопост. Връзката може да бъде въздушна линия или подземен кабел, в зависимост от конкретните обстоятелства.

Инвестиционното предложение е включено в т. 10, буква “к” на Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване за необходимост от



ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС“, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.

При извършената проверка по отношение местоположението на инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но част от обхвата на трасетата и на трите предварително разработени варианта за трасе попадат в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно: защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).

След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение „Изграждане на преносен газопровод до Разлог и Банско“ има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“.

Съгласно получено писмено становище по чл. 4а от Наредбата за ОВОС с изх. №П-01-146/07.08.2017 г. от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016 - 2021 год.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 - 2021 год.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията от становището.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения,



ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основните строителни дейности включват: земни работи – отстраняване на хумуса и временното му депониране в границите на строителната полоса; изкопни работи за оформяне на траншеи за полагане на газопровода и технологична съобщителна връзка (ТСВ) и площадки за очистните съоръжения; ГИС; АГРС и линейните кранови възли, както и подземни шахти към ТСВ; обратен насип за запълване на траншеите; рекултивация на строителната полоса; комплексни строителни работи при пресичане на водни обекти, пътища и ж.п. линии; монтажни работи – основно заваръчни работи по газопровода; защита на газопровода от корозия; монтаж на оборудването на съоръженията; изпитване на газопровода на плътност и якост.

2. Общата използвана площ по време на строителството, включваща дължината на газопровода (между 36,6 км и 41,2 км) по работната полоса (от 20 м), ще възлиза на максимална площ около 824,2 дка.

3. При извършване на строителството ще бъдат генерирани известни количества: строителни отпадъци – смеси от бетон, смеси от метали, земни маси и др.; производствени отпадъци – хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки, отпадъци от заваряване; опасни отпадъци – опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества, абсорбенти, синтетични хидравлични вещества и др.; битови отпадъци. По време на експлоатацията ще се генерират производствени отпадъци – отпадъци от почистване на резервоари, отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти.

4. Основните природни ресурси, суровини и материали, които ще бъдат използвани при реализиране на инвестиционното предложение са: вода за мокрите процеси при извършване на строителството и за питейно-битови нужди на работниците; горива за техниката; различни строителни материали и др.

5. Извършваното строителство предполага риск от аварийно замърсяване или увреждане на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Трите предварителни проектни варианта на трасето на газопровода преминават през землищата на: с. Полето, община Симитли, област Благоевград; гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград; с. Брежани, община Симитли, област Благоевград; с. Градево, община Симитли, област Благоевград; гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград. Зоната за превантивна устройствена защита на газопровода (2 x 200 м) засяга и землищата на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград и гр. Банско, община Банско, област Благоевград.

2. Предложените варианта на трасето на газопровода засягат ниви (орна земя), трайни насаждения, естествени ливади, пасища мери, полски пътища, други



селскостопански територии, дървопроизводителни горски площи, населени места, водни течения, канали, транспорт, скали и пясъци.

3. Съгласно представената информация най-близките отстояния от предвидените три варианта на трасе на газопровода до застроителните граници на населените места са: до гр. Симитли – 2160 м; до гр. Банско – 2300 м; до гр. Разлог – 940 м за първи вариант и 615 м за втори и трети вариант; до с. Полето – 65 м; до с. Брежани – 1800 м; до с. Градево – 950 м; до с. Крупник – 1120 м. Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, са идентифицирани за гр. Разлог и те са:

- до ПГ по механизация и селско стопанство – 950 м за първи вариант и 1720 м за втори и трети вариант;
- до ЦДГ „Ален мак“ – 1530 м за втори вариант и 1800 м за първи и втори вариант;
- до ЦДГ „Незабравка“ – 1400 м за втори вариант;
- до СОУ „Братя Кназиреви“ – 1415 м за втори вариант;
- до ПГ по туризъм и хранителни технологии – 1455 м за втори вариант.

4. Съгласно становище изх. №П-01-146/07.08.2017 г. на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” (БДЗБР) инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016 - 2021 год.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 - 2021 год.), като уточнява че:

4.1 Вариантите за трасе на газопровода (с дължини между 34 и 39 км) и технологични площадки засягат повърхностни водни тела „Река Струма от вливането на р. Стара река до вливането на р. Сушичка“ с уникален код BG4ST500R1048, „Река Брежанска от изворите до вливането ѝ в река Струма“ с уникален код BG4ST500R054, „Река Градевска от вливането на река Осеновска до вливането ѝ в река Струма“ с уникален код BG4ST50QRIG52, „Река Градевска с десния си приток р. Осеновска от изворите до вливането им“ с уникален код BG4ST500R1051, „Река Бела река от изворите до вливането ѝ в река Изток“ с уникален код BG4ME80GR087, „Река Седрач (Бачевска) от изворите до вливане в р. Изток “ с уникален код BG4ME800R1088 и „Река Изток от изворите до вливането ѝ в река Места“ с уникален код BG4ME800R084.

4.2. Дейностите, предмет на инвестиционното предложение попадат в обхвата на подземни водни тела "Порови води в кватернер Симитли" с уникален код BG4O00000Q003, „Порови води в неоген - Симитли" с уникален код BO4G000000N013, "Пукнатинни води в Пирински блок" с уникален код BG4GlPzC2Pg019, „Пукнатинни води в Рило-родопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Калински плутон" с уникален код BG4G001PzC2021, „Порови води в кватернер Разлог" с уникален код BG4G000000Q008.

4.3 Вариантите за трасетата на газопровода (с дължини между 34 км и 39 км) засягат зони за защита на водите по смисъла на чл.119а от Закона за водите.



4.4. Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като за всички водни тела в ЗБР е предвидено разширяване на „тесните места“ - мостове и други, водещи до подприщване на речния отток чрез премахване или реконструкция на съоръжения с недостатъчна хидравлична проводимост, които създават подприщване на водните нива в участъка над тях.

5. Извършена е преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по реда на Наредбата за ОС, съгласно която инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предвижданията на инвестиционното предложение има вероятност да доведат до изменения на природните местообитания, популации и местообитания (гнездови, размножителни, хранителни, места за почивка) на видовете животни, предмета на опазване в защитената зона поради очаквани преки, косвени или вторични въздействия изразяващи се в:

- пряко унищожаване и/или увреждане при усвояване на територии от защитените зони;
- фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони;
- бариерен ефект и прекъсване на биокоридори от значение за видовете, предмет на опазване;
- трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, поради навлизане на чужди, руделани/синантропни и инвазивни видове;
- вероятност за промяна на ландшафта и на ключови елементи на защитените зони.

2. Предвижданията на инвестиционното предложение има вероятност да доведат до нарушаване на целостта на защитените зони и тяхната свързаност.

3. Очаква се кумулиране на отрицателни въздействия върху предмета на опазване в защитената зона в резултат от сумарното въздействие от реализацията на инвестиционното предложение и осъществените, одобрени, но нереализирани до момента или планирани други инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.



IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС е получено становище на РЗИ – Благоевград с вх. № 2446(7)/09.08.2017 г. на РИОСВ-Благоевград, според което от здравно-хигиенна гледна точка има основание да се предполага възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение и има необходимост от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

2. По време на реализация на инвестиционното предложение се очаква нарастване на запрашеността на въздуха в зоната на строителните работи и повишаване на нивото на отпадъчните газове от работата на машините

3. Извършването на изкопно-земни и строително - монтажни работи в райони с предпланински и планински релеф е свързано с проява на ерозия, свличане на земни маси и други негативни процеси.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено:

- кмета на община Разлог с вх. № 70-00-432/16.03.2017 г.;
- кмета на община Банско с вх. № 33-17-528/16.03.2017 г.;
- кмета на община Симитли с вх. № 53-00-47/16.03.2017 г.;
- кмета на с. Полето, община Симитли с вх. № 07/16.03.2017 г.;
- кмета на с. Брежани, община Симитли с вх. № 24/16.03.2017 г.;
- кмета на с. Градево, община Симитли с вх. № 00-00-27/16.03.2017 г.;
- кмета на с. Крупник, община Симитли с вх. № 50/16.03.2017 г.,

а чрез него и засегнатото население, чрез публикуване на обява във вестник „Струма“ бр. 63 от 17.03.2017 г.

1.1. Съгласно писмо с изх. № 32-00-46/04.04.2017 г. на кмета на община Разлог в 14-дневния срок от дата на обявяване не са постъпили становища, възражения и мнения по така обявеното инвестиционно предложение.

1.2. Съгласно становище на кмета на община Симитли с изх. № 53-00-47/10.04.2017 г. в 14-дневния срок от дата на обявяване не са постъпили възражения, мнения и становища.

1.3. Съгласно становище на кмета на с. Крупник с изх. № 56/10.04.2017 г. в 14-дневния срок от дата на обявяване не са постъпили възражения, мнения и становища.

1.4. Съгласно становище на кмета на с. Градево с изх. № 00-00-03/13.04.2017 г. в 14-дневния срок от дата на обявяване не са постъпили възражения, мнения и



становища.

1.5. Съгласно становище на кмета на с. Полето с изх. № 36/11.04.2017 г. 14-дневния срок от дата на обявяване не са постъпили възражения, мнения и становища.

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС на 04.07.2017 г. възложителят е осигурил достъп до разработената информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на дружеството www.bulgartransgaz.bg. В резултат от осигурения 14-дневен обществен на посочения адрес не са постъпили мнения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение. С писма:

- с вх. № 70-00-882/04.07.2017 г. е предоставено копие на документацията на кмета на община Разлог;
- с вх. № 33-17-1241/04.07.2017 г. е предоставено копие на документацията на кмета на община Банско;
- с вх. № 53-00-125/04.07.2017 г. е предоставено копие на документацията на кмета на община Симитли;
- с вх. № 08/04.07.2017 г. е предоставено копие на документацията на кмета на с. Полето, община Симитли;
- с вх. № 87/04.07.2017 г. е предоставено копие на документацията на кмета на с. Крупник, община Симитли;
- с вх. № 00-00-32/04.07.2017 г. е предоставено копие на документацията на кмета на с. Градево, община Симитли;
- с вх. № 70/04.07.2017 г. е предоставено копие на документацията на кмета на с. Брежани, община Симитли;

2.1. Община Симитли с писмо изх. № 53-00-125/25.07.2017 г. информира, че в резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 са постъпили възражения от кметовете на селата Градево, Полето и Брежани. Като причина за възраженията е посочено, че представените три варианта на трасе на газопровода засягат множество земеделски земи, лозови масиви, частни имоти и горски площи, вкл. и полски път за махала „Порогош“, с. Градево.

2.2. Община Разлог с писмо изх. № 24-00-310/25.07.2017 г. информира, че за информация по Приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата на Общината за периода 07.07.2017 г. – 21.07.2017 г. В 14-дневния обществен достъп няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

2.3 Община Банско с писмо изх. № 33-17-1241(2)/24.07.2017 г. информира, че за информация по Приложение № 2 е поставено съобщение на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата на Общината за периода 10.07.2017 г. – 24.07.2017 г. В 14-дневния обществен достъп няма постъпили становища,



възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

2.4 Кметство с. Крупник с писмо изх. № 98/19.07.2017 г. информира, че за информация по Приложение № 2 е поставено съобщение на информационното табло в сградата на кметството за периода 07.07.2017 г. – 18.07.2017 г. В 14-дневния обществен достъп няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица и организации.

Предвид извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, е необходимо да се изготви доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) като отделно приложение към доклада за ОВОС, съгласно чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 40, ал. 6 от Наредбата за ОС. Оценката следва да бъде съобразена с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС, като се обърне внимание на следното:

- Да се направи подробна анотация на предвижданията на инвестиционното предложение;
- При определянето на степента на въздействие на ОУП да бъдат използвани количествени оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитанията (площ) и видовете (численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитената зона. Тези оценки трябва да бъдат разгледани в контекста на представеността на местообитанията/видовете в защитената зона и в мрежата от защитени зони като цяло;
- Да бъде извършена оценка на очакваните „кумулятивни въздействия“ по смисъла на § 3, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС върху защитената зона и предмета на опазване в същата, в резултат от сумарното въздействие на предвижданията на инвестиционното предложение, спрямо осъществените, одобрените, но нереализирани до момента или планирани други инвестиционни предложения, планове, програми, проекти в целия териториален обхват на защитената зона;
- Да се предложат и оценят „смекчаващи мерки“ по смисъла на § 3, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяването на плана. Мерките следва да отразяват спецификата на зоната, предмета ѝ на опазване и елементите на предвижданията на инвестиционното предложение и да са съобразени с идентифицираните въздействия;
- Да се предложат и оценят „алтернативни решения“ по смисъла на § 3, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС;
- Да се представи подробна информация относно използваните източници и методи на изследване и оценка, особено собствени полеви проучвания (интензивност, период, времетраене, резултати);



- Да се приложи актуален картен материал на хартиен и магнитен носител с конкретните предвиждания на инвестиционното предложение спрямо защитената зона и елементи ѝ.

Подробна информация и публичен достъп до данните за защитените зони, процедурите за оценка на съвместимост и свързани с тях документи са налични на интернет страницата на МОСВ - ПРИРОДА/Натура 2000/Натура 2000 в България/Информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 (natura2000.moew.government.bg), където може да се намерят данни и за видовете и местообитанията, предмет на опазване в зоната.

В изпълнение на изискванията на чл. 23, ал. 1 от Наредбата за ОС, оценката на степента на въздействие трябва да бъде възложена на колектив от експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 21.09.2017 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ - Благоевград

