



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ

№ БД-14-П/2018 г.

за прекратяване на административно производство поради недопустимост

Долуподписаният, АНГЕЛ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ, в качеството си на Директор на РИОСВ - Благоевград, след като се запознах с материалите, съдържащи се в препишката към образувано административно производство по постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 860/10.03.2017 г., установих следното:

В РИОСВ – Благоевград е подадено уведомление с вх. № 860/10.03.2017 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Крашевица“ на напоителен канал „Главен Рилски“, землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“ с възложител „Спортена“ ЕООД, ЕИК: 101742094, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Кралн Марко“ № 8, вх. Б, ап. 18 и представена допълнителна информация с вх. №№ 860(4)/19.04.2017 г., 860(9)/26.06.2017 г., 860(13)/28.07.2017 г., 860(17)/07.09.2017 г., 860(21)/02.10.2017 г. и 860(26)/12.02.2018 г.

Инвестиционното предложение е подложено на преценяване приложимата процедура по глава шеста от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) и поднормативната уредба към тях.

На основание чл. 4а, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС) с писмо изх. № 860(1)/15.03.2017 г. копие на полученото в РИОСВ - Благоевград уведомление и приложенията към него са изпратени на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград (БДЗБР) за издаване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определенн в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

С писмо с изх. № П-01-42/27.03.2017 г., директорът на БДЗБР ни уведомява, че представената информация е непълна и изисква допълнителна информация, изискана от възложителя и представена с вх. № 860(4)/19.04.2017 г.

След разглеждане на допълнителната информация с изх. № П-01-42/05.05.2017 г. директорът на БДЗБР ни уведомява, че исканото становище ще бъде издадено след извършване на проверка на място.

С писмо с изх. № П-01-42/18.05.2017 г. директорът на БДЗБР изисква допълнителна информация, изискана от възложителя и представена с вх. № 860(9)/26.06.2017 г.

С писмо с изх. № П-01-42/12.07.2017 г. директорът на БДЗБР ни уведомява, че е невъзможно да бъде направена оценка на натиска и потенциалното въздействие върху повърхностен воден обект от реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение, респективно да издаде исканото становище, тъй като от възложителя не е посочен по категоричен начин водният обект, от който ще се отнемат водните количества, които ще се доставят посредством Напоителен канал „Главен Рилски“ за МВЕЦ „Крашевица“. Издаденото писмо на БДЗБР с наше писмо е изпратено до възложителя с искане за изменение на инвестиционното предложение, предвид описаното в становището на БДЗБР. Като отговор от възложителя е представена допълнителна информация и документация с вх. № 860(13)/28.07.2017 г., която е изпратена на БДЗБР за разглеждане.

С писма с изх. №№ П-01-42/18.08.2017 г. и П-01-42/20.09.2017 г. директорът на БДЗБР изисква допълнителна информация, изискана от възложителя и представена с вх. №№ 860(17)/07.09.2017 г. и 860(21)/02.10.2017 г.

С писмо с изх. № П-01-42/23.10.2017 г. директорът на БДЗБР ни уведомява, че инвестиционното предложение не може да бъде реализирано при така описаната схема на използване на съществуващото хидротехническо съоръжение поради техническата невъзможност ГНК „Рилски“ да провежда по-голямо водно количество от 1м³/сек вода при заявения участък за построяване на МВЕЦ „Крашевица“ и придобитите права по силата на издадени разрешително по ЗВ. Провеждането на по-големи количества вода от оразмерителните параметри на хидротехническото съоръжение би създавало предпоставка за възникване на наводнения в района, което е в противоречие с разпоредбите на ЗВ. Писмото е изпратено до възложителя с искане за изменение на инвестиционното предложение, предвид описаното в становището на БДЗБР. Като отговор от възложителя е представена информация с вх. № 860(26)/12.02.2018 г.

С наше писмо с изх. № 860(27)/16.02.2018 г. представената от възложителя информация с вх. № 860(26)/12.02.2018 г. е изпратена на БДЗБР с искане за издаване на становище по смисъла на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

С писмо с изх. № П-01-42/22.02.2018 г. директорът на БДЗБР изразява становище че инвестиционното предложение е недопустимо с ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021 г.), ПУРН на „ЗБР“ (2016-2021 г.) и Закона за водите, при така представената схема, поради следните обстоятелства и мотиви;

1. Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на МВЕЦ на съществуващо хидротехническо съоръжение - напоителен канал „Главен Рилски“:

- място на водовземане - в сервитута на съществуващия канал „Главен Рилски“ с координати X 4538514,36 Y 8478141,35 , на кота 509,10 м;
- място на изграждане на сградата на МВЕЦ с координати X 4538637,88 Y 8478015,45 , на кота 446,50 м в землището на с. Смочево, община Рила;



- общ напорен тръбопровод с дължина 187 метра, в сервитута на напоителния канал;
- необходимите водни количества в размер до 1 м³/сек ще бъдат доставяни чрез Напоителен канал „Главен Рилски“, съгласно приложения към уведомлението предварителен договор № Д-53-677-122/22.07.2015 г. за доставка на вода за енергодобив от МВЕЦ „Крашевица“ с „Напоителни Системи“ ЕАД.

2. Необходимите водни количества за разглежданото инвестиционно предложение чрез напоителен канал „Главен Рилски“ се отнемат от повърхностно водно тяло с уникален код BG4ST500R1043 - р. Рилска от вливане на р. Шарковица до вливане в р. Струма. Същото е оценено в добро състояние и общата екологична цел за него с поддържане на доброто състояние.

3. Инвестиционното предложение не попада в границите на зони за защита на водите по чл. 119 а, ал. 1 от ЗВ, както и не попада в санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от същия закон.

4. Мерки в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ - в ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) не са предвидени мерки, ограничаващи или забраняващи дейностите, предвидени в конкретното инвестиционно предложение. По-подробна информация е описана в приложение 7.2.г., Раздел VII, ПУРБ 2016-2021 г., публикуван на сайта на БДЗБР.

5. Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) - инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146 г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

6. Главен напоителен канал „Рилски“ се използва за пренос на водни количества по силата на вече издадени и действащи административни актове по реда на Закона за водите, респективно упражняване на права по тях, а именно:

- Разрешително № 41120034/09.08.2013 г. за водовземане с цел напояване с разрешено максимално водно количество до 2 м³/сек през периода 01.04 - 30.10;
- Разрешително № 41140088/29.01.2010 г. цел производство на ел.енергия с разрешено максимално водно количество 1,50 м³/сек при разрешен режим на ползване през ненапоителния сезон (ноември-март) денонощно, а през напоителния сезон(април-октомври) за производство на ел.енергия преработва само остатъчните води в напоителния канал „Главен Рилски“.

7. Предвид описаното в т. 6 и становище от „Напоителни Системи“ ЕАД относно състоянието на НК „Главен Рилски“ съгласно, което НК „Главен Рилски“ е



оразмерен в началото си за водно количество за 2 м³/сек, а в края на канала, където се предвижда да бъде изградена горната камера на МВЕЦ за 1 м³/сек, **разглежданото инвестиционно предложение е недопустимо при така описаната схема на използване на съществуващото хидротехническо съоръжение.**

8. Забрани и ограничения, предвидени от ЗВ:

- интегрираното управление на водите в интерес на обществото се осъществява при спазване на разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗВ за устойчиво, балансирано и справедливо използване на водите и водните обекти.
- видно от описаното в т. 6, реализацията на инвестиционното предложение се явява нарушение по смисъла на чл. 49, ал. 1 от ЗВ и необходимостта от гарантиране упражняване на правата, придобити по смисъла на чл. 49, ал. 3, т. 1 от ЗВ.

9. Мотивирана оценка на значителното въздействие - реализацията на разглежданото инвестиционно предложение е **недопустимо при така представената схема предвид техническата невъзможност ГНК „Рилски“ да провежда по-голямо водно количество от 1м³/сек вода при заявения участък за построяване на МВЕЦ „Крашевница“ и необходимостта от гарантиране упражняване на правата по силата на вече издадени и действащи разрешителни по ЗВ.**

Отчитайки становище с изх. П-01-42/22.02.2018 г., издадено от директора на БДЗБР - специализиран компетентен орган за недопустимост на инвестиционното предложение с ПУРБ на „ЗБР“ (2016-2021 г.), ПУРН на „ЗБР“ (2016-2021 г.) е спрямо разпоредбите на чл. 49, ал. 1 от Закона за водите, с които е въведена забрана за ограничаване на обществените интереси, процедурата по разглеждане на подаденото уведомление следва да бъде прекратена в съответствие с изискванията на чл. 2а, ал. 2 от Наредба за ОВОС, съгласно който: *„Компетентният орган прекратява процедурата по ОВОС на всеки етап от нея, когато се потвърди от съответен специализиран компетентен орган (например басейнова дирекция, Министерството на земеделието и храните, общински органи и др.) недопустимост на инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или административни актове.*

Съгласно чл. 2а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС при прекратяване на процедурата по ОВОС се прекратява и съответната съвместна процедура по чл. 31 от Закона за биологично разнообразие.

Въз основа на мотивираните и изложениите по-горе фактически обстоятелства и доводи, на основание чл. 2а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОВОС



ПРЕКРАТЯВАМ:

Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на МВЕЦ „Крашевица“ на напоителен канал „Главен Рилски“, землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“ с възложител „Спортена“ ЕООД, ЕИК: 101742094, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 8, вх. Б, ап. 18

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд, гр. Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез РИОСВ - Благоевград.

Дата: 26.02.2018

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

