



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД-*82*-ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени писмени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Кавракирово, община Петрич, област Благоевград“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Петрич с адрес на управление гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ №24, ЕИК 000024916

Характеристика на инвестиционното предложение:

За инвестиционно предложение „Изграждане на канализация, външен колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води в имот № 059002, местност „Лъката“, землище на с. Кавракирово, община Петрич, област Благоевград“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), приключила с Решение № БД-109-ПР/2006 г. на директора на РИОСВ-Благоевград. Същото е загубило правно действие поради липсва на издаден административен акт по реда на Закона за устройство на територията в срока по чл. 93, ал.8 от ЗООС за разрешаване/одобряване на инвестиционното предложение.



С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изграждане на вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Кавракирово.

Вътрешната канализационна мрежа включва два главни клона и 44 второстепенни клонове. Канализационните клонове ще преминат по уличната мрежа на селото. Предвижда се в западната част на селото да бъде проектирана и изградена разделна канализация, като дъждовните води ще бъдат отведени и заустени директно в дере. В източната част на селото се предвижда смесена канализация, която ще поема и битовите и дъждовните води. Общата дължина на вътрешната канализационна мрежа ще бъде около 10320 м, като същата се предвижда да бъде изградена от полипропиленови тръби с диаметри 250, 315, 400, 500, 800 и 1000 мм и сградни отклонения с диаметър 75 мм. Предвидени са и съоръжения по мрежата – помпена шахта и помпена станция (поради обратния наклон на част от територията на селото се налага водите да се събират и изпомпват), ревизионни шахти, сградни канализационни отклонения, дъждоприемни оттоци.

Външният колектор се предвижда да бъде с дължина около 1820 м., като същия ще поеме отпадъчните води от вътрешната канализация, ще ги отведе до предвидена ПСОВ и след което ще отведе пречистените води до заустване в р. Струмешница. Съгласно приложен регистър от външния канализационен колектор се засягат полски пътища, земеделски земи – ниви, канал и водоем в землищата на с. Кавракирово и гр. Петрич. Предвижда се и дъждопреливник, който да поеме дъждовни води, които да бъдат отведени директно до р. Струмешница с дължина около 800 м.

Пречиствателната станция за отпадъчни води се предвижда да бъде изградена в имот с идентификатор 35081.59.2, местност „Лъката“, землище на с. Кавракирово. Имотът е с площ 2001 кв. м. Пречиствателната станция ще бъде с капацитет 1800 екв. ж. Отпадъчните води ще преминават през механично и биологично пречистване преди да бъдат заустени в р. Струмешница. За пречистването на отпадъчните води се предвижда следната технологична схема:

По пътя на водата:

- Входен буферен (изравнителен) резервоар;
- Груба решетка с ел. задвижване (кош – решетка) – монтирана е на входа на водата в буферния резервоар;
- Помпи за непречистени води – разположени в буферния резервоар;
- Фина решетка – сито;
- Пясъкозадържател;
- Биореактор – SBR;



- Изходен буферен резервоар – контактен резервоар, от който пречистените води се препомпват в изходна РШ и по съществуващ колектор отиват гравитачно в р. Струмешница.

По пътя на утайките:

- Силоз за утайки – служи за акумулиране на стабилизирани при аеробни условия утайки;
- Аварийно изсушително поле с изкуствена непропусклива бетонова основа - предвидено на следващ етап, за естествено обезводняване на утайките

След пречистването ще бъдат достигнати следните гранични стойности на изследваните параметри:

- Концентрация по БПК5 - 25 mg/l;
- Концентрация по ХПК - 125 mg/l;
- Концентрация по Нобщ - 15 mg/l;
- Концентрация по Робщ - 2 mg/l;
- Концентрация по НВ - 60 mg/l.

Водоснабдяването за питейно-битови нужди на обекта, предмет на инвестиционното предложение ще се осъществи чрез изграждане на външен водопровод Ø90, който ще се захрани от съществуващ етернитов водопровод на населеното място.

Тъй като водата, която се използва за водоснабдяване на жилищната зона на с. Кавракирово е с повишено съдържание на нитрати от Общинска администрация – Петрич е започнато изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 35081.1.39. След приключване на строителството ще бъдат направени изследвания на водата и в случай, че тя отговаря на изискванията на *Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди*, същата ще бъде подадена към водопроводната мрежа на населеното място и от там към ПСОВ.

За инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) в поземлен имот с идентификатор 35081.1.39 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кавракирово, община Петрич, област Благоевград и събиране на данни от мониторинг на добиваните за напояване подземни води“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда, в т.ч и процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, приключила с Решение № БД-76-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград.

Електроснабдяването на ПСОВ ще се осъществи чрез изграждане на БКТП 20/0,4кV и външен ел.провод. Захранването ще се извърши от ВЕЛ 20кV „Яково“, чрез подземно полагане на кабел 20кV в изкоп 0,4/1,10м. Трасето на външния ел. провод ще премине през поземлени имоти с идентификатори 35081.126.38 и 35081.38.3 по



одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кавракирово, община Петрич, област Благоевград и дължина около 550 м.

Транспортния достъп ще бъде осигурен по полски пътища – поземлени имоти с идентификатори 35081.21.125 и 35081.20.3.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Имотът и трасетата, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Вътрешна канализационна мрежа, имот с идентификатор 35081.59.2 и по-голямата част от трасето на външния колектор не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Малка част (около 50 м) от трасето на външния канализационен колектор, отвеждащ пречистените води от ПСОВ до р. Струмешница в обхвата на имоти 56126.501.20 (за др. вид водно течение, водна площ, съоръжение) и 56126.501.1 (др. вид дървопроизводителна гора) по КК и КР на гр. Петрич, вкл. дъждовен канал, попадат в границите на защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Основната цел на инвестиционното предложение е изграждане на вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Кавракирово с капацитет 1800 екв. ж.



2. Осъществяването на инвестиционното предложение ще допринесе за по-добре пречистване на отпадъчните води, в съответствие с изискванията на Европейското законодателство и ще ограничи замърсяването на водните обекти в района.

3. Предвид характера на инвестиционното предложение няма вероятност реализацията му да доведе до негативно въздействие върху околната среда, в резултат от кумулиране с други намерения.

4. По време на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се използват: вода; ел. енергия; дизелово гориво; инертни материали – пясък, трошен камък; растителност за предвиденото озеленяване.

5. По време на реализацията ще се генерират известни количества отпадъци – строителни, изкопани земни маси и смесени битови отпадъци. По време на експлоатацията на ПСОВ ще се генерират предимно утайки и смесени битови отпадъци. Управлението на генерираните отпадъци е съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

6. При извършване на изкопните и строително-монтажните и сондажните дейности, ще се получи временно нарушаване на комфорта на заобикалящата среда, свързано с отделянето на емисии на вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на строителната и транспортната техника. По време на експлоатацията на пречиствателната станция не се очаква дискомфорт и замърсяване на околната среда.

7. Инвестиционното предложение не предполага възможности за възникване на големи аварии и/или бедствия.

8. Съгласно становище на РЗИ - Благоевград с изх. №10-2-9/10.06.2020 г., не се очаква неблагоприятно въздействие възникване на здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Пречиствателната станция за отпадъчни води се предвижда да бъде изградена в имот с идентификатор 35081.59.2, местност „Лъката“, землище на с. Кавракирово с площ 2001 кв. м. Имотът е разположен на около 1027 м югоизточно от



първите жилищни сгради, на 1270 м от Обединено детско заведение и на 1414 м от училището в с. Кавракирово.

2. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Транспортният достъп ще бъде осигурен по полски пътища – поземлени имоти с идентификатори 35081.21.125 и 35081.20.3.

3. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано извън граници на природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”. ИП не е свързано с унищожаване на местообитания на видове и популации, тъй като само малка част (около 50 м) от трасето на външния канализационен колектор, отвеждащ пречистените води от ПСОВ до р. Струмешница, ще бъде изпълнен в границите на защитената зона.

4. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000.

5. Реализирането на ИП не предполага значително безпокойство на видовете, предмет на опазване в границите на защитената зона, което да доведе до намаляване на числеността и плътността на популациите им.

6. Не се очаква реализацията на предвидените дейности да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху местообитания и видове, опазвани в зоната, спрямо одобрените до момента други ИП, планове и програми.

7. Реализирането на гореописаното инвестиционно предложение не предполага генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона.

8. Съгласно становище изх. №П-01-147(1)/05.06.2019 г. на БДЗБР инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и ПУРН на ЗБР (2016 – 2021 г.), като уточнява, че:

8.1 Водоприемник на отпадъчните води ще бъде р. Струмешница, част от повърхностно водно тяло с код BG4ST400R1072 - р. Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р. Струма”, оценено в „лошо” състояние по елементи за качество с отклонения от доброто екологично състояние: БЕК-ФБ, МФ и Риби; основни ФХ показатели - рН, N-NH₄, N-NO₂, N-NO₃, N-общ, P-PO₄, P общ. Поставената екологична цел за тялото е постигане на умерено състояние за показатели с отклонения до 2021 г. За разглежданото тяло са приложени изключения за постигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156 г от Закона за водите и чл. 4.5 от РДВ. Тъй като се предвижда заустяването на отпадъчните води да се извършва след пречистването им в ПСОВ, не се очаква негативно въздействие върху екологичното и химичното състояние на водното тяло, при спазване на заложените емисионни ограничения за пречистени отпадъчни води, респективно не се очаква реализацията на



инвестиционното предложение да възпрепятства постигането на екологичните цели съгласно ПУРБ на ЗБР.

8.2 Община Петрич е титуляр на разрешително за заустване на отпадъчни води, в повърхностен воден обект - „*р. Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р. Струма*”, с №43110146/23.10.2015 г., за Обект: ”Канализационна система на с. Кавракирово”, с краен срок на действие на разрешителното 20.10.2025 г.

8.3 Към настоящия момент предвидените с инвестиционното предложение дейности не попадат в определени или в процедура санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл. 119, ал. 4 от Закона за водите.

8.4 Инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на ЗБР (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки, като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

8.5 Инвестиционното предложение не попада в забраните на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба №2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

8.6 Реализирането на инвестиционно предложение няма да окаже негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро състояние.

8.7 Предвид характера на дейностите предмет на инвестиционно предложение чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за същото.

9. На територията на община Петрич няма разположени предприятия/съоръжения, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗООС.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с емитиране на прах в атмосферния въздух от изкопните и строително-монтажните работи за изграждане на канализационната мрежа, външен колектор и ПСОВ, както и газови емисии от превозните средства, доставящи строителните материали и строителната



механизация. Емисионното натоварване на атмосферния въздух ще бъде локално, временно и незначително, локализирано на работната площадка.

2. По време на строителството се очаква увеличаване на шумовото въздействие, в резултат на дейността на строителните машини, което ще бъде краткотрайно и временно в светлата част от денонощието. По време на експлоатацията не се очакват наднормени нива на шум.

3. При така избраната технология на пречистване, стриктен контрол и мониторинг върху технологичния режим и работата на съоръженията се очаква се разпространението на неприятни миризми да бъде минимално. Съгласно представената „Роза на вятъра“ в посоката на преобладаващите ветрове /северозападни, северни, североизточни и западни/ няма населени места и обекти, подлежащи на здравна защита.

4. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение въздействието върху повърхностните води ще бъде пряко, дълготрайно, положително - ще се ограничи до минимум замърсяването на р. Струмешница. Съгласно представената информация качеството на заустваните отпадъчни води ще отговаря на нормите съгласно Приложение № 3 към чл.11, ал.3 от Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.

5. С инвестиционното предложение не се предвижда употреба и съхранение на опасни химични вещества и смеси в количества, които да надвишават праговете заложиени в Приложение № 3 от ЗООС.

6. Очакваните въздействия върху почвите се ограничават по време на строителството в границите на имота, предмет на инвестиционното предложение и при полагане на довеждащата инфраструктура (водопровод, ел.провод, колектор), които ще преминат по полски пътища. Най-значимото от тях е механичното нарушаване на почвите от направа на изкопите за основите на сградите и полагане на довеждащата инфраструктура.

7. Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика съществени изменения в структурата на ландшафта. По време на строителството на площадката се очаква локално въздействие върху ландшафта - ще има преки промени на компонентите на ландшафта само в границите на площадката. Очаква се ниско като степен въздействие, което ще бъде временно като честота и дълготрайно като продължителност. Не се очаква кумулативно въздействие.

8. Въздействието е пряко и краткотрайно по време на реализацията на инвестиционното предложение. Значителни негативни кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват. Негативното въздействие в етапа на строителството е прекъснато в рамките на работното време и с продължителност до завършване на строително-монтажните работи. Въздействието е обратимо по отношение на всички компоненти на околната среда, с изключение на почвите засегнати по време на



строителството. Положителното въздействие върху качеството на водите в р. Струмешница ще се прояви след въвеждане на ПСОВ в експлоатация.

9. Като местоположение и характер инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие в резултата от неговата реализация.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил кметствата и засегнатото население чрез поставяне на съобщение на интернет страницата на Общината.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен достъп до информацията по Приложение № 2, както следва:

- от РИОСВ, чрез поставяне на съобщение на информационното табло в сградата и на интернет страницата си <http://riosvbl.org>;
- от община Петрич и кметство с. Кавракирово, на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение.

3. Общината Петрич уведомява, че информацията по Приложение № 2 е обявена на интернет страницата на Общината. Кметството уведомява, че за информацията по Приложение № 2 е поставено съобщение на информационното табло в сградата на кметството. В резултат на обществения достъп не са постъпвали становища, възражения, мнения.

4. До изготвяне на настоящето решение в РИОСВ - Благоевград не са постъпили и жалби срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При реализацията на дейностите предмет на инвестиционното предложение, е необходимо да се вземат предвид и общите мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни последствия, съгласно Становище по Екологична оценка № 4-2/2016 г. на проекта на ПУРБ (2016-2021 г.) на ЗБР.

2. Ползването на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води подлежи на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от Закона за водите и в изпълнение на изискванията на Наредба от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

3. В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на



предвидените за изграждане съоръжения, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване.

4. Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от Закона за водите, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма от Закона за водите.

5. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите „всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети”. При реализиране на инвестиционното предложение да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на водите.

6. Да не се нарушават поставените екологични цели за повърхностното и подземното водно тяло и зоните за защита.

7. При изграждането на водопровода да се използват само безопасни за здравето реагенти и материали, сертифицирани от акредитирани органи по сертификация за контакт с питейна вода и/ или одобрени от Министерство на здравеопазването.

8. За използването на водата, добивана от тръбния кладенец за питейно-битови нужди е необходимо доказването на съответствие на нейните качества с изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн. ДВ, бр. 30/2001 г., изм. ДВ, бр. 6/2018 г.).

9. Да се учреди санитарно-охранителна зона около тръбния кладенец, съгласно изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /обн. ДВ, бр. 88/27.10.2000 г./.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за предложение „Изграждане на вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Кавракирово, община Петрич, област Благоевград“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.



На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Благоевград своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Неизпълнението на поставените условия в настоящето решение е нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС, за което ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ- гр. Благоевград.

Дата: *19.06.2020*

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

