



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-83-ПР/17.07.2013

**за преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда**

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представена писмена документация по чл. 10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 6739(2012г.) от 06.06.2013г./; представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх. № 6739(2012г.) от 06.06.2013г./ и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас с Изх. № 25-01-102/18.06.2013г. и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с Изх. № 05-10-147/2/24.06.2013г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: „Изграждане на два броя резервоари: един за дизелово гориво с обем 50 000м³ и един за нискооктанов бензин с обем 30 000м³ в ПИ № 07079.831.1, местност „Отманли“, лесопарк „Росенец“, землище гр.Бургас, Община Бургас“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

Възложител: „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД
гр.Бургас, 8104

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на два нови резервоара за съхранение на дизелово гориво и нискооктанов бензин (НОБ) и обвързката им в технологична схема за приемане, съхранение и експедиция на и от ПТ „Росенец“.

Проектът предвижда разполагането на двата резервоара да се извърши на една площадка с обща обваловка и междинна стена.

• Резервоарът за нискооктанов бензин е с диаметър 43.0m, вместимост 30 000м³, с твърд покрив и алуминиев понтон. Новопроектираният резервоар за НОБ се обвързва в технологичната схема за приемане, съхранение и експедиция на и от ПТ „Росенец“. За осъществяване на схемата на товарене на НОБ посока „Бряг-Море“, в непосредствена близост до резервоара е ситуиран помпен възел. Технологичната обвързка на резервоара е изпълнена посредством два стоманени тръбопровода.

- Резервоарът за дизелово гориво е с диаметър 60.70 m, вместимост 50 000 m³, с плаващ покрив. Проектът дава решение за включването на новопроектиран резервоар за съхранение на дизелово гориво към технологичната схема на ПТ"Росенец". Тръбопроводната обвръзка на резервоара се състои от три тръбопровода.

Около резервоарите се предвиждат противопожарни пътища.

Обваловката на новопроектираните резервоари за НОБ и за дизелово гориво е с наклон към отводнителните канавки разположени по края и водещи към съществуващата канализация. Дъждовната канализация ще се отвежда в III-та лагуна на естествено влажна зона. При необходимост ще се подават чрез савак за пречистване на вход на ЛПСОВ на ПТ"Росенец". Промислено-дъждовните води ще се отвеждат за пречистване на вход на същата ЛПСОВ. Предвидена е дренажна система за двата резервоара за улавяне на флуид, който посредством стоманени тръби се отвежда в промислено-дъждовна канализация.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии, но попада в защитена зона от мрежата Натура 2000, а именно: ЗЗ"Бакърлъка" с код BG 0002077 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.49/2010г.). При извършената проверка за допустимост във връзка с чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС се установи, че предложението е допустимо спрямо режима на зоната за опазване на дивите птици.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Направена е проверка за допустимост във връзка с чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС на база становище от Басейнова дирекция за Черноморски район. Съгласно становище на БДЧР с изх. № 05-10-147/2/24.06.2013г. е установено, че предложението е допустимо спрямо режима, определен в утвърдения план за управление на речните басейни (ПУРБ).

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 на Закона за опазване на околната среда /т.3, буква "д"/ и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда изграждане на два броя резервоари: един за дизелово гориво с обем 50 000м³ и един за нискооктанов бензин с обем 30 000м³ в ПИ № 07079.831.1, местност „Отманли“, лесопарк „Росенец“, землище гр.Бургас, Община Бургас.

2. Реализирането на инвестиционното предложение е свързана с необходимостта от нови вместимости за съхранение на нефтопродукти и наличната

възможност за ситуиране на нови резервоари за съхранение на суровини или продукти на територията на ПТ „Росенец“.

3. Регионална здравна инспекция – Бургас /с изх. № 25-01-102/18.06.2013г./ дава становище, че от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск в следствие на реализацията на инвестиционното предложение на основание на Закона за здравето (в сила от 01.01.2005г., обн. ДВ, бр.70 от 10.08.2004г.).

4. Съгласно становище на БДЧР-Варна /с изх. № 05-10-147/2/24.06.2013г./ инвестиционното предложение е допустимо спрямо заложените в ПУРБ мерки и цели за постигане на добро състояние.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Предвижда се резервоарите за дизелово гориво и НОБ да се изградят в имот №07079.831.1, местност „Отманли“, лесопарк Росенец, землище гр.Бургас, представляващ Пристанищен терминал „Росенец“. Резервоарите ще са разположени в близост до морския бряг, граничещи непосредствено с вътрешен обходен път покрай оградата на ПТ „Росенец“. Територията е с трайно предназначение „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „за химическата и каучуковата промишленост“.

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- крайбрежно водно тяло BG2BS000C008 Бургаски залив < 30м, определено в лошо екологично състояние, вероятно в риск от непостигане на екологичната цел: постигане на добро състояние със срок на изпълнение 2027г. В района съществуват специфични хидроморфоложки особености, свързани с лошия водообмен. Заливът е свързан с езерата Вая и Мандра и в съчетание с полузатворения характер на циркулация е налице затруднен водообмен с открити води и малка възможност за самопочистване. Подобряването на състоянието на водите е в пряка зависимост от прилагането и успешното изпълнение на мерките основно за езерата Вая и Мандра.

- Подземно водно тяло BG2G00000K2035, пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас, определено в добро количествено и химично състояние, не в риск. За него е поставена цел: запазване на доброто състояние.

Няма заложен конкретни мерки по отношение на реализацията на инвестиционното предложение.

След извършената проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомяваме, че в ПИ № 07079.831.1, местност „Отманли“, лесопарк „Росенец“, землище гр.Бургас, Община Бургас няма пясъчни дюни.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площадката, определена за монтаж на новопроектираните резервоари за съхранение на дизелово гориво е заета с подземни и надземни комуникации.

2. При реализацията на инвестиционното предложение няма да има

нарушени въздушни коридори за мигриращите реещи се птици.

3. Не се очаква фрагментация на установени биокоридорни връзки и негативни изменения в популациите на видовете и техните местообитания, предмет на опазване в защитената зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

С реализиране на инвестиционното предложение за изграждане на два резервоара (за съхранение на НОБ и дизелово гориво) не се очакват отрицателни последици върху хората, тяхното здраве и прилежащите терени.

Реализирането на предвиденото инвестиционно намерение няма да доведе до значителна промяна в качеството на атмосферния въздух.

Дъждовните води се улавят и посредством дъждовна канализация се отвеждат за заустване в естествена влажна зона, а при констатирано замърсяване посредством савак тези води се пренасочват за пречистване на вход на ЛПСОВ. Промислено - дъждовните води заедно с битово-фекалните води се отвеждат до ЛПСОВ за пречистване. Така предлагания вариант за третиране на водите не предполага въздействие върху качеството на подземните и повърхностните води по време на строителството и експлоатацията на резервоарите.

Естественото състояние на почвите в района на инвестиционното предложение е изцяло променено в хода на експлоатацията на ПТ „Росенец”. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици.

Цялостно нарушение на ландшафта вследствие изграждането на резервоарите не се очаква, тъй като не се променя съществуващата среда.

С реализиране на инвестиционното предложение не се очаква въздействие от вибрации, радиации, както и генетично модифицирани организми.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на Кмета на Община Бургас с изх. № 70-00-2878/27.05.2013г. е публикувано съобщение на сайта на Община Бургас и е поставена информация на таблото за съобщения на Община Бургас за разглежданото инвестиционно предложение. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по приложение №2 към чл.6 от НУРИОВОС. Не са депозирани мнение и мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ:

1. Относно водоснабдяването на обекта за противопожарни и охлаждащи нужди е необходимо Възложителят да има сключен писмен договор с ВиК оператор.

2. Относно отвеждането на дъждовните и промишлено-дъждовните води към действаща ЛПСОВ на ПТ“Росенец“ с издадено разрешително от БДЧР с № 23740006/25.01.2008г. (решение за продължаване № 642/20.09.2010г.) е необходимо Възложителят да подаде заявление по чл.72, ал.2 от Закона за водите за изменение на горесцитираното разрешително в БДЧР. Документацията към заявлението трябва да включва информация за вида на отпадъчните води, съществуващата и новопроектираната канализационна система на площадката, ЛПСОВ, точки на заустване на различните потоци отпадъчни води (вкл. ситуационни схеми).

3. Да се спазват ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба I 3/2000г. за СОЗ.

Настоящото решение не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя/ новия възложител трябва да уведоми РИОСВ - Бургас до 14 дни след настъпване на измененията.

РЕШЕНИЕ № БС-83-ПР/17.07.2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на два броя резервоари: един за дизелово гориво с обем 50 000м³ и един за нискооктанов бензин с обем 30 000м³ в ПИ № 07079.831.1, местност „Отманли“, лесопарк „Росенец“, землище гр.Бургас, Община Бургас“ с възложител: “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

**ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

