



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-52-ПР/ 13-08- 2014
за преценяване на необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представена писмена документация по чл. 10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 4436(4717/2013г.) от 26.06.2014г./; представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх. № 4436(4717/2013г.) от 26.06.2014г./ и получени становища от Регионална здравна инспекция-Сливен с изх. № ЗД 01-01-829/08.07.2014г., Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район (БДЧР) с изх. № 05-10-108/2/22.07.2014г. и Басейнова дирекция за управление на водите в Източноевропейски район с център Пловдив (БДУВИБР) с изх. № КД-04-238/18.07.2014г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: "Изграждане на временно електрозахранване с 3 бр. генератори и 1 бр. надземен резервоар за гориво с вместимост 20 000 л на територията на „Зона 1 – Предна оперативна база“ на полеви учебен полигон „Ново село“, ЕКАТТЕ 00045, землище с.Мокрен, община Котел, област Сливен“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
гр. София 1092, ул. "Дякон Игнатий" №3

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на временно електрозахранване с 3 бр. генератори и 1 бр. надземен резервоар за гориво с вместимост 20 000 л на територията на „Зона 1 – Предна оперативна база“ на полеви учебен полигон „Ново село“, ЕКАТТЕ 00045, землище с.Мокрен, община Котел, област Сливен.

Полеви учебен полигон (ПУП) „Ново село“ е съществуващ, изграден и се ползва от 1962г. В дългосрочен план ще представлява българо-американска учебна база за провеждане на съвместни военни учения на армиите на двете страни.

„Зона 1 - Предна оперативна база" представлява малка част от територията на ПУП „Ново село" и ще се ползва като постоянна база от американската страна. На нейната територия са изградени съоръжения и сгради, осигуряващи битовите условия, свързани с прехраната, спането и хигиената на участващите в ученията военнослужещи, учебната подготовка, отдиха след занятията, както и зони за съхранение на техника, горива и други.

Към настоящия момент „Зона 1 - Предна оперативна база" не е захранена с енергия от електроразпределителната мрежа. До осъществяване на постоянното електрозахранване

от мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД (ЕВН ЕР ЕАД), за нейното функциониране се предвижда изграждане на временно електрозахранване.

За реализирането на инвестиционното предложение ще се извърши строителство на територията на „Зона 1 - Предна оперативна база“ на ПУП Ново село“.

Временното електрозахранване на „Зона 1 - Предна оперативна база“ се предвижда да се осъществи с генератори. За разполагане на генераторите и надземният резервоар за гориво ще се изградят две площадки (площадка 1 и площадка 2), разположени на територията на „Зона 1 - Предна оперативна база“.

На площадка 1 ще бъде монтиран 1 (един) брой генератор, а на площадка 2-2 (два) броя генератори и 1 (един) брой надземен резервоар за гориво.

Площадките за разполагане на генераторите и надземния резервоар за гориво са стоманобетонени. Под генераторите се предвижда поставяне на виброгасителни материали.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- Решение № БС-9-ПР/15.02.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на “Зона 1 – Предна оперативна база“ на полигон “Ново село”, ЕКАТТЕ 00045, землище с.Мокрен, Община Котел, Област Сливен”, с което е постановил да не се извършва ОВОС и

- Решение № БС-9-ПР/01.03.2012 г. за допълване на решение за преценяване на необходимостта на ОВОС.

Инвестиционното предложение в неговата цялост представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 (в конкретния случай т.3, буква “д”) на Закона за околната среда и съгласно чл. 93, ал.1, т.2 от същия закон **подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.**

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии, но попада в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, а именно: BG0002058 ” Гребенец” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ бр. 21/09.03.2007г.) и BG0000196 “Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.), в които се опазват естествени природни местообитания и видове на дивата флора и фауна.

След извършената проверка за допустимост съгласно чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение е допустимо спрямо заложените в Плановите за управление на водите в Черноморски и Източнореломорски райони цели и мерки за постигане на добро екологично състояние на водните тела, при спазване на определени условия, заложиени в настоящото решение. Постъпили са писмени становища от БДЧР - Варна с изх. № 05-10-108/2/22.07.2014г. и БДУВИБР с център Пловдив с изх. № КД-04-238/17.07.2014г.

След прегледа на представената документация и на основание чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горесцитираните защитени зони.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на предлаганата дейност, тя е свързана с изграждане на временно електрозахранване с 3 бр. генератори и 1бр. надземен резервоар за гориво с вместимост 20 000 л на територията на „Зона 1 – Предна оперативна база“ на полски учебен полигон „Ново село“, ЕКАТТЕ 00045, землище с.Мокрен, община Котел, област Сливен.

2. В изпълнение на „Споразумение за сътрудничество в областта на отбраната“ (ССОО), Министерството на отбраната, в качеството си на „изпълнителен агент“, подпомага американската страна за изграждане на съвместна българо-американска учебна база на ПУП „Ново село“. Реализирането на инвестиционно предложение за „Изграждане на временно електрозахранване с генератори на „Зона 1 - Предна оперативна база“ е свързано с необходимостта от осигуряване на нейното функциониране, до изграждане на постоянното ѝ електрозахранване.

3. Съгласно чл.103, ал.5, т.1 обекта попада в изключенията на чл.103 (глава 7, раздел I – Предотвратяване на големи аварии) на Закона за опазване на околната среда.

4. Регионална здравна инспекция – Сливен /с изх. № ЗД 01-01-829/08.07.2014г./ дава становище, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до рискове за човешкото здраве.

5. Съгласно становища от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с изх. № 05-10-108/2/22.07.2014г. и от Басейнова дирекция за управление на водите в Източнороморски район с център Пловдив (БДУВИБР) с изх. № КД-04-238/18.07.2014г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо заложените в Плановите за управление на водите в Черноморски и Източно роморски райони цели и мерки за постигане на добро състояние, при условие да няма допълнително замърсяване на водните тела и при спазване на условията, произтичащи от Закона за водите.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на област Сливен, община Котел, землището на с. Мокрен, ЕКАТТЕ 00045.

Граничен контур на „Зона 1 - Предна оперативна база " на ПУП „Ново село" - координатна система 1970г.

по ред	X(м)	Y(м)	ПИ, в който попада обекта
1	4665805	9516472	ПИ 00045.0.948-земл.с.Мокрен, общ.Котел
2	4665525	9516947	ПИ 00045.0.948-земл.с.Мокрен, общ.Котел
3	4664885	9516756	ПИ 00045.0.937-земл.с.Мокрен, общ.Котел
4	4664504	9515802	ПИ 00045.0.937-земл.с.Мокрен, общ.Котел
5	4664915	9514775	ПИ 00045.0.937-земл.с.Мокрен, общ.Котел
6	4665045	9514480	ПИ 00045.0.937-земл.с.Мокрен, общ.Котел
7	4665037	9515505	ПИ 00045.0.937-земл.с.Мокрен, общ.Котел
8	4665490	9516148	ПИ 00045.0.937-земл.с.Мокрен, общ.Котел

Предвидените дейности попадат в обхвата на:

- Подземно водно тяло BG2G000K1hb038 – определено в добро количествено и лошо химично състояние.

- Повърхностно водно тяло BG3TU600R022, определено като силно модифицирано водно тяло с много лош екологичен потенциал и добро химично

състояние. Поставена е цел – постигане на добър екологичен потенциал до 2021г. и запазване на доброто химично състояние.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предлага се монтиране на 3 бр. генератори и 1 бр. надземен резервоар за гориво с вместимост 20 000л върху площадка с размери: за площадка 1 – 12м x 20м, съответно 240м² и за площадка 2 – 13м x 20м, съответно 260м². Двете площадки са част от „Зона 1 – Предна оперативна база на полигон „Ново село“ с изградени голям брой обекти. Допълването с 3 бр. Генератори и 1 бр. Надземен резервоар няма да внесе допълнителна промяна, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002058 ” Гребенец” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ бр. 21/09.03.2007г.) и BG0000196 “Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.), в които се опазват естествени природни местообитания и видове на дивата флора и фауна.

2. Предвид характера и местоположението на предложението се предполага, че не може да възникне неблагоприятно въздействие върху предмета на опазване в двете защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

С реализиране на инвестиционното предложение не се очакват отрицателни последици върху хората, тяхното здраве и прилежащите терени.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до значителна промяна в качеството на атмосферния въздух. Направената оценка на емисиите и имисиите на замърсителите в атмосферния въздух показва, че очакваните концентрации на замърсители в атмосферния въздух ще бъдат в рамките на нормите за опазване на човешкото здраве, което определя въздействието на инвестиционното предложение върху атмосферния въздух като незначително, съобразно действащите в страната норми и стандарти.

За експлоатацията на Пречиствателна станция за отпадни води е издадено Разрешително № 03740031/29.09.2010 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. Съгласно поставените в разрешителното условия се извършва периодичен мониторинг с началото на експлоатацията на обекта.

Проучваният терен не попада в заливаеми ивици на воден обект и в санитарно-охранителни зони на питейно-битови водоизточници. По отношение на повърхностните води може да се обобщи, че реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с тяхното замърсяване, тъй като не се предвижда водовземане и заустване на замърсени отпадъчни води.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано със замърсяване и влошаване на подземните води, тъй като:

- не се предвижда отвеждане на замърсители в повърхностните и подземните води;
- няма обезвреждане, вкл. депониране на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;
- няма други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;
- не се използват материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и др., при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води;

- няма инжектиране на природен газ или втечнен нефтен газ в подземните водни обекти.

Въз основа на резултатите от проведените проучвания реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици.

Въздействие върху ландшафта не се очаква, т.к. не се променя съществуващата среда.

На разглежданата територия няма установени и регистрирани в националния геобазис находища на подземни природни богатства.

В района на инвестиционното предложение няма регистрирани паметници на културно-историческото наследство и строителството не засяга такива паметници.

Шумовото натоварване ще е по-значимо през периода на строителството. Това влияние обаче ще е краткосрочно и само за светлата част на деня.

С реализиране на инвестиционното предложение не се очаква въздействие от вибрации, радиации, както и генетично модифицирани организми.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Съгласно писмо на Кмета на Община Котел с изх.№ 53-03-61/3/14.07.2014г. съобщение за горепосоченото инвестиционното предложение е поставено на 27.06.2014г. на страницата на Община Котел в Интернет и на обществено достъпно място на таблото на общината.

Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционното предложение по приложение №2 към чл.6 от НУИРОВОС. Не са депозираны становища, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

1. При изграждането на надземния резервоар за гориво с вместимост 20 000л следва да бъдат изградени и съответните обваловки, които биха предотвратили замърсяването на водни обекти, в случай на нарушаване на целостта му.

2. Да не се допуска замърсяване на повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на инвестиционното предложение.

3. При осигуряване на вода от ВиК оператор, инвеститорът следва да има сключен писмен договор за предоставяне на услугата.

4. В съответствие с чл. 46, ал.2 от Закона за водите, в случай на изграждане на конструкции, постройки и съоръжения, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води, следва да се спазват забраните на чл.118а, ал.1 т.2÷4 от Закона за водите. При реализиране на тези дейности, да се предвидат мерки за опазване на подземните води от замърсяване.


5. Да не се допуска пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества, които могат да замърсят водните тела.

Настоящото решение не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителя/ новия възложител трябва да уведоми РИОСВ - Бургас до 14 дни след настъпване на измененията.

РЕШЕНИЕ № БС-52-ПР/ 13-08-2014 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на временно електрозахранване с 3 бр. генератори и 1 бр. надземен резервоар за гориво с вместимост 20 000 л на територията на „Зона 1 – Предна оперативна база“ на полски учебен полигон „Ново село“, ЕКАТТЕ 00045, землище с.Мокрен, община Котел, област Сливен“ с възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


ИНЖ. АНТОНИЙ ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС