



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околна среда и води - Перник

РЕШЕНИЕ № ПЕ-18 -ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и становище на РЗИ-Перник

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на нова въздушна линия 20 kV от стоманорешетъчен стълб на съществуваща въздушна линия 20 kV „Богданов дол” до нов мачтов трансформаторен пост (МТП)“, находящ се в махала „Скочиловец”, землище на с. Богданов дол, общ. Перник, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ЕИК 130277958, с изпълнителен директор Стефан Апостолов

Пълен пощенски адрес: ул. „Цар Симеон” № 330, гр. София 1309, общ. Столична

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на нова въздушна линия (ВЛ) 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб на съществуваща въздушна линия 20 kV „Богданов дол” до нов мачтов трафопост (МТП)“, находящ се в махала „Скочиловец”, землище на с. Богданов дол, общ. Перник. Общата дължина на новото трасе ще бъде 1471 м., за което има одобрен ПУП-ПП, с Решение № 396/28.07.2009 г. на Общински съвет – Перник. Съгласно инвестиционния проект се предвижда да се изправят 13 броя нови носителни стоманобетонени стълбове и 3 броя нови опъвателни стоманорешетъчни стълбове за номинално напрежение 20 kV. Типовете на новите стълбове ще бъдат съгласно утвърдената унифицирана номенклатура на стълбовете, които се използват за изграждане на ВЛ 20 kV в страната, за една тройка проводници марка АС-50. Предвидените изкопни работи за фундаменти на стълбовете ще бъдат без взрив, с дълбочина до 2 м. Изолацията на ВЛ 20 kV „Богданов дол” ще се изпълни с 39 броя стоящи изолятори тип ИНК-20 с куки и с 18 броя единични опъвателни вериги тип ЕО за опъвателните стълбове. Опъвателните изолаторни вериги ще се окомплектоват с по два



броя стъклени изолаторни елементи тип ПС 70-Д. Всички нови стоманорешетъчни стълбове на ВЛ ще се заземят с типови двуколови заземители от профилна стомана с дължина 1.5 м.

Трасето, по което се предвижда реализирането на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени са Защитена зона за опазване на дивите птици BG 0002101 „Мешица“, обявена със Заповед № РД-809/06.11.08 г. на Министъра на околната среда и водите и Защитена зона за опазване на дивите птици BG 0002089 „Ноевци“, приета със Заповед № РД-808/06.11.08 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.108/2008 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ, бр.91/2002 г.) - „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)“ и съгласно изискванията на чл.93, ал.1, т.2 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ, бр.73/2007г.,изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

След преглед на представената информация и на основание чл.40, ал.4, във връзка с чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Изграждане на нова въздушна линия 20 kV от стоманорешетъчен стълб на съществуваща въздушна линия 20 kV „Богданов дол“ до нов мачтов трансформаторен пост (МТП)“, находящ се в махала „Скочиловец“, землище на с. Богданов дол, общ. Перник **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните близко разположени защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова въздушна линия 20 kV от стоманорешетъчен стълб на съществуваща въздушна линия 20 kV „Богданов дол“ до нов мачтов трансформаторен пост (МТП)“, находящ се в махала „Скочиловец“, землище на с. Богданов дол, общ. Перник.
2. Изправянето на всички нови стълбове ще се изпълни с кран с подходяща дължина и носимоспособност на стрелата. Новите стоманорешетъчни стълбове ще се изправят, след като предварително се сглобят и монтират на терена в хоризонтално положение.
3. Конструкцията и елементите на всички нови стълбове отговарят на изискванията на Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии (НУЕУЛ/2004 г.).
4. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с генериране на шум и прахови емисии, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

5. Експлоатацията на ВЛ 20 kV „Богданов дол” не е свързано с генериране на отпадъци.
6. За нуждите на инвестиционното предложение не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
7. По време на експлоатацията, естеството на инвестиционното предложение не създава предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху околната среда и населението предвид местоположението, дължината на трасето и броя на стълбовете, които ще се поставят. По време на строителството е възможно създаване на дискомфорт от работата на строителната техника на място, изразен в слаб прогонващ ефект върху някои представители на фауната, който ще бъде ограничен във времето.
8. Не се налага използването на природни ресурси, които са невъзстановими или в недостатъчно количество.
9. Рискът от инциденти може да бъде сведен до минимум с извършването на задължителните инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труд и пожарна безопасност.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Трасето на новата ВЛ 20 kV започва от съществуващ стоманорешетъчен стълб на съществуващата въздушна линия 20 kV „Богданов дол” и преминава въздушно до новия МТП в махала „Скочиловец”.
2. С Решение № 396/28.07.2009 г. на Общински съвет – Перник е одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план и План застрояване за гореописания обект.
3. Засегнатите площи по време на строителството и експлоатацията ще бъдат площадките за изграждане на фундаментите на стълбовете – около 20 кв.м.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не засяга териториите на най-близко разположените защитени зони за опазване на дивите птици BG 0002101 „Мещица” и BG 0002089 „Ноевци”.
2. Инвестиционното предложение и неговия характер не предполагат пряко или косвено унищожаване, намаляване на площи, фрагментиране на местообитания или популации на видове, предмет и цел на опазване в ЗЗ BG 0002101 „Мещица” и ЗЗ BG 0002089 „Ноевци”.
3. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
4. В РИОСВ-Перник не са постъпвали предложения за обявяване на нови защитени територии и вековни дървета в границите на горепосочената площ.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Издадено е становище по компетентност на Регионална здравна инспекция–гр. Перник с изх. № 1682/29.04.2013 г., /вх. № 26-00-1677/07.05.2013 г. на РИОСВ-Перник/, съгласно което се счита, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението.

2. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при изпълнението и експлоатацията му, поради отдалечеността от границата на Република България.
3. Потенциалните въздействия по време на строителството на инвестиционното предложение може да се окажат като локални и краткотрайни в рамките на разглежданото трасе на електропровода.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е уведомил за инвестиционното си предложение кмета на Община Перник и кмета на Кметство с. Богданов дол, като е приложил и обява до засегнатото население, публикувана на интернет страницата на общината.
2. От своя страна, Община Перник с писмо с изх. № 13/слу-2475/09.05.2013 г. и Кметство с. Богданов дол с писмо с рег. № 072/28.05.2013 г. удостоверяват, че в законоустановения срок не са постъпили възражения, мнения и становища за инвестиционното предложение.
3. До момента на издаване на решението, не са изразени устно или писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение, в описания му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5/пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд - Перник в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 06.06.2013г