



РЕШЕНИЕ № РУ – 83 – ПР/2014г

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие*, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, становища на РЗИ-Русе и БДУВДР с център Плевен,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цялостна реинжекционна система за добив и реинжекция на подземни води с работен дебит 45 л/с на територията на промишлената площадка на „Витте Аутомотив България“ ЕООД, гр. Русе”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и риск за човешкото здраве

Възложител: „Витте Аутомотив България“ ЕООД, ЕИК 200292065, гр. Русе, ул. „Индустиален парк“ № 19, местност Слатина, представлявано от Христо Христов - управител

Местоположение: ПИ с идентификатори 63427.85.30 и 63427.85.6 по КК и КР на гр. Русе, съгласно скици №№ 15-227754-07.07.2014 г. и 15-227760-07.07.2014 г., издадени от СГКК-гр. Русе

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с изграждане на система от водочерпателни и реинжекционни кладенци, предназначена за водоснабдяване на термопомпена климатична инсталация за отопление/охлаждане на съществуваща производствена и офис сграда на площадката на дружеството. За целта ще се изградят 2 броя черпателни сондажи с проектна дълбочина до 200 м и 4 броя връщащи сондажни кладенци с дълбочина до 150 м.

Режимът на работа ще бъде непрекъснат – денонощен, с дебит на черпене и реинжектиране до 45 л/с. Черпещите сондажи ще бъдат свързани с термопомпената климатична инсталация и отоплителната система на сградата.

Предвижда се водочерпенето да се извършва от подземно водно тяло „Карстови води в Русенската формация” с код BG1G0000K1B041. Същото е в добро количествено и лошо химическо състояние (отклонение по показател нитрати). Добиваната подземна вода с постоянна температура 10-12°C ще бъде охлаждавана/заполяна с около 3°C и ще бъде връщана в същото водно тяло, без да се променят останалите й характеристики и свойства.

Имотите, в които ще се изгради системата от водочерпателни и реинжекционни кладенци е с обща площ от 99,146 дка, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект. Теренът е инфраструктурно и комуникационно осигурен. Инвестиционното намерение не предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 2, буква „г” – „дълбоки сондажи” и т. 10, буква „н” – „добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)” към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от *Закона за опазване на околната среда* (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. бр. 22/2014г.) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

На основание чл. 4а и чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС*, приета с ПМС № 59/2003 г. (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012г.) са проведени консултации с Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения и оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, за реализацията на ИП е проведена консултация с РЗИ – гр. Русе.

Поземлените имоти, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не засягат защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии – ЗЗТ* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 66/2013 г.). Същите не попадат в границите на защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие – ЗБР* (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. бр. 66/2013г.). Най- близко разположената защитена зона е BG0000529 „*Мартен-Ряхово*” за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.т. 1 и 2 от *ЗБР*, която отстои приблизително на 7925 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие* и съгласно чл. 2, ал. 1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС* (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е с цел оптимизиране на разходите за отопление и охлаждане на съществуваща производствена и офис сграда. Избраният метод – чрез изграждане на термопомпена климатична инсталация въздух-вода, се определя като като най-удачен по отношение на високата му енергийна ефективност и екологосъобразност.

2. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо мерките и ограниченията, заложи в ПУРБ на Дунавски район. Съгласно становище на БДУВДР с център Плевен с изх. № 5355/07.11.2014г., реализацията на ИП няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, при условие, че се спазят нормативните изисквания по отношение на разрешителния режим за водовземане от подземен воден обект и отработените води, връщани в реинжекционните кладенци са само водите, преминали през термопомпената инсталация;

3. Експлоатацията на черпателните и реинжекционни кладенци не предвижда използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да се окажат опасни за околната среда и здравето на хората;

4. Реализацията на ИП не е свързана с отделянето на вредни емисии във въздуха, генериране на производствени отпадъчни води и опасни отпадъци, както и отрицателни кумулативни ефекти в съвкупност с други дейности в района.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Осъществяването на предложението няма да доведе до промени във физическите характеристики на района. Площадката се използва за производствени цели. Локалният ландшафт няма да бъде изменен;

2. Не се очаква влияние върху регенеративната способност на природните ресурси в разглежданата територия..

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитена зона BG0000529 „*Мартен-Ряхово*”, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

- реализацията на заложените дейности няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;
- не се очаква косвено влияние върху видове, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;
- няма вероятност от увреждане на ключови елементи в 33 BG0000529 „Мартен-Ряхово” и/или прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в нея.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Площадката за реализация на ИП се намира в индустриалната зона на гр. Русе. Съобразно становище на РЗИ – Русе с изх. № 3743/17.11.2014 г., реализацията на инвестиционното предложение не създава здравен риск за населението на гр. Русе при условие, че водите, връщани в подземното водно тяло са само тези, преминали през термопомпената климатична инсталация;

2. Потенциалните въздействия, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение, може да се окажат като локални, постоянни и обратими.

3. Предложението не предполага влияние в трансграничен контекст.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Възложителят е уведомил Община Русе за инвестиционното си намерение. Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС е предоставена в общинската администрация, като е осигурен обществен достъп на всички заинтересувани лица за периода 03.11.-17.11.2014 г. Съгласно писмо на Община Русе с изх. № 33-01-419/19.11.2014г., в рамките на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение не са депозирани мнения, становища и/или възражения срещу реализацията му.

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

Инвестиционното предложение да се реализира след получаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на Глава четвърта от Закона за водите (ДВ, бр. 67/1999г, изм. и доп., ДВ, бр. 22/2014 г.) от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му капацитет.

Настоящото решение за „Изграждане на цялостна реинжекционна система за добив и реинжекция на подземни води с работен дебит 45 л/с на територията на промишлената площадка на „Витте Аутомобил България” ЕООД, гр. Русе” не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, град Русе до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - град Русе, чрез РИОСВ - Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Дата 25.11.2014

ДАУД ИБРЯМ

Директор на РИОСВ-Русе

